TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL			SERVICIO No	138-2025
				OFICINA	II. ALTOS DEL VIRREY
ATENCIÓN DE SERVICIO	D	M	A	CÓDIGO No.	12120
	11	08	2025		

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [✓] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	✓
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS PEGSO	PCW 75

SERIE: 20180807O1

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO: 28

TIPO DE MONTAJE

	ESTACIONARIO
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	OK
CARGADOR DE BATERÍA	OK

VOLTAJE

R-S	219
R-T	221
TS	219
R-N	126
S-N	127
T-N	127
KVA	100
KW	

AMPERAJE

R	20
S	5
T	18
FRECUENCIA	60Hz

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELÉCTRICA

ACEITE	
BATERÍA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
REFRIGERANTE	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA, VERIFICACION DE FLUIDOS (OK), VERIFICACION DE VOLTAJE Y CORRIENTE EN GENERACION Y BATERIA (OK) LIMPIEZA GENERAL, SE REALIZAN PRUEBAS CON Y SIN CARGA SIN NOVEDAD. TRASFERENCIAS OPERATIVAS, EQUIPO CONTRA INCENDIO (OK)

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre Jhon Jairo Usmens Díaz	**Nombre** Danna Astrid Martinez Juarez
Cédula 79765 233	**Cédula** 1.010.231.263
Cargo TECNICO	**Cargo** Aux. Administrativa
Teléfono 3174378383	**Teléfono** 3209418191
Firma	**Firma** Danna Martinez