TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE: **SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL**

ATENCIÓN DE SERVICIO

D	M	A
14	08	2025

SERVICIO No 146-2025
OFICINA PUNTALENTUM
CÓDIGO No. 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO ✓ — MESA DE AYUDA

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	✓
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	KDE12SS3
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE: 3141303O510

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO:

TIPO DE MONTAJE — ESTACIONARIO

TRANSFERENCIA AUTOMATICA	OK
CARGADOR DE BATERÍA	OK

VOLTAJE

R-S	220
R-T	220
TS	220
R-N	129
S-N	129
T-N	129
KVA	11.5
KW	

AMPERAJE

R	10
S	9
T	10
FRECUENCIA	60 HZ

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELÉCTRICA

ACEITE	
BATERÍA 550	✓
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
REFRIGERANTE	
COMBUSTIBLE	
OTROS	CARGADOR

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA, VERIFICACION DE FLUIDOS (OK), VERIFICACION DE VOLTAJE Y DE CORRIENTE EN BATERIA - CARGADOR Y GENERADOR, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON Y SIN CARGA (OK), LIMPIEZA GENERAL

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO

Nombre JOHN JAIRO VARGAS DIAZ
Cédula 79 765 233
Cargo TECNICO
Teléfono 3174778383

Firma

FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO

Nombre Magda Paez
Cédula 52450403
Cargo Docente
Teléfono 3204320032

Firma