TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL

ATENCIÓN DE SERVICIO

D	M	A
14	08	2025

SERVICIO No 147-2025
OFICINA JORGE BEJARANO
CÓDIGO No. 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO ✓ — MESA DE AYUDA

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	✓
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	MP 45 I
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE: X171782

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO: 45

TIPO DE MONTAJE

	ESTACIONARIO
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	OK
CARGADOR DE BATERÍA	OK

VOLTAJE

R-S	220
R-T	220
TS	221
R-N	127
S-N	127
T-N	127
KVA	56
KW	45

AMPERAJE

R	15
S	3
T	18
FRECUENCIA	62 42

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELÉCTRICA

ACEITE	
BATERÍA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
REFRIGERANTE	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA, VERIFICACION DE FLUIDOS (OK), VERIFICACION DE VOLTAJE, CORRIENTE EN BATERIA CARGADOR Y GENERADOR (OK), SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO (OK), LIMPIEZA GENERAL.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO

Nombre John Jairo Vargas Díaz
Cédula 79 765 237
Cargo TECNICO
Teléfono 3174378387
Firma

FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO

Nombre Monica Maldonado
Cédula 1030594677
Cargo Responsable
Teléfono 3214091822
Firma MONICA S MALDONADO J