TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE: **SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL**

ATENCIÓN DE SERVICIO

D	M	A
11	08	2025

SERVICIO No: 139-2025
OFICINA: LOS BALCANES
CÓDIGO No.: 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [ ] MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [ ]
ASISTENCIA POR EMERGENCIA [ ]
MANTENIMIENTO CORRECTIVO [ ]

TIPO PLANTA
DIESEL [ ]
GASOLINA [ ]

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE

PLACAS

HORAS DE TRABAJO

TIPO DE MONTAJE [ ]
TRANSFERENCIA AUTOMATICA [ ]
CARGADOR DE BATERÍA [ ]

VOLTAJE

R-S	
R-T	
TS	
R-N	
S-N	
T-N	
KVA	
KW	

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTRICA

ACEITE	
BATERÍA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
REFRIGERANTE	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

SE REALIZA RETIRO DE RADIADOR MARCA BEARWARD MODELO: 1006 TE / SERIAL # E 16285; PARA DETERMINAR CORRECTIVOS.
Suministro e instalacion de modulo de transferencia
Suministro e instalacion de muletilla de 3 posiciones
Suministro e instalacion de contactos auxiliares
Suministro e instalacion de vigilante de tension
Suministro e instalacion de filtro de aceite.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO

Nombre Johu Jairo Vargas Diaz
Cédula 79765233
Cargo TECNICO
Teléfono 3174378383

Firma

FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO

Nombre Diana Alejandra Contreras Lopez
Cédula 52846793
Cargo Coordinadora CIAE Grupo 10
Teléfono 3219744497

Firma