TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE: **SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL**

ATENCIÓN DE SERVICIO

D	M	A
12	08	2023

SERVICIO No: 140-2025
OFICINA: 21 LOS PINOS
CÓDIGO No.: 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: ✓ — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	✓
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	TIP 30 I
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE: 67884X05743P

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO: 80

TIPO DE MONTAJE: ESTACIONARIO
TRANSFERENCIA AUTOMATICA:
CARGADOR DE BATERÍA: OK

VOLTAJE

R-S	209
R-T	203
TS	203
R-N	120
S-N	120
T-N	114
KVA	38
KW	30

AMPERAJE

R	40
S	68
T	
FRECUENCIA	61 Hz

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTRICA

ACEITE	
BATERÍA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
REFRIGERANTE	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA, VERIFICACION DE FLUIDOS (OK). VERIFICACION DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE BATERIA, CARGADOR Y GENERADOR (OK). SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON Y SIN CARGA (OK) LIMPIEZA GENERAL

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO

Nombre: JOHN JAIRO VARGAS DIAZ
Cédula: 79 765 233
Cargo: TECNICO
Teléfono: 3174378383
Firma:

FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO

Nombre: Elizabeth cabrera
Cédula: 52585549
Cargo: Aux adm,
Teléfono: 3112615397
Firma: