TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL

ATENCIÓN DE SERVICIO: D 21 M 08 A 2025

SERVICIO No: 151-2025

OFICINA: J.I OJOS DE PERDIZ

CÓDIGO No.: 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [ ] MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [✓]
ASISTENCIA POR EMERGENCIA [ ]
MANTENIMIENTO CORRECTIVO [ ]

TIPO PLANTA
DIESEL [✓]
GASOLINA [ ]

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	PL144E1
OTROS	

SERIE: X14L374028

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO: 6:37MIN

TIPO DE MONTAJE: FIJA
TRANSFERENCIA AUTOMATICA: OK
CARGADOR DE BATERÍA: OK

VOLTAJE

R-S	223
R-T	229
TS	224
R-N	126
S-N	126
T-N	126
KVA	32
KW	25

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	60Hz

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELÉCTRICA

ACEITE	
BATERÍA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
REFRIGERANTE	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA, SE EVIDENCIA FUGA DE ACEITE POR EL TAPAVALVULA, SE PROCEDE LA LIMPIEZA DEL ACEITE Y AJUSTE DE LA TAPA LA PLANTA ELECTRICA QUEDA OPERANDO SIN NOVEDAD.

NOTA: SE DA BREVE INDUCCION AL PERSONAL, SE REQUIERE ENTREGA FORMAL Y ESTUDIO DE CARGA POR QUE CUANDO ENCIENDE LA PLANTA ELECTRICA SOLO ENCIENDEN LAS LUCES DEL PASILLO.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO

Nombre PEDRO GUZMAN
Cédula 1996979
Cargo TECNICO
Teléfono 3174342907

Firma

FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO

Nombre Juliana Jimenez
Cédula 35354277
Cargo Administradora
Teléfono 3134[illegible]123

Firma