TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL

ATENCIÓN DE SERVICIO: D 14 | M 08 | A 2025

SERVICIO No: 148-2025
OFICINA: JUEGO DE COLORES
CÓDIGO No.: 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: ✓ — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

TIPO PLANTA
DIESEL: ✓
GASOLINA:

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS ABC	DE75D6

SERIE: 21051134

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO: 14

TIPO DE MONTAJE

	ESTADO/ESTADO
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	OK
CARGADOR DE BATERÍA	OK

VOLTAJE

R-S	224
R-T	224
TS	224
R-N	129
S-N	129
T-N	129
KVA	75
KW	60

AMPERAJE

R	7
S	4
T	6
FRECUENCIA	61 Hz

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELÉCTRICA

ACEITE	
BATERÍA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
REFRIGERANTE	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA, VERIFICACION DE FLUIDOS (OK), VERIFICACION DE VOLTAJE Y CORRIENTE EN BATERIAS CARGADOR Y GENERADOR (OK) SE REALIZAN PRUEBAS SIN NOVEDAD.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre JOHN JAIRO VARGAS DIAZ	**Nombre** JUAN CARLOS FONTALVO CEBALLOS.
Cédula 79 765 233	**Cédula** 80.470.179
Cargo TECNICO	**Cargo** AUXILIAR ADMTIVO.
Teléfono 317 4378383	**Teléfono** 7212973197.
Firma	**Firma**