# TECNIELÉCTRICOS

## CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE: **SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL**

ATENCIÓN DE SERVICIO

| D | M | A |
|---|---|---|
| 13 | 08 | 2025 |

SERVICIO No 142 2025
OFICINA LA FORTALEZA DEL OSO
CÓDIGO No. 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO ✓ — MESA DE AYUDA

SERVICIO SOLICITADO:

| | |
|---|---|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO | ✓ |
| ASISTENCIA POR EMERGENCIA | |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO | |

TIPO PLANTA

| | |
|---|---|
| DIESEL | ✓ |
| GASOLINA | |

| MARCA | MODELO |
|---|---|
| POWER BINK | |
| MODASA | |
| FG WILSON | |
| KIPOR | |
| HYUNDAI | |
| SDMO | |
| CUMNIS ONAN | |
| KHOLER | |
| OTROS MPMC | PE-120KW |

**SERIE**: MDJ1-04014-09/23

**PLACAS**:

**HORAS DE TRABAJO**: 19

TIPO DE MONTAJE: ESTACIONARIA
TRANSFERENCIA AUTOMATICA: OK
CARGADOR DE BATERÍA:

VOLTAJE

| | |
|---|---|
| R-S | |
| R-T | |
| TS | |
| R-N | |
| S-N | |
| T-N | |
| KVA | 151 |
| KW | 121 |

AMPERAJE

| | |
|---|---|
| R | |
| S | |
| T | |
| FRECUENCIA | |

**MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTRICA**

| | |
|---|---|
| ACEITE | |
| BATERÍA | |
| FILTRO AIRE | |
| FILTRO ACEITE | |
| FILTRO COMBUSTIBLE | |
| REFRIGERANTE | |
| COMBUSTIBLE | |
| OTROS | |

**OBSERVACIÓN**

SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA ENCONTRANDO DAÑO EN ALTERNADOR CAUSANDO ASI MISMO DAÑO DE FUSIBLES, VERIFICACION DE FLUIDOS (OK)
- LA PLANTA ELECTRICA QUEDA FUERA DE SERVICIO

## ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

**DATOS DEL TÉCNICO**

**Nombre** JOHN JAIRO VARGAS DIAZ
**Cédula** 79 765 233
**Cargo** TECNICO
**Teléfono** 3174378383

**Firma**

**FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO**

**Nombre** July Agracy Vega
**Cédula** 52 238592
**Cargo** Administradora
**Teléfono** 3132918775

**Firma** July Agracy V.