TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE: **SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL**

ATENCIÓN DE SERVICIO

D	M	A
13	08	2025

SERVICIO No 143-2025
OFICINA SAN DAVID
CÓDIGO No. 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO ✓ — MESA DE AYUDA

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	✓
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS GENJETPOWER	EFS-165

SERIE: 2203005

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO: 18

TIPO DE MONTAJE

	ESTADO/ARIO
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	OK
CARGADOR DE BATERÍA	OK

VOLTAJE

R-S	211
R-T	211
TS	211
R-N	121
S-N	121
T-N	121
KVA	150
KW	120

AMPERAJE

R	15
S	15
T	23
FRECUENCIA	61 Hz

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTRICA

ACEITE	
BATERÍA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
REFRIGERANTE	
COMBUSTIBLE	12 GAL
OTROS	

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA, VERIFICACION DE FLUIDOS (OK), LIMPIEZA GENERAL, BATERIA Y CARGADOR (OK) VOLTAJE Y CORRIENTE (OK), SE REALIZA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE YA QUE SE ENCONTRO TANQUE VACIO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SIN NOVEDAD.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO

Nombre Jonh Jaino Vargas Díaz
Cédula 79 765 233
Cargo TECNICO
Teléfono 3174378383

Firma

FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO

Nombre Lorena Perdomo
Cédula 1030561009
Cargo Responsable
Teléfono 3114685619

Firma