SISTEMA DE ABASTECIMIENTO – esc. 1:100

PLANTA DE AGUAS PATOGENAS

TANQUE RESERVA INCENDIO 29.38m3

CUARTO DE BOMBAS

equipo de bombeo

TANQUE RESERVA CONSUMO 36.23m3

TANQUE DE AMORTIGUACIÓN AQUACEL – 150 Unidades

Polietileno Envolvente traslapos unidos con pegante (polietileno de densidad media-Cal.6-color negro)

acometida 1"

medidor ø1"

red pública con presión

54.78 m – PVC ø8" (0.70%)

CARRERA 1B

1025.50

1025.00

1020.46

1019.06

N.A. 0.00 N.E.

N.A. 0.45 N.E.

válvula de corte 1/2" (h=1.80 m)

válvula de corte 3/4"AC (h=1.90 m)

válvula de corte 1" (h=1.80 m)

válvula de corte 1-1/2" (h=1.80 m)

válvula de corte 2" (h=1.80 m)

válvula de corte 1/2" (h=1.90 m)

válvula de corte 3/4" (h=1.80 m)

válvula de corte 1-1/4" (h=1.80 m)

reg 1/2"(h=1.80m) llave 1/2"(h=0.50m)

reg 1-1/4"AE (h=2.10 m)

reg 3/4"AF (h=1.80 m)

reg 3/4"AF (h=1.90 m)

reg por piso

cambio de nivel

flotador 1"

válvula de pie 1"

cheque 2"

salida 2"

llave 1/2" reg 1/2"

reg 1/2" cheque 1/2" bomba recirculación reg 1/2"

cx. contador AF 1-1/2"(h=1.00 m) AC 1-1/2"(h=0.00 m)

válvula de corte 1/2" (h=1.90 m)

válvula de corte 1/2" (h=1.80 m)

válvula de corte 3/4"AC (h=1.90 m)

válvula de corte 1/2" (h=1.80 m)

válvula de corte 1/2" (h=1.90 m)

válvula de corte 1/2" (h=1.80 m)

válvula de corte 1/2" (h=1.80 m)

válvula de corte 1/2" (h=1.80