

CONTRATO N°:	UAECOB-CONTRATO-357-2024	OBJETO:	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS Y DOTACION A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. – SGC"			
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS SAS	FRENTE DE OBRA	ESTACION DE BOMBEROS KENNEDY	DIRECCION	CARRERA 79 # 41D- 20 SUR	FECHA DE VISITA
INTERVENTORIA:	TOTAL INC SAS BIC					23/10/2025

PRESUPUESTO


UBICACION DE LA INSTACION. FRENTE DE OBRA ESQUEMA DE LA EDIFICACION



ZONA DIAGNOSTICADO



ZONA DIAGNOSTICADO



PRESENTE CORTE

DETALLE DE LA EDIFICACION

SE PUEDE OBSERVAR EN LA ESTACION DE BOMBEROS DE KENNEDY LA NECESIDAD DEL CAMBIO DE LAS CHAPAS ANTIPANICO EN LA ZONA DE PISCINA. ADICIONAL A ESO EN LA ZONA DE LAS DUCHAS SE REQUIERE EL REEMPLAZO DE LAS MISMAS POR UNAS ELECTRICAS. ES POR ESO QUE SE DEBE REALIZAR TODO EL CIRCUITO EECTRICO PARA LA INSTALACION DE LAS MISMAS

ZONA A INTERVENIR:

BAÑOS BOMBEROS Y BOMBERAS, ALOJAMIENTOS

OBSERVACIONES:

SE EVIDENCIA UNA DUCHA SE OBSERVA UNA DUCHA CON PAREDES REVESTIDAS DE AZULEJOS BLANCOS. TIENE UNA PUERTA O MAMPARA DE VIDRIO CON MARCO METÁLICO OSCURO. EL CABEZAL DE LA REGADERA ES PEQUEÑO Y ESTÁ COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL MURO. UNA DE LAS DUCHAS A SIDO REEMPLAZADA POR UNA TIPO LLUVIA. TAMBIÉN SE APRECIA DOS LLAVES METÁLICAS PARA EL CONTROL DEL AGUA CALIENTE Y FRÍA.

SE REALIZARÁ LA REPOSICIÓN DE LAS DUCHAS EXISTENTES POR DUCHAS ELÉCTRICAS. LO QUE IMPLICARÁ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ADECUACIÓN ELÉCTRICA E HIDRÁULICA. PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SERÁ NECESARIO:
INSTALAR LA TUBERÍA Y EL CABLEADO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE Y LA NORMATIVA ELÉCTRICA VIGENTE.
IMPLEMENTAR UN CIRCUITO DEDICADO PARA CADA DUCHA ELÉCTRICA. CON LA COLOCACIÓN DE UN BREAKER INDEPENDIENTE EN EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, GARANTIZANDO ASÍ LA SEGURIDAD Y EL CONTROL DEL SISTEMA.
VERIFICAR LAS CONDICIONES DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN DIFERENCIAL, A FIN DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.
ESTOS TRABAJOS PERMITIRÁN LA CORRECTA OPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE DUCHAS ELÉCTRICAS.

ZONA A INTERVENIR:


BAÑOS BOMBEROS Y BOMBERAS, ALOJAMIENTOS

OBSERVACIONES:

SE EVIDENCIA UNA DUCHA SE OBSERVA UNA DUCHA CON PAREDES REVESTIDAS DE AZULEJOS BLANCOS. TIENE UNA PUERTA O MAMPARA DE VIDRIO CON MARCO METÁLICO OSCURO. EL CABEZAL DE LA REGADERA ES PEQUEÑO Y ESTÁ COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL MURO. UNA DE LAS DUCHAS A SIDO REEMPLAZADA POR UNA TIPO LLUVIA. TAMBIÉN SE APRECIA DOS LLAVES METÁLICAS PARA EL CONTROL DEL AGUA CALIENTE Y FRÍA.

SE REALIZARÁ LA REPOSICIÓN DE LAS DUCHAS EXISTENTES POR DUCHAS ELÉCTRICAS. LO QUE IMPLICARÁ LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ADECUACIÓN ELÉCTRICA E HIDRÁULICA. PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SERÁ NECESARIO:
INSTALAR LA TUBERÍA Y EL CABLEADO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE Y LA NORMATIVA ELÉCTRICA VIGENTE.
IMPLEMENTAR UN CIRCUITO DEDICADO PARA CADA DUCHA ELÉCTRICA. CON LA COLOCACIÓN DE UN BREAKER INDEPENDIENTE EN EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, GARANTIZANDO ASÍ LA SEGURIDAD Y EL CONTROL DEL SISTEMA.
VERIFICAR LAS CONDICIONES DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN DIFERENCIAL, A FIN DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.
ESTOS TRABAJOS PERMITIRÁN LA CORRECTA OPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE DUCHAS ELÉCTRICAS.

OBSERVACIONES			

Elaboró:		VoBo	
			
Firma RESIDENTE DE OBRA GEORGY PAOLO RUSSI LADINO MATRICULA No 091037-0520888 CND	Firma DIRECTOR DE OBRA WILVER FRANCINY RUSSY LADINO MATRICULA No 25202-165685CND	Firma RESIDENTE DE INTERVENTORIA INGRID YULANNY LAVERDE MEDINA MATRICULA No A221132018-1024542872	Firma DIRECTOR DE INTERVENTORIA CARLOS ALBERTO MAYORGA VELA MATRICULA No 25202131425 CND