REFRIELECTRICOS INGENIERIAS

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS
NIT. 901.148.532-2
CRA 11 No 1 D - 27 Neiva
telefonos: 315 8860372
email: refrielectricosingenierias@gmail.com

SERVICIO ESPECIALIZADO EN REFRIGERACION INDUSTRIAL Y AIRE ACONDICIONADO

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO
13	08	20

REPORTE DE TRABAJO [ ] SERVICIO [ ] No.

CLIENTE/ EMPRESA: BIENESTAR FAMILIAR TEL:
DIRECCIÒN: CLL 45 # 79-141 CAPACIDAD: 12.000 BTU/HR
CIUDAD: MEDELLIN EQUIPO: MINI SPLIT
UBICACIÓN DEL EQUIPO RACK MARCA: YORK.

CAPACIDAD
INVENTARIO

Instalacion ( ) Traslado ( ) Mantenimiento y/oRevisión (X) Reparación ( ) Venta ( )

COMPRESORES	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)	6.3			
L2 (amp)	6.2			
L3 (amp)				
P.Succiòn	XXX			
P.Descarga				
CAPACIDAD				

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR - EVAPORADOR				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Blower	0.3	0.3		AMP

MOTOR - EVAPORADOR				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

OBSERVACIONES :

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL SERVICIO

Se realizo mto preventivo. El equipo no enfria se revisa y requiere cambio de capacitor de 30mf/370 vac, presurizar con nitrogeno identificar fuga y corregirla. R410a.

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :
Tècnico	

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Diana Ortega