REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS
NIT. 901.148.532-2
CRA 11 No 1 D - 27 Neiva
telefonos: 315 8860372
email: refrielectricosingenierias@gmail.com

SERVICIO ESPECIALIZADO EN REFRIGERACION INDUSTRIAL Y AIRE ACONDICIONADO

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO

REPORTE DE TRABAJO [ ] SERVICIO [ ] No.

CLIENTE/ EMPRESA: BIENESTAR FAMILIAR. TEL:
DIRECCIÒN: APARTADO. CAPACIDAD: 9000 BTU
CIUDAD: APARTADO EQUIPO: MINI SPLIT
UBICACIÓN DEL EQUIPO ATENCION AL USUARIO MARCA: ELECTROLUX
CAPACIDAD ESC09CM6K
INVENTARIO

Instalacion ( ) Traslado ( ) Mantenimiento y/oRevisión ( ) Reparación ( ) Venta ( )

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)				
L2 (amp)				
L3 (amp)				
P.Succiòn				
P.Descarga				
CAPACIDAD				

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR - EVAPORADOR				
Blower	L1	L2	L3	UNIDAD
				AMP

OBSERVACIONES :

MOTOR - EVAPORADOR				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL SERVICIO

Se realizo mtto preventivo, se encontro equipo con motor condensador malo el cual requiere cambio.

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :
Tècnico	

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

DILMAR

REFRIELECTRICOS INGENIERIAS SAS
NIT. 901.148.532-2
CRA 11 No 1 D - 27 Neiva
telefonos: 315 8860372
email: refrielectricosingenierias@gmail.com

SERVICIO ESPECIALIZADO EN REFRIGERACION INDUSTRIAL Y AIRE ACONDICIONADO

FECHA DE SERVICIO		
DIA	MES	AÑO

REPORTE DE TRABAJO [ ] SERVICIO [ ] No.

CLIENTE/ EMPRESA: BIENESTAR FAMILIAR TEL:
DIRECCIÒN: APOLINAR CAPACIDAD: 12000 BTU
CIUDAD: APARTADO EQUIPO: MINI SPLIT
UBICACIÓN DEL EQUIPO RACK MARCA: YORK
CAPACIDAD YSEA12FS-40A
INVENTARIO

Instalacion ( ) Traslado ( ) Mantenimiento y/oRevisión ( ) Reparación ( ) Venta ( )

COMPRESORES				
	No.1	No. 2	No.3	No.4
L1(amp)				
L2 (amp)				
L3 (amp)				
P.Succiòn				
P.Descarga				
CAPACIDAD				

TEMPERATURA		
Temp. De Rejillas		°C
Temp. De Ambiente		°C
Regu. Termostato		°C

MOTOR - EVAPORADOR				
Blower	L1	L2	L3	UNIDAD
				AMP

OBSERVACIONES :

MOTOR - EVAPORADOR				
	L1	L2	L3	UNIDAD
Motor 1				AMP
Motor 2				AMP

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL SERVICIO

posee targeta electronica del evaporador mala, requiere fusible.

CALIFICACION DEL SERVICIO	E	B	R	M
Soporte tecnico				
Calidad del servicio				
Orden y aseo al finalizar la labor				

Hora Entrada :	Hora Salida :
Tècnico	

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Diana R