CC24
CONSORCIO CANDELARIA 2024

CAPACITACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS - PEC
JOYERÍA NALIA

Inspección: 26 de Junio de 2025	**Atendido por:** Yeimy Rueda	**Realizado por:** Adriana Buitrago - Dayana Sabogal Especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO FOTOGRÁFICO	RIESGO	MEJORA
 	**Riesgo locativo** 	- **Reparación o cambio de la tapa** Sustituir o reparar la tapa dañada por una **cubierta resistente, antideslizante y con buen ajuste** (dar aviso a la entidad). - **Señalización temporal** Mientras se hace la reparación, colocar señales de **riesgo visible** (tipo "**Piso en mal estado**" o "**Precaución: superficie inestable**"). - **Restricción del paso si es necesario** Desviar temporalmente el tránsito peatonal si el riesgo es alto, para evitar accidentes.

	- **Riesgo locativo y organizacional (no tiene soporte)** 	- **Reubicar el extintor** siguiendo normas (accesible, visible, señalizado, con soporte). - **Asegurar soporte adecuado y altura correcta**. - **Inspección mensual** y mantenimiento anual certificado. - Incluirlo en el **mapa de riesgos** y en el **plan de emergencias** como punto de control. - Continuar con las recargas anuales de los extintores.
	- **Riesgo locativo y organizacional (no tiene soporte)** 	- Instalar canaletas o ductos de protección adecuados de cableado de elementos de conexiones de internet.

	- **Riesgo organizacional y sanitario** 	- Reposición total del botiquín, verificación mensual, registro de control - Incluir rutas de evacuaciòn salida de emergencia y punto de encuentro.

RECOMENDACIONES GENERALES:

1. Actualización y mantenimiento continuo del Plan de Emergencias: Asegurar que todos los elementos del plan (señalización, rutas, botiquines, camillas, planos) estén vigentes, funcionales y visibles para toda la empresa).
2. Señalización: Instalar o reubicar señales fotoluminiscentes, visibles, con flechas direccionales, planos “Usted está aquí” salidas, punto de encuentro, extintores y botiquines.
3. Reposición total del botiquín, verificación mensual, registro de control
4. Instalar canaletas o ductos de protección adecuados
5. Instalar canaletas o ductos de protección adecuados de cableado de elementos de conexiones de internet.
6. Mantenimiento continuo de los extintores y recargas anualmente

CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD VIGENTE:

- **Resolución 5018 de 2019*:*** Por la cual se adopta el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE

- **Resolución 2400 de 1979**
    - Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
    - Artículo 89: Obliga a instalar extintores portátiles en sitios visibles, de fácil acceso y en cantidad suficiente según el riesgo.
    - Artículo 90: Determina el mantenimiento periódico de extintores y recargas.
- Artículo 203: Obliga señalización de riesgos y de equipos de emergencia

- **Decreto 1072 de 2015**
- Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.
- Establece el SG-SST y los lineamientos de inspección preventiva.

- **Resolución 0312 de 2019:** Estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluye mantenimiento de extintores, botiquines, sistemas de alarma.

- **NTC 5833, NFPA 58** y la **Resolución 2400 de 1979** en Colombia.