Bogotá, 20 de noviembre de 2025.

Señores
BASE NAVAL N°2 ARC "MÁLAGA"
ARMADA NACIONAL

Asunto: Solicitud de Inclusión Ítems en el contrato 0061-ARC-BNL02-2025.

Respetados señores,

De manera muy atenta, nos permitimos solicitar la inclusión de los siguientes ítems dentro del alcance del contrato, teniendo en cuenta las necesidades identificadas durante el proceso de mantenimiento y verificación técnica de los equipos, de la siguiente manera:

- **Válvula para extintor de 5, 10, 20 y 30 libras**
- **Precinto o sello de seguridad.**

"**Cambio de Válvula para extintor de 5, 10, 20 y 30 libras",** debido al mal estado, se solicita cambiar dicho componente en los extintores que lo requieran y poder garantizar el complimiento norma NTC y NFPA.

"Cambio de Precinto o sello de seguridad", debido a que éste ítem solo se presenta para 2 tipos de extintores en el contrato y se requiere ser incluidos en todos los extintores para garantizar el trabajo y las óptimas condiciones en el que se entreguen.

Según lo anterior, debido a la inspección y pruebas realizadas se evidenció que un número significativo de válvulas presentan desgaste o fallas mecánicas que comprometen la operatividad y seguridad de los extintores. Asimismo, los sellos de seguridad deben ser remplazados para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y la trazabilidad del servicio prestado, asegurando que cada equipo intervenido quede debidamente asegurado.

La inclusión de éstos ítems permitirá completar adecuadamente las actividades contratadas, garantizando la funcionalidad, confiabilidad y seguridad de los equipos contra incendio.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a su aprobación para proceder conforme a lo requerido.

Cordialmente,

ALEX MANZANO LASSO
Representante Legal
CC 79.692.901
EXTINTORES METALES Y EQUIPOS FULL AC SAS
NIT: 900.595.667-1