CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGÁ

PERSONERÍA JURÍDICA No. 3749 de 1971
NIT. 890. 680.125-8

CONCEPTO TECNICO DE SEGURIDAD

Ley 1575 Artículo 42 del 21 de agosto de 2012
Resolución 0661

FVC N° 2536

Razón social:	**HOGAR FRANCISCO Y CLARA**
Nit:	**890982597-7**
Propietario:	**INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA**
Dirección:	**PREDIO MIROLINDO KM 2 VIA PASCA VEREDA SAUCES**
Teléfono:	**3114917059 ÁREA: 110 Mt2 Aforo total: 250**
Actividad económica:	**9491**

De acuerdo con la visita realizada por los inspectores de seguridad del **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGÁ**, se da el concepto técnico favorable por cumplir con las normas mínimas de seguridad humana y sistemas contra incendio, de acuerdo con la Ley 1575 artículos 42.

Se pudo constatar que el establecimiento inspeccionado cumple con las normas de seguridad vigentes como lo son: código de seguridad humana 101,NTC 1461 señalitica, NTC 2885 extintores , 2050 código retie, NTC 1700-medidas de barandas y pasillos, NSR 10.

Este certificado es válido por un año a partir de la fecha de su expedición y perderá su validez en el momento que incumplan las condiciones de seguridad exigidas en la legislación vigente o se modifique su destinación, su uso o su estructura física interna o externamente, por lo tanto, **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGÁ**, queda exenta de toda responsabilidad civil y penal

Inspección realizada el 20/01/2023, **válido hasta el 20/01/2024**

Atentamente,

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
COMANDANTE
FUSAGASUGÁ

TT CARLOS JUAN DE DIOS GARZÓN
Comandante y Representante Legal
Cuerpo de Bomberos Voluntarios Fusagasugá

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
INSPECTOR SEGURIDAD
FUSAGASUGÁ

CABO. ELBERT PINZON REY
Inspector de Seguridad

Imprime: Secretaria MELIZA REY PARDO
Fecha de impresión: 20/01/2023
Válido hasta: 20/01/2024

Este documento no debe presentar tachones ni enmendaduras.
Favor solicitar su inspección 30 días antes del vencimiento del presente documento.