ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO CONTROL DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE AGUA POTABLE	**Código:** FOR-PSS-064 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

CONTROL DEL LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE AGUA POTABLE

COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR FRANCISCO Y CLARA

OBJETIVO: Verificar y realizar seguimiento a la higienización del tanque de agua con el fin de garantizar el adecuado almacenamiento del agua que se utiliza en las diferentes etapas de operación de alimentos en las unidades operativas.

1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: Ingrid Johana Franco

2.Nombre de la Empresa y fecha actual de higienización	3. Próxima fecha de higienización	4. Nombre del desinfectante usado	5. Ingrediente activo	6. Concentración utilizada	7. Firma Responsable Verificación y Seguimiento
24 Horas LTDA 11 Noviembre 2022	11 Mayo 2023	Hipoclorito de Sodio	NaClO	4 ml x 900 ml H2O 5,25%	Ingrid Johana F
Fumigaciones 24 Horas LTDA 11 Mayo 2023	11 Noviembre 2023	Hipoclorito de Sodio	NaClO	4 ml x 900 ml H2O 2,25%	Ingrid Johana Franco
Fumigacion 7/24 LtDA	16 Mayo 2024	Hipoclorito de Sodio	NaClO	4 ml x 900 ml H2O 2,25%	Ingrid Johana F.