FICHA TECNICA DE PRODUCTO	No. 01
LOTE	
N/A	
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	
Aviso o señalización del extintor	
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)	
55121719	
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	
Aviso o señalización del extintor co2 / unidad, Señalización para extintores en material poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente con las siguientes dimensiones: 25 cms de alto, 20 cms de largo, ancho o espesor 0,1 cm. Con fondo blanco y colores de figuras en rojo y azul	
UNIDAD DE MEDIDA	
Unidad	
CALIDAD MINIMA	
estándares de calidad de materiales en SST. NTC 1461 – Señales de seguridad	
OBSERVACIONES	
Puede complementarse con franja o recuadro pintado en el suelo o muro, indicando la zona de ubicación del extintor.	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO	No. 02
LOTE	
N/A	
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	
Aviso o señalización del extintor k	
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)	
55121719	
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	
Aviso o señalización del extintor co2 / unidad. Señalización para extintores en material poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente con las siguientes dimensiones: 25 cms de alto, 20 cms de largo, ancho o espesor 0,1 cm. Con fondo blanco y colores de figuras en rojo y azul	
UNIDAD DE MEDIDA	
Unidad	
CALIDAD MINIMA	
estándares de calidad de materiales en SST. NTC 1461 – Señales de seguridad	
OBSERVACIONES	
Puede complementarse con franja o recuadro pintado en el suelo o muro, indicando la zona de ubicación del extintor.	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO	No. 03
LOTE	
N/A	
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	
carretilla para extintor de CO2 de 30 libras	
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)	
46191618	
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	
material y Acabado: Fabricada en acero o aleación de acero con un acabado duradero, preferiblemente con recubrimiento en polvo rojo (Ral 3000) para proteger de la corrosión y mejorar la visibilidad. Soporte: Debe contar con un soporte o abrazadera que sujete firmemente el cilindro del extintor, ya sea en posición vertical o horizontal, para prevenir el movimiento durante el transporte. Ruedas: Debe tener ruedas de alta resistencia que soporten el peso total del extintor (que puede ser superior a 30 lb) y que permitan maniobrar con facilidad. Diseño Ergonómico: Su diseño debe facilitar la movilidad y el transporte, garantizando la movilidad del extintor para su uso oportuno en caso de emergencia. Compatibilidad: El soporte debe ser compatible con las dimensiones de un extintor de CO2 de 30 libras, que suelen tener un diámetro de unas 8 pulgadas. Recomendaciones Adicionales:	
UNIDAD DE MEDIDA	
Unidad	
CALIDAD MINIMA	
regulaciones de dispositivos de emergencia locales estándares de calidad de materiales en SST. la NTC 2885 o la NFPA 10.	
OBSERVACIONES	
La carretilla debe ser estable en posición de reposo, incluso con el extintor montado. Requiere mantenimiento preventivo periódico (engrase de ruedas, inspección de	

estructura). Su diseño debe garantizar que el extintor sea operado directamente desde la carretilla si es necesario.