

Denominación del bien o servicio	
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de UPS de 10KVA y 6KVA Edificio Administrativo	
Código identificación bien o servicio	
Clasificación UNSPSC	Tipo de bien o servicio
81111805	Mantenimiento o soporte de sistemas patentados o autorizados
Unidad de medida	
Unidad	
Descripción general	
Descripción del producto	
<ol style="list-style-type: none">1. Realizar la inspección general de los equipos: revisión visual y técnica de componentes internos y externos.2. Realizar la verificación de parámetros eléctricos: tensión de entrada/salida, frecuencia, carga conectada, entre otros.3. Realizar el reemplazo de baterías: medición de voltajes individuales, capacidad de respaldo y estado general. Suministrar e instalar baterías nuevas de 12V a 9 amperios (48 baterías en total: 32 baterías en la UPS de 10kva y 16 baterías en la UPS de 6 kva).4. Suministrar un año de garantía para la totalidad de las baterías instaladas.5. Realizar la limpieza interna y externa: eliminación de polvo y residuos que puedan afectar el rendimiento.6. Realizar la revisión de ventiladores y sistema de enfriamiento.7. Realizar la actualización de firmware (para los casos que aplique).8. Realizar un informe técnico detallado: con hallazgos, fotografías antes y después del mantenimiento, recomendaciones y acciones correctivas realizadas o sugeridas.9. Realizar la correcta disposición de las baterías retiradas y entregar evidencia y constancia de este ítem.	
Garantía comercial o presunta	
1 año para las baterías	
Nombre del funcionario que elabora	
Catalina Fernández	
Firma del Jefe o Líder de proceso	
Paula Jaqueline Tabares Moreno	