










ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA
PROCESO 2025

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	LENGUAJE DE SEÑAS	LENGUAJE BRAILLE
Señalización de área cardiosegura – DEA	Señales de emergencia conforme a Resol. 2400/79, Decreto 1072/2015, NTC 1461, 3458 y 4144: fondo verde seguridad con texto/símbolos blancos en alto relieve, tipografía sans serif ≥5 cm; pictogramas ISO 7010 claros con flecha direccional; incluir braille (Grade 2 bajo texto, separación ⅜") y pictograma en Lengua de Señas Colombiana; materiales resistentes (acrílico/aluminio/PVC ≥3 mm), acabado mate, fotoluminiscencia ≥90 min; instalar a 1.40–1.60 m de altura (de acuerdo con espacio), repetición cada 10–15 m, uniforme en estilo, color y proporción.	SI	
Señalización de la ruta de evacuación con dirección a la derecha	Señales de emergencia conforme a Resol. 2400/79, Decreto 1072/2015, NTC 1461, 3458 y 4144: fondo verde seguridad con texto/símbolos blancos en alto relieve, tipografía sans serif ≥5 cm; pictogramas ISO 7010 claros con flecha direccional; incluir braille (Grade 2 bajo texto, separación ⅜") y pictograma en Lengua de Señas Colombiana; materiales resistentes (acrílico/aluminio/PVC ≥3 mm), acabado mate, fotoluminiscencia ≥90 min; instalar a 1.40–1.60 m de altura (de acuerdo con espacio), repetición cada 10–15 m, uniforme en estilo, color y proporción.	SI	
Señalización de la ruta de evacuación con dirección a la izquierda	Señales de emergencia conforme a Resol. 2400/79, Decreto 1072/2015, NTC 1461, 3458 y 4144: fondo verde seguridad con texto/símbolos blancos en alto relieve, tipografía sans serif ≥5 cm; pictogramas ISO 7010 claros con flecha direccional; incluir braille (Grade 2 bajo texto, separación ⅜") y pictograma en Lengua de Señas Colombiana; materiales resistentes (acrílico/aluminio/PVC ≥3 mm), acabado mate, fotoluminiscencia ≥90 min; instalar a 1.40–1.60 m de altura (de acuerdo con espacio), repetición cada 10–15 m, uniforme en estilo, color y proporción.	SI	
Señal de salida de emergencia	Señales de emergencia conforme a Resol. 2400/79, Decreto 1072/2015, NTC 1461, 3458 y 4144: fondo verde seguridad con texto/símbolos blancos en alto relieve, tipografía sans serif ≥5 cm; pictogramas ISO 7010 claros con flecha direccional; incluir braille (Grade 2 bajo texto, separación ⅜") y pictograma en Lengua de Señas Colombiana; materiales resistentes (acrílico/aluminio/PVC ≥3 mm), acabado mate, fotoluminiscencia ≥90 min; instalar a 1.40–1.60 m de altura (de acuerdo con espacio), repetición cada 10–15 m, uniforme en estilo, color y proporción.	SI	
Ruta de salida de emergencia por escaleras con orientación a la izquierda	Señales de emergencia conforme a Resol. 2400/79, Decreto 1072/2015, NTC 1461, 3458 y 4144: fondo verde seguridad con texto/símbolos blancos en alto relieve, tipografía sans serif ≥5 cm; pictogramas ISO 7010 claros con flecha direccional; incluir braille (Grade 2 bajo texto, separación ⅜") y pictograma en Lengua de Señas Colombiana; materiales resistentes (acrílico/aluminio/PVC ≥3 mm), acabado mate, fotoluminiscencia ≥90 min; instalar a 1.40–1.60 m de altura (de acuerdo con espacio), repetición cada 10–15 m, uniforme en estilo, color y proporción.	SI	
Ruta de salida de emergencia por escaleras con orientación a la derecha	Señales de emergencia conforme a Resol. 2400/79, Decreto 1072/2015, NTC 1461, 3458 y 4144: fondo verde seguridad con texto/símbolos blancos en alto relieve, tipografía sans serif ≥5 cm; pictogramas ISO 7010 claros con flecha direccional; incluir braille (Grade 2 bajo texto, separación ⅜") y pictograma en Lengua de Señas Colombiana; materiales resistentes (acrílico/aluminio/PVC ≥3 mm), acabado mate, fotoluminiscencia ≥90 min; instalar a 1.40–1.60 m de altura (de acuerdo con espacio), repetición cada 10–15 m, uniforme en estilo, color y proporción.	SI	
Señalización de prohibido fumar	Señales de emergencia conforme a Resol. 2400/79, Decreto 1072/2015, NTC 1461, 3458 y 4144: fondo verde seguridad con texto/símbolos blancos en alto relieve, tipografía sans serif ≥5 cm; pictogramas ISO 7010 claros con flecha direccional; incluir braille (Grade 2 bajo texto, separación ⅜") y pictograma en Lengua de Señas Colombiana; materiales resistentes (acrílico/aluminio/PVC ≥3 mm), acabado mate, fotoluminiscencia ≥90 min; instalar a 1.40–1.60 m de altura (de acuerdo con espacio), repetición cada 10–15 m, uniforme en estilo, color y proporción.	SI	

Señalización de peligro eléctrico	Señales de emergencia conforme a Resol. 2400/79, Decreto 1072/2015, NTC 1461, 3458 y 4144: fondo verde seguridad con texto/símbolos blancos en alto relieve, tipografía sans serif ≥5 cm; pictogramas ISO 7010 claros con flecha direccional; incluir braille (Grade 2 bajo texto, separación ⅜") y pictograma en Lengua de Señas Colombiana; materiales resistentes (acrílico/aluminio/PVC ≥3 mm), acabado mate, fotoluminiscencia ≥90 min; instalar a 1.40–1.60 m de altura (de acuerdo con espacio), repetición cada 10–15 m, uniforme en estilo, color y proporción.	SI	
Señalización de camilla	Señales de emergencia conforme a Resol. 2400/79, Decreto 1072/2015, NTC 1461, 3458 y 4144: fondo verde seguridad con texto/símbolos blancos en alto relieve, tipografía sans serif ≥5 cm; pictogramas ISO 7010 claros con flecha direccional; incluir braille (Grade 2 bajo texto, separación ⅜") y pictograma en Lengua de Señas Colombiana; materiales resistentes (acrílico/aluminio/PVC ≥3 mm), acabado mate, fotoluminiscencia ≥90 min; instalar a 1.40–1.60 m de altura (de acuerdo con espacio), repetición cada 10–15 m, uniforme en estilo, color y proporción.	SI	
Señalización de Botiquin	Señales de emergencia conforme a Resol. 2400/79, Decreto 1072/2015, NTC 1461, 3458 y 4144: fondo verde seguridad con texto/símbolos blancos en alto relieve, tipografía sans serif ≥5 cm; pictogramas ISO 7010 claros con flecha direccional; incluir braille (Grade 2 bajo texto, separación ⅜") y pictograma en Lengua de Señas Colombiana; materiales resistentes (acrílico/aluminio/PVC ≥3 mm), acabado mate, fotoluminiscencia ≥90 min; instalar a 1.40–1.60 m de altura (de acuerdo con espacio), repetición cada 10–15 m, uniforme en estilo, color y proporción.	SI	
Señalización rampa asceso personas movilidad reducida	Señales de emergencia conforme a Resol. 2400/79, Decreto 1072/2015, NTC 1461, 3458 y 4144: fondo verde seguridad con texto/símbolos blancos en alto relieve, tipografía sans serif ≥5 cm; pictogramas ISO 7010 claros con flecha direccional; incluir braille (Grade 2 bajo texto, separación ⅜") y pictograma en Lengua de Señas Colombiana; materiales resistentes (acrílico/aluminio/PVC ≥3 mm), acabado mate, fotoluminiscencia ≥90 min; instalar a 1.40–1.60 m de altura (de acuerdo con espacio), repetición cada 10–15 m, uniforme en estilo, color y proporción.	SI	
Señalización de punto de encuentro	Señales de emergencia conforme a Resol. 2400/79, Decreto 1072/2015, NTC 1461, 3458 y 4144: fondo verde seguridad con texto/símbolos blancos en alto relieve, tipografía sans serif ≥5 cm; pictogramas ISO 7010 claros con flecha direccional; incluir braille (Grade 2 bajo texto, separación ⅜") y pictograma en Lengua de Señas Colombiana; materiales resistentes (acrílico/aluminio/PVC ≥3 mm), acabado mate, fotoluminiscencia ≥90 min; instalar a 1.40–1.60 m de altura (de acuerdo con espacio), repetición cada 10–15 m, uniforme en estilo, color y proporción.	SI	
Señalización de punto de atención primaria	Señales de emergencia conforme a Resol. 2400/79, Decreto 1072/2015, NTC 1461, 3458 y 4144: fondo verde seguridad con texto/símbolos blancos en alto relieve, tipografía sans serif ≥5 cm; pictogramas ISO 7010 claros con flecha direccional; incluir braille (Grade 2 bajo texto, separación ⅜") y pictograma en Lengua de Señas Colombiana; materiales resistentes (acrílico/aluminio/PVC ≥3 mm), acabado mate, fotoluminiscencia ≥90 min; instalar a 1.40–1.60 m de altura (de acuerdo con espacio), repetición cada 10–15 m, uniforme en estilo, color y proporción.	SI	
Señalización Gabinete de emergencias	Señales de emergencia conforme a Resol. 2400/79, Decreto 1072/2015, NTC 1461, 3458 y 4144: fondo verde seguridad con texto/símbolos blancos en alto relieve, tipografía sans serif ≥5 cm; pictogramas ISO 7010 claros con flecha direccional; incluir braille (Grade 2 bajo texto, separación ⅜") y pictograma en Lengua de Señas Colombiana; materiales resistentes (acrílico/aluminio/PVC ≥3 mm), acabado mate, fotoluminiscencia ≥90 min; instalar a 1.40–1.60 m de altura (de acuerdo con espacio), repetición cada 10–15 m, uniforme en estilo, color y proporción.	SI	