INASKA CONSORCIO	INSPECCION DE EXTINTORES	CODIGO: HSEQ-F-12
		VERSION: 1
		FECHA:01/08/2017

EMPRESA: CONSORIO INASKA / OFICINA DE INGECOL

AREA O SEDE / PROYECTO: **Oficina Administrativo Ingecol** **FECHA INSPECCION:** 19-jun-25

N° ID	UBICACIÓN	TIPO EXTINTOR					Estado: B (Bueno); M(Malo)				Fecha Venc. Carga	Cuenta con señalizacion en: P (Pared); Pi (Piso)
		A	ABC	BC	CO2	Solkaflam	Manometro	Seguro	Manija	Cilindro		
1	Recepcion		X				B	B	B	B	dic-25	P
1	CPU		X				B	B	B	B	dic-25	P
1	Cocina		X				B	B	B	B	dic-25	P
1												

OBSERVACIONES

Los extintores se evidencia en buenas condiciones con sus recargas vigentes.

Elaboró **John Marin**