CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA

ESTÁNDAR	GRUPO	SERVICIO	CRITERIO DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN	DESCRIPCION DEL HALLAZGO
Infraestructura	Consulta Externa	Consulta Externa General	El consultorio de gineco obstetricia, urología y los que por tipo de examen que adelanten asi lo requieran, deberan contar con unidad sanitaria.	CUMPLE	N/A
Infraestructura	Consulta Externa	Consulta Externa General	Disponibilidad de unidad sanitaria.	CUMPLE	N/A
Infraestructura	Consulta Externa	Consulta Externa General	El consultorio cuenta con:		
Infraestructura	Consulta Externa	Consulta Externa General	1. Área para entrevista.	CUMPLE	N/A
Infraestructura	Consulta Externa	Consulta Externa General	2. Área para examen cuando aplique.	CUMPLE	N/A
Infraestructura	Consulta Externa	Consulta Externa General	3. Lavamanos por consultorio. No se exige adicional si el consultorio cuenta con unidad sanitaria.	CUMPLE	N/A
Infraestructura	Consulta Externa	Consulta Externa General	Consultorios en los que se realicen procedimientos, cuentan con área con las siguientes características:		
Infraestructura	Consulta Externa	Consulta Externa General	1. Barrera física fija entre el área de entrevista y el área de procedimientos.	CUMPLE	N/A
Infraestructura	Consulta Externa	Consulta Externa General	2. Ventilación natural y/o artificial.	CUMPLE	N/A
Infraestructura	Consulta Externa	Consulta Externa General	3. Iluminación natural y/o artificial.	CUMPLE	N/A
Infraestructura	Consulta Externa	Consulta Externa General	4. Lavamanos.	CUMPLE	N/A
Infraestructura	Consulta Externa	Consulta Externa General	5. Mesón de trabajo.	CUMPLE	N/A
Infraestructura	Consulta Externa	Consulta Externa General	Ambientes o áreas donde se realicen procedimientos, cuentan con las siguientes áreas, espacios y características, exclusivos, delimitados, señalizados y de circulación restringida:		
Infraestructura	Consulta Externa	Consulta Externa General	1. Lavamanos.	CUMPLE	N/A
Infraestructura	Consulta Externa	Consulta Externa General	2. Mesón de trabajo.	CUMPLE	N/A
Infraestructura	Consulta Externa	Consulta Externa General	3. Ventilación natural y/o artificial.	CUMPLE	N/A
Infraestructura	Consulta Externa	Consulta Externa General	4. Los pisos, las paredes y los techos están recubiertos en materiales sólidos, lisos, lavables, impermeables y resistentes a los procesos de uso, lavado y desinfección.	CUMPLE	N/A

Infraestructura	**Consulta Externa**	**Consulta Externa General**	5. El área alrededor de la mesa de procedimientos permite la instalación y movilización de equipos y personal necesarios para la atención del paciente en condiciones de rutina o de emergencia.	**CUMPLE**	N/A
Infraestructura	**Consulta Externa**	**Consulta Externa General**	6. En los ambientes de procedimientos dependientes de consulta externa o prioritaria no se podrán manejar pacientes que requieran observación. Las áreas de observación serán exclusivas de los servicios de urgencias.	**CUMPLE**	N/A
Infraestructura	**Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica**	**Radiologia e imágenes diagnosticas baja complejidad**	*Sala de examen exclusiva para equipo de rayos X con las protecciones contra radiaciones ionizantes; acorde a las dimensiones del equipo e intensidad de las emisiones de RX.	**CUMPLE**	N/A
Infraestructura	**Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica**	**Radiologia e imágenes diagnosticas baja complejidad**	*La sala de examen no debe estar cercana a zonas de permanencia de personal como son oficinas, salas de espera y espacios similares.	**CUMPLE**	N/A
Infraestructura	**Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica**	**Radiologia e imágenes diagnosticas baja complejidad**	*Area minima de la sala de examen de 20.00 m2(lado minimo 3.80 m), para equipo de 300 miliamperios.	**CUMPLE**	N/A
Infraestructura	**Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica**	**Radiologia e imágenes diagnosticas baja complejidad**	*Adecuado blindaje de lamina de plomo en paredes y puertas para proteccion contra las radiaciones ionizantes.	**CUMPLE**	N/A
Infraestructura	**Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica**	**Radiologia e imágenes diagnosticas baja complejidad**	*Cuando se trate de una edificacion de mas de un piso, los entrepisos correspondientes al area de la sala de examen deberan contar con la proteccion adecuada.	**N/A**	N/A
Infraestructura	**Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica**	**Radiologia e imágenes diagnosticas baja complejidad**	*Área para el control y disparo del equipo.	**CUMPLE**	N/A
Infraestructura	**Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica**	**Radiologia e imágenes diagnosticas baja complejidad**	*Deposito para medios de contraste y elementos de consumo.	**CUMPLE**	N/A
Infraestructura	**Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica**	**Radiologia e imágenes diagnosticas baja complejidad**	*Área para lectura de placas.	**CUMPLE**	N/A
Infraestructura	**Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica**	**Radiologia e imágenes diagnosticas baja complejidad**	*Área para revelado automatico o manual con camara oscura y camara clara si aplica.	**CUMPLE**	N/A
Infraestructura	**Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica**	**Radiologia e imágenes diagnosticas baja complejidad**	*Deposito o archivo de placas, alejadas de la zona del examen.	**CUMPLE**	N/A