1/6

ELE




INGENIERO ELECTRICISTA
SIMÓN RAMÍREZ
3023732021

PROYECTO:
PARQUE LAS MERCEDES
MARINILLA - ANTIOQUIA

DISEÑO:
Simón Ramírez Noreña
IE SIMÓN RAMÍREZ NOREÑA
MP: AN205-161869

CONTIENE: DISEÑO ELECTRICO
SALIDAS ELECTRICAS DE USO FINAL

FECHA: AGOSTO 2025

ARCHIVO:
ELE_DISEÑO DE REDES DE USO FINAL LAS MERCEDES_V2.dwg

## CONVECIONES

| | |
|---|---|
| IDENTIFICACION #CTO | Toma doble polo a tierra 110V-20A |
| IDENTIFICACION #CTO | Toma doble GFCI 100V-20A EN PISO |
| IDENTIFICACION #CTO | Toma doble polo a tierra 110V-20A CON TAPA PROTECTORA PARA INTEMPERIE |
| IDENTIFICACION #CTO | Toma doble GFCI 100V-20A |
| IDENTIFICACION #CTO | Toma doble polo a tierra 110V-20A de incrustar |
| IDENTIFICACION #CTO | Suiche sencillo |
| IDENTIFICACION #CTO | Suiche sencillo doble |
| IDENTIFICACION #CTO | Suiche sencillo triple |
| IDENTIFICACION #CTO | Suiche sencillo conmutable |
| IDENTIFICACION #CTO | Suiche doble conmutable |
| IDENTIFICACION #CTO | Suiche triple conmutable |
| TD-01 | Tablero de distribución |
| IDENTIFICACION #CTO | Luminaria decorativa suspendida |
| IDENTIFICACION #CTO | Panel LED redondo 24W |
| IDENTIFICACION #CTO | Panel LED redondo 9W |
| IDENTIFICACION #CTO | Panel LED redondo 12W |
| IDENTIFICACION #CTO | Luminaria de sobreponer en techo 9W |
| IDENTIFICACION #CTO | Aplique de pared 3-5w Iluminación indirecta |
| IDENTIFICACION #CTO | ESTACA 6w Zona Verde uso exterior |
| IDENTIFICACION #CTO | Cinta LED HORIZONTAL |
| TNXX ## | Identificación del tablero de distribución de energía normal y su respectivo circuito |
| | INTERRUPTOR TERMO-MAGNETICO |
| | INTERRUPTOR GFCI DIFERENCIAL |
| | tuberías empotradas en muros o por piso serán CONDUIT PVC. |
| | tuberías expuestas, en cielos falsos y en drywall serán SCH 40 o EMT. |
| | Simbolo: Linea (F), Neutro (N) y Tierra (T) respectivamente |
| IDENTIFICACION #CTO | Cinta LED VERTICAL |
| | Luminaria 36W |
| | Salida de datos sencilla |
| | Salida de datos doble |

1/6

ELE