Certificado de Servicio Nº 2874

LAVADO DE TANQUES
Fecha de ejecución: 30 / 05 / 2025

SANIOX HIGIENE AMBIENTAL S.A.S
Calle 37 # 91 c 51
110871 BOGOTA / DE KENNEDY · Bogotá D.C
https://saniox.com.co/
Concepto sanitario: SQ00039112

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI
Sede: CASA SANTA MARIA
Dirección: CARRERA 90 # 149 - 73
Municipio: 111171 BOGOTA / SUBA
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 3175136115, 3175136115

PRESTA EL SERVICIO

SANIOX HIGIENE AMBIENTAL S.A.S
Calle 37 # 91 c 51
110871 BOGOTA / DE KENNEDY · Bogotá D.C
Concepto sanitario: SQ00039112

3 TRATAMIENTOS

Lavado y desinfección de tanques de 1000 litros
MÉTODO DE CONTROL: Físico

Lavado y desinfección de tanques de 2000 litros
MÉTODO DE CONTROL: Físico

Lavado y desinfección de tanques de 2000 litros
MÉTODO DE CONTROL: Físico

FECHA Y HORARIO

30/05/25 08:00 - 17:13

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones							
HIPOCLORITO DE SODIO			Aspersión manual		24 ml		

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.


INCIDENCIAS:

Se realiza limpieza, lavado y desinfección @ 02 tanques de 2000 Mil Lt de aguas lluvias. A nivel de Piso. Se realiza evidencia fotográfica del punto de ubicación. Nota queda pendiente el tanque de 1000 Mil Lt Aéreo por temas de ubicación y por difícil acceso.





Se realiza limpieza, lavado y desinfección a tanque #1 de 2000 Mil Lt de aguas lluvias a nivel de Piso. Antes y durante el servicio.







Certificado de Servicio Nº 2874

LAVADO DE TANQUES
Fecha de ejecución: 30 / 05 / 2025

SANIOX HIGIENE AMBIENTAL S.A.S
Calle 37 # 91 c 51
110871 BOGOTA / DE KENNEDY · Bogotá D.C
https://saniox.com.co/
Concepto sanitario: SQ00039112

Se realiza limpieza, lavado y desinfección a tanque #1 de 2000 Mil Lt de aguas lluvias a nivel de Piso. Después del servicio.




Se realiza limpieza, lavado y desinfección a tanque #2 de 2000 Mil Lt de aguas lluvias a nivel de Piso. Antes y durante el servicio.






Se realiza limpieza, lavado y desinfección a tanque #2 de 2000 Mil Lt de aguas lluvias a nivel de Piso. Después del servicio.





NOTA DE NOTIFICACIÓN DE BIOCIDAS





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Johana López responsable Ambiental
1023979520
30/05/2025 17:13

Nombre y firma del Responsable Técnico
Julie Nerieth Martinez Suarez
C.C.: 1030522553

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Amaury David Arias Lopez
C.C.: 1.031.137.976



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Enrique Javela
C.C.: 1032370978

Certificado de Servicio Nº 2874

LAVADO DE TANQUES
Fecha de ejecución: 30 / 05 / 2025

SANIOX HIGIENE AMBIENTAL S.A.S
Calle 37 # 91 c 51
110871 BOGOTA / DE KENNEDY · Bogotá D.C
https://saniox.com.co/
Concepto sanitario: SQ00039112

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

CRITERIO INDICE DE CONSUMO Y/O CAPTURAS: NULO: 0% / BAJO: 25% / MEDIO: 50% / ALTO: 75% / TOTAL: 100%

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es mínimo de 3 horas. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del área tratada.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12