ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO PLAN MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 2 Fecha: Memo I2024030199 - 18/10/2024 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO

Convenio de Asociación / Contrato Número / Año:	9666 de 2024
Nombre del Asociado / Contratista:	CAFAMI
Nombre del Servicio:	COMUNIDAD DE CUIDADO
Nombre de la Unidad Operativa:	LAS BRISAS
Dirección de la Unidad Operativa:	Kilometro 52 via La Mesa - Anapoima
Teléfono de la Unidad Operativa:	3143527708
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	cc-lasbrisas9666@hotmail.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la Unidad Operativa responsable del plan de mantenimiento correctivo:	ALEJANDRA CARO VENEGAS

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Periodo reportado	**10**	**2025**	Origen del hallazgo:	Visita de Supervisión:	**X**	Visita de Asistencia Técnica:		Inspección propia del edificio u otro ente de control:	

Descripción del evento:

3. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO


Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Descripción de la afectación del servicio	Mitigación de riesgos y afectación del servicio / Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades	¿Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado? SI / NO	Población afectada por la actividad: Número de personas mayores	Observaciones de la actividad
NO se evidencia tapas herméticas en tanques de almacenamiento de agua potable. Se evidencia oxido y corrosión. OBSERVACIÓN REITERATIVA	21/08/2025	30/10/2025	No presenta afectación al servicio	No se presenta afectación al servicio con este mantenimiento ni presenta riesgo afectación al servicio	NO	0	Observación realizada en visita de supervisión del 21 de agosto de 2025
Terminar de implementar sistema de ahorrador de agua en sanitarios, lavamanos, lavaplatos y pocetas	21/08/2025	30/11/2025	No presenta afectación al servicio	No se presenta afectación al servicio con este mantenimiento ni presenta riesgo afectación al servicio	NO	0	Observación realizada en visita de supervisión del 21 de agosto de 2025
Se evidencio camas metálicas sin tapas plásticas.	21/08/2025	30/10/2025	No presenta afectación al servicio	No se presenta afectación al servicio con este mantenimiento ni presenta riesgo afectación al servicio	NO	0	Observación realizada en visita de supervisión del 21 de agosto de 2025
Se evidencio tejado con deterioro de pintura interior en habitación adyacente al area de profesionales	21/08/2025	30/10/2025	No presenta afectación al servicio	No se presenta afectación al servicio con este mantenimiento ni presenta riesgo afectación al servicio	NO	0	Observación realizada en visita de supervisión del 21 de agosto de 2025
Se evidencia apoyo para personas con presencia de discapacidad con oxido	21/08/2025	30/10/2025	No presenta afectación al servicio	No se presenta afectación al servicio con este mantenimiento ni presenta riesgo afectación al servicio	NO	0	Observación realizada en visita de supervisión del 21 de agosto de 2025

4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO

Total actividades programadas para el periodo:	4

5. OBSERVACIONES

Observaciones y aclaraciones:

6. DATOS DEL COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REVISÓ	
Nombres y Apellidos:	**ALEJANDRA CARO VENEGAS**	Nombres y Apellidos:	**ALEJANDRO ZAMORA SANCHEZ**
Cargo:	**COORDINADORA**	Cargo:	**ARQUITECTO - EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION**
Firma:		Firma:	