
INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACION DE LA OFERTA CON MENOR VALOR.
PROCESO DE CONTRATACION DE MINIMA CUANTÍA ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA ESPERANZA DE GUADUAS
IPMC 024-2020

OBJETO: CONTRATAR LA REVISIÓN, RECARGA, MANTENIMIENTO, COMPRA DE EXTINTORES, CAMILLAS, BOTIQUINES Y SEÑALIZACION PARA LAS ÁREAS LABORALES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA ESPERANZA DE GUADUAS, CUNDINAMARCA.

El Comité Evaluador del presente proceso, teniendo en cuenta:

Que dentro del plazo establecido inicialmente para presentar propuestas, el cual fue hasta el día 30 de Octubre a las 05:00 p.m., se presentaron dentro del término siete (07) OFERTAS, presentadas en la página www.colombiacompra.gov.co, plataforma SECOP II con la siguiente descripción.

Orden de Entrega	Proponente	Fecha y hora de recibo	Valor de la oferta
1	JAVIER ALEXANDER ZORRO AMAYA	30/10/2020 1:40 PM	4.985.000
2	ACOGE SERVICIOS INTEGRALES	30/10/2020 2:09 PM	5.555.000
3	Big Life	30/10/2020 3:37 PM	3.270.000
4	NITRO EXTINTORES	30/10/2020 3:43 PM	5.171.650
5	INGESOL	30/10/2020 4:15 PM	3.393.500
6	**DISTRIBUIDORA MAES SAS**	**30/10/2020 4:17 PM**	**3.214.500**
7	SEGUSER JM	30/10/2020 4:54 PM	4.869.000



VERIFICACION DEL MENOR PRECIO

Orden de Entrega	Proponente	Fecha y hora de recibo	Valor de la oferta
6	DISTRIBUIDORA MAES SAS	30/10/2020 4:17 PM	3.214.500

El comité evaluador deja constancia que, revisado el ítem de la propuesta del oferente, es decir **DISTRIBUIDORA MAES SAS** no hallo precios con valor artificialmente bajo.

Ya que la oferta de menor valor fue la del proponente **DISTRIBUIDORA MAES SAS identificado con el NIT 901.188.686-8**, por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 3.214.500). Valor total, se pasa a verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.1. Del decreto 1082 de 2015.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA CAPACIDAD JURIDICA

DISTRIBUIDORA MAES SAS NIT 901.188.686-8

DOCUMENTOS A EXAMINAR	CUMPLE	NO CUMPLE
1. El anexo 3 que son las condiciones técnicas exigidas, diligenciado en todas sus partes. (esta es la oferta técnica y no puede ser incompleta).	X	
2. El anexo 1 Carta de Presentación de la Oferta firmado por el representante legal.	X	
3. El anexo 4 Modelo de documento de conformación de Consorcio o Unión Temporal.	No Aplica	
4. El anexo 5 Formato SIIF diligenciado (Anexar Certificación Bancaria).	X	
5. El anexo 6 Experiencia (anexar Certificaciones de contratos, mínimo 2)	X	
6. El anexo 7 Compromiso Anticorrupción.	X	
7. Fotocopia de la cédula del Representante Legal.	X	
8. Fotocopia del NIT.	X	
9. Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio.	x	
10. Registro Único Tributario RUT.	X	
11. Certificado de la Contraloría General de la República de no ser responsable fiscal ni la empresa ni su representante legal.	X	
12. Certificado de la Procuraduría General de la Nación de no tener antecedentes Disciplinarios ni la empresa ni su representante legal.	X	
13. Certificado de Paz y Salvo al pago de aporte parafiscales firmado por el Representante legal o Revisor Fiscal (Si aplica)	X	

VERIFICACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

DISTRIBUIDORA MAES SAS NIT 901.188.686-8
C

ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
1	UNIDAD	**EXTINTOR MULTIPROPÓSITO,** Mantenimiento y recarga de extintor polvo químico ABC multipropósito color amarillo de 10 libras, incluye revisión de mangueras y válvulas, y cambio de las mismas en caso de que sea necesario		X	80
2	UNIDAD	**EXTINTOR DE AGUA** Mantenimiento y recarga de extintor verde h2o agua a presión x 2.5 galones incluye revisión de mangueras y válvulas, y cambio de las mismas en caso de que sea necesario		X	65
	UNIDAD	**EXTINTOR SOLKAFLAM** Mantenimiento y recarga de extintor blanco solkaflam por 3700 gms incluye revisión de mangueras y válvulas, y cambio de las mismas en caso de que sea necesario		X	5
4	UNIDAD	**EXTINTOR SATELITE AGUA PRESION,** Mantenimiento y recarga de extintor rodante de 150 libras tipo satélite, agente extintor es al agua a presión con químico penetrante para combatir incendios clase A, incluye revisión de mangueras y válvulas, y cambio de las mismas en caso de que sea necesario.		X	4

5	UNIDAD	**EXTINTOR SATELITE MULTIPROPOSITO,** Mantenimiento y recarga de extintor rodante de 150 libras tipo satélite. Su agente extintor es el polvo químico para combatir incendios clase ABC, incluye revisión de mangueras y válvulas, y cambio de las mismas en caso de que sea necesario.		X	2
6	UNIDAD	Compra de extintor de fuego portátil amarillo nuevo, polvo químico ABC multipropósito de 10 libras, clase ABC, con manguera cargado con agente extintor polvo químico seco a base fosfato de mono amoniaco, agente expulsor nitrógeno presurizado, presión 125 psi.		X	1
7	UNIDAD	**EXTINTOR DE AGUA** Extintor portátil de agua presión con manguera, agente extintor agua con agente multipropósito, agente expulsor Nitrógeno, presión 150 PSI, cantidad de agente extintor 2.5gl, tiempo de descarga 55-60 segundos, alcance 9 a 12 metros, porcentaje de descarga hasta el 97%		X	2
8	UNIDAD	**EXTINTOR SOLKAFLAM,** Extintor agente limpio HCFC 123 con solkaflam de 3.700 gramos con manguera y abrazadera, clase c: (equipos eléctricos) incendios en los que están involucrados equipos eléctricos activados, menores a 25 kw, donde, de cara a la seguridad del operador, es preciso utilizar agentes no conductores de electricidad, es decir, eléctricamente aislantes. agente expulsor nitrógeno hasta 97% de descarga.		X	5
9	UNIDAD	Camilla en polietileno de 45 cm de ancha x 183 cm larga, color naranja, incluye arnés tipo araña para inmovilizar al paciente, con 12 manijas laterales con refuerzo metálico interno para mayor resistencia al peso		X	2
10	UNIDAD	**BOTIQUIN TIPO A,** Botiquín morral tipo A dotado de conformidad con la Resolución 0705 de 2007 debe contener: gasas limpias paquete x20 Esparadrapo de tela rollo por 4": 1und Bajalenguas paquete x 20:1 und Guantes de latex para examen caja por 100 Venda elástica 2 x 5 yardas:1 und Venda elástica 3 x 5 yardas:1 und venda elástica 5 x 5 yardas:1 und Venda de algodón 3 x 5 yardas:1 und Yodopovidona Jabón quirúrgico frasco x 120 ml:1 und Solución salina 250cc o 500 cc:1 und Termómetro de mercurio: 1 und Alcohol antiséptico frasco por 350 ml. 1 und		X	2
11	UNIDAD	**AVISOS EN ACRILICO,** Señal NO fotolumiminiscente elaborada en lamina de polietileno (acrílico) de alto impacto, resistente a la intemperie (30x15) calibre 40 . Los colores en cumplimiento de ANZI Z53.1-2017 OFICINA ATENCION Y TRATAMIENTO: 1 SEÑALIZACION EXTINTOR MULTIPROPOSITO:44		X	45

No	OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	El mantenimiento y recarga de los tres tipos de extintores debe incluir revisión general del equipo, revisión de válvulas, empaques y cilindro.

2	En caso de que alguno de los equipos requiera la compra de repuestos este gasto correrá por cuenta del contratista
3	Las personas que realizan los procedimientos deben estar capacitadas para cada uno de los procesos de mantenimiento y recarga de extintores.
4	El proponente debe verificar la evolución del proceso y realizar seguimiento periódico, con el fin de dar una solución eficaz y control total del servicio.
5	El proponente asumirá los costos de maquinaria, equipos, suministros y materiales requeridos para todas las actividades de mantenimiento y recarga de los extintores.
6	La entrega de los productos se hará sin costo alguno para el INPEC por concepto de transporte, seguros, embalajes u otros.
7	Cada extintor debe ser instalado en su respectivo puesto asignado después de realizado el mantenimiento y la recarga de los mismos, este procedimiento lo debe realizar el contratista.
8	Será obligación primordial del Contratista cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas exigidas anteriormente.
9	Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, contribuciones o participaciones tanto en el ámbito Nacional, Departamental y Municipal que se causen en razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente contrato.
10	Responder por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, así como los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales que le correspondan.
11	Que todos los productos ofertados se encuentren vigentes, en óptimas condiciones de conservación y calidad.
12	Que se compromete a cambiar los elementos que resulten en mal estado en un plazo no mayor a 24 horas después de verificado el estado de los mismos.
13	Atender las directrices del Supervisor del contrato para la ejecución del mismo.
14	Adoptar las medidas de prevención y control para cumplir con el objeto de la presente invitación.
15	Reportar de manera inmediata cualquier anomalía presentada.
16	La puntualidad en la entrega de los bienes de acuerdo con lo establecido con el supervisor del contrato.
17	Deberá mantener al EP-GUADUAS indemne y libre de toda pérdida o reclamo, demanda, pago de litigios, acciones legales, reivindicaciones y fallos de cualquier especie que se entable o pueda levantarse contra estos, en caso de acciones u omisiones en que incurra el contratista, sus agentes o empleados durante la ejecución del contrato.

Por todo lo anterior el comité evaluador concluye:

Que la propuesta antes mencionada está habilitada, por lo anterior se recomienda al señor Director que proceda a adjudicar el contrato mediante comunicación de aceptación al proponente mencionado.

Para constancia se firma por el Comité Evaluador del proceso de Selección Mínima Cuantía No. 024-2020 a los tres (3) días del mes de noviembre de 2020.

4. CONCLUSIONES

PARTICIPANTES:

ÁREA O DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Responsable Almacén	DG. BARRERA BOHORQUEZ FREDY	ORIGINAL FIRMADO
Responsable Administrativa y Financiera	P.U BLANCA VANESSA RAMIREZ MURCIA	ORIGINAL FIRMADO
Responsable Atención Tratamiento	P.U ERIKA ANDREA BUITRAGO GUZMAN	ORIGINALFIRMADO