CÓDIGO: EL-F-A010	RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO AL DESGASTE POR ABRASIÓN MICRO-DEVAL INV E - 238-13	INGELABCON S.A.S. Confiabilidad en nuestros resultados
FECHA: 13/07/2021		
VERSIÓN: 01		
Página 1 de 1		

CLIENTE:	CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS		
PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA		
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA		
FECHA:	martes, 13 de diciembre de 2022	**MUESTRA No.**	1
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:	SUBBASE GRANULAR CANTERA JOMEVE		

TIEMPO DE ROTACIÓN (min.)			120	
PESO DE LA MUESTRA SECA ANTES DE ENSAYO (g.) = Mi			1502,0	
PESO DE LA MUESTRA SECA DESPUÉS DE ENSAYO (g.) = Mf			1093,5	
PERDIDA % = (Mi - Mf)/Mi x100			**27,2**	
SUBBASE GRANULAR	**Clase B**	**Valor Máximo (%)**	**35%**	**Cumple**

OBSERVACIONES:

INGELABCON S.A.S.
NIT: 901124673-8

JEISON JAVIER ATENCIA
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ÁLVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

INGELABCON S.A.S
NIT. 901.124.673-8
Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba
Cel: 3146317410 – Email: ingelabcon@gmail.com