Construcciones EL CONDOR S.A.	CONTENIDO DE IMPUREZAS (agregado grueso) INV E- 237	VERSION	6
		PAGINA	

OBRA: Córdoba – Los Córdobas CÓDIGO: 148

FUENTE : Planta Lorica MUESTRA Nº 1

DESCRIPCIÓN: Agregados Combinados Para Mezcla Asfaltica Fecha: 26-Ene-23

MUESTRA HUMEDAD	PESO HUMEDO ($M_{h)}$	PESO SECO ($M_{s)}$	% HUMEDAD
	2541	2539	0.08%

MUESTRA ENSAYO	PESO HUMEDO ($M_{he)}$	PESO SECO ($M_{se)}$	PESO SECO RET Nº35 (m)
	2355	2353.1	2345.0

COEFICIENTE DE LIMPIEZA (%)	**0.35**	Cumple
ESPECIFICACIÓN		**<0.5**

Observaciones:

.....

.....

Elaboró: Deilin Fuentes F.
Laboratorista

Revisó: Jesùs Emilio Rico A.
Ing. De materiales