OFICIO N° 181-SG-2024-ML–291

Bogotá, 15 de octubre de 2025

CABA INTERVENTORIA
Ant. DIANA PATRICIA RAMIREZ
CIUDAD

REFERENCIA: **CONTRATO 181-SG-2024 "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES."**


ASUNTO: **IMPERMEABILIZACIÓN PLACA SEGUNDO PISO BLOQUE C**

Respetado arquitecto,

En la reunión realizada entre supervisor, interventoría y contratista el día 14 de octubre se identificó una filtración en piso 1 entrada principal bloque C, la cual está generando daños en cielo raso y pintura de los muros por tal motivo y para garantizar que no se continue presentando esta filtración se propone lo siguiente:

- Suministro e instalación de membrana impermeabilizante para cubierta plana expuesta Poliurea pura aromática bicomponente, 100% solidos de alto desempeño; incluye preparación de la superficie, imprimación, puenteo de juntas, aplicación de la poliurea, mediacañas, cortes en muros para anclaje de bordes y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución y uso.

IMPERMEABLIZACIÓN PLACA PISO 2 BLOQUE C



En esta actividad se propone intervenir 19.67 m2 de la cubierta acceso piso 2 torre C. cómo se observa en la imagen anterior.

Quedamos a la espera de su aprobación.

Cualquier duda con gusto será atendida

Atentamente,

ING. EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
C.C.79.450.592 de Bogotá
Representante legal
CONSORCIO MABRIL 90 2023
NIT. 901.778.196-2