REVISION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD HUMANA

VERSIÓN:	4
VIGENCIA:	24/02/2025
PÁGINA:	1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: 16- 10 - 2025 | Nº DE CONSECUTIVO: 807- 2025 | Nº DE REINSPECCION:

Establecimiento: COMFAMILIAR RISARALDA NIT 891480000-1

Dirección: CARRERA 16 # 35-01 Teléfono 3135600 EXT. 2221 -

Tipo de establecimiento: Institucional

Propietario Eliana Marcela Ruiz C.C Nro 1088287001 Administrador Claudia Marcela Gonzalez C.C Nro 42019423

Área Construida 4804 M2. Nro. Niveles 2 Mezanine: SI ___ NO X Material del Mezanine ___

Seguro contra incendios: SI X NO ___ Compañía Sura Póliza Nro 0130006198 Vigencia 28-02-2026

ARP Colmena Nro. Empleados 50 Nro. Visitantes 400

tipo CONSTRUCCION

Concreto	X	Bueno	X
bareque			
Madera		Malo	
Otras Tejas plásticas	Si ___ No X		

ALMACENAMIENTO

Bueno	X	Malo	

OREDN Y ASEO

Bueno	X	Malo	

INSTALACIONES ELECTRICAS

Canalizadas	X	Bueno	X
Externas			
Mixtas		Malo	
¿Cables empalmados?		SI ___	NO X

VENTILACION

NATURAL	X	Bueno	X
FORZADA	X	Malo	

RIESGOS DE INCENDIO

	SI	NO
Veladoras		X
Inst. eléctricas	X	
Tablero breaker	X	
Tomacorrientes	X	
Cables eléctricos	X	
Llantas		X
Aparatos que generen temperatura (Hornos/Estufa)	X	
Brasas		X
Equipos debidamente instalados	X	
Fumadores		X
Acumulación de basura o desechos		X
Hierbas y matorrales		X
Otras fuentes de ignición o calor (Motor)		X

MATERIAL COMBUSTIBLE

	SI	NO
Gas GLP		X
Gas Natural	X	
Equipos de acetileno		X
Líquidos inflamables	X	
Solventes y/o pinturas	X	
Papel	X	
Telas		X
Carbón		X
Madera	X	
Equipos eléctricos	X	
Equipos electrónicos	X	
Soldadura eléctrica		X
Soldadura misma		X
Otros		

CANTIDAD	DESCRIPCION
500 Lt	Marcigrano
(Almacena 70 Gal)	
250 Gal	ACPM
20 Lt	Pinturas
100 KL	Biblioteca (Libros)
	Muebles / Mesas

FECHA

CARGA CALORICA

ALTA
MEDIA
BAJA X

EXTINTORES

P.Q.S. ABC	37	Lbs	10 Lbs
P.Q.S BC		Lbs	
Solkaflam		Lbs	5 Gals
Agua		Lbs	
Co2		Lbs	5 Gals
Otros	9K		94

DETENCION Y CONTROL

Detector de humo	4 Hombreados
Detector de temperatura	
Rociador central	
Rociador automático	3 Gabinetes
Gabinete	
Otros	

SEGURIDAD HUMANA

	SI	NO
Salida d emergencias	X	
Iluminación de emergencias	X	
Señalización de salida de emergencia	X	
Señalización de no salidas		
Señalización de extintores	X	
Señalización de gabinetes	X	
Salidas de evacuación suficientes	X	
Plan de emergencias	X	
Sistema de alerta y arma	X	
Brigada de emergencias (3)	X	
Evacuación despejada	X	
Capacitación ARL	X	
Programa de salud Ocupacional	X	


MATERIALES PELIGROSOS

material	Almacena
ACPM	✓

Instalación	Señalización	Ventilación
✓	✓	✓

Existe una persona para el manejo del riesgo: SI X NO

N.F.P.A 794



Otros Riesgos

Piscina 468 M3

ACCESO DE BOMBEROS

BUENO X MALO

EL ESTABLECIMIENTO FUE INSPECCIONADO OK

OBSERVACIONES Instalacion progresiva de red de supresion de incendio

RECOMENDACIONES Realizar dique a combustible de generador electrico

FECHA DE INSPECCION: DIA 07 MES 11 AÑO 2025

Ruben N. Quintero
FIRMA INSPECTOR ALFA 30

Requiere informe SI ☐ NO ☐

Firma Propietario / Administrador