

GENERÓ: Fabian Oswaldo Daza Rojas

RESPONSABLE: Fabian Oswaldo Daza Rojas

DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00

NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: Sistema de Detección y Extinción de Incendios Smart Line AQ-CSRDP-SR-001 Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - Bogotá D.C { AQ-EQ-CDSRPN-002 }

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional/

CLASIFICACIÓN 1:

TIPO: Sistema de Detección y Extinción de Incendios

CLASIFICACIÓN 2:

PRIORIDAD: Alta

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS / NFC:

TAREAS PLANIFICADAS

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento Preventivo de Sistema de Detección y Extinción de Incendios

FECHA PROGRAMADA: 2025-12-01

FECHA Y HORA DE INICIO: _____

TIPO DE TAREA: Mantenimiento de Sistema de Detección y Extinción

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: _____

PRIORIDAD: Alta

DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00

ACTIVADOR: Evento Mantenimiento Preventivo

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 00:00:00

CLASIFICACIÓN 1:

TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO: 02:00:00

CLASIFICACIÓN 2:

RECURSOS A UTILIZAR

Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
-------------	----------	-------	----------------	------	--------

SUBTAREAS

Registro Fotográfico Inicial	Antes de iniciar el mantenimiento realizar el registro fotográfico del panel del control de incendios y del cilindro.	☒ Sí ☐ No ☐ N/A
Tipo de Panel	Alámbrico	☒ Sí ☐ No ☐ N/A
Tipo de Panel	Inalámbrico	☐ Sí ☒ No ☐ N/A
Tipo de Panel	Cantidad	1

Panel	Voltaje de Entrada AC	0
Panel	Voltaje de Entrada DC	26.5
Panel	Tamper de Apertura	☐ Si ☒ No ☐ N/A
Panel/Baterías	Baterías	☒ Si ☐ No ☐ N/A
Panel/Baterías	Cantidad	2
Panel/Baterías	Voltaje de salida AC	0
Panel/Baterías	Voltaje de Salida DC	27.5
Panel/Programación	Análoga	☒ Si ☐ No ☐ N/A
Panel/Programación	Digital	☐ Si ☒ No ☐ N/A
Panel	Numero de Zonas	2
Agente Extintor	Agente Extintor	☒ Si ☐ No ☐ N/A
Agente Extintor	Aerosol	☐ Si ☒ No ☐ N/A
Agente Extintor	Agente Limpio	☐ Si ☒ No ☐ N/A
Agente Extintor	Agua	☐ Si ☒ No ☐ N/A
Cilindro	Capacidad Lbs	76
Cilindro	Capacidad Kg	56
Cilindro	Número de Boquillas	1
Sistema Detección y Extinción	Observaciones	Se realiza mantenimiento preventivo y pruebas de funcionamiento del sistema de detección y extinción de incendios, incluyendo limpieza de sensores, Cambio de 2 baterías de 12v y verificación de boquillas.
Detectores/Tipo	Fotoeléctrico	☒ Si ☐ No ☐ N/A
Detectores/Tipo	Iónico	☐ Si ☒ No ☐ N/A
Detectores/Tipo	Temperatura	☐ Si ☒ No ☐ N/A
Detectores/Tipo	Inundación	☐ Si ☒ No ☐ N/A
Detectores	Cantidad	2
Detectores	Todos Operan	☒ Si ☐ No ☐ N/A
Detectores	Algunos Operan	☐ Si ☐ No ☒ N/A
Detectores	Cantidad de detectores que operan	2
Detectores	Observaciones	Ninguno
Estación Manual	Cantidad	1
Estación Manual	Todas Operan	☒ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
Estación Manual	Cantidad que Opera	☒ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
Sirena Estroboscópica	Cantidad	1
Sirena Estroboscópica	Todas Operan	☒ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
Sirena Estroboscópica	Cantidad de Sirenas Estroboscópicas que Operan	1
Botón de Aborto	Cantidad	1
Botón de Aborto	Todas Operan	☒ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
Botón de Aborto	Cantidad de Botones de Aborto que Operan	1

Sistema Detección y Extinción	Observaciones	Nunguno
Registro Fotográfico Durante	Campanilla Pre-alarma	☒ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
Registro Fotográfico Durante	Limpieza de Sensores	☒ Si ☐ No ☐ N/A
Registro fotográfico final	Genere registro fotográfico del panel y el cilindro después de realizar el mantenimiento .	☒ Si ☐ No ☐ N/A

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
Antes de iniciar el mantenimiento realizar el registro fotográfico del panel del control de incendios y del cilindro. - Inicio de actividad	
Campanilla Pre-alarma -	

Limpieza de Sensores -



Genere registro fotográfico del panel y el cilindro después de realizar el mantenimiento . - Final de actividad



Genere registro fotográfico del panel y el cilindro después de realizar el mantenimiento . - Mirilla de Cilindro



Cambio: Baterías Nuevas



Cambio: Baterías Viejas



Fabian Oswaldo Daza Rojas

Aceptado Por

Validado Por

Realizado Por