



ACTA DE REUNIÓN No. 018

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Área Infraestructura RYF SAS.
FECHA: 12/Noviembre/2025 VIRTUAL: ☐ PRESENCIAL: ☒ LUGAR: Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca. (En caso de ser presencial):
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Recomiendo de Hallazgos y Subseguimiento.
HORA DE INICIO: _____ HORA DE FINALIZACIÓN: _____

ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD o DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
<u>Juan Jose Hernandez Sanchez</u> <u>Eduar Sphodo Moron</u>	<u>RYF SAS</u> <u>I/CC</u>	<u>Infraestructura</u> <u>Coordinador</u>	<u>jjujohernandez@gmail.com</u> <u>Docto. Tecnol. de la Salud</u>	<u>3144602447</u> <u>314534840</u>	<u>[Firma]</u> <u>[Firma]</u>

1. TEMAS A TRATAR

2. DESARROLLO DE LA REUNION O DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

3. CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

4. COMPROMISOS O ACTIVIDADES PENDIENTES

1. Se realiza recorrido con el ing. Edgar Sepúlveda a los siguientes servicios:
 - Hemodinamia
 - Laboratorio Clínico.
 - Diálisis
 - Diagnóstico Vascular.
2. Durante el recorrido, se realizan varios hallazgos, los cuales se le comunican al ingeniero de mantenimiento. para posterior subsanación
3. Dentro de los hallazgos, se evidencian lamparas led quemadas, orificios de lamparas descubiertos, desquite en puertas de maestra, falta de tapas en las agarras de piso de puertas.
4. En el servicio de Diálisis, en el área de recepción, se sugiere el cambio del detector de humo ya que se encuentra sin servicio
5. En el servicio de Laboratorio Clínico se les realiza la sugerencia de implementar el medeacana en piso para una de las paredes en ingreso.
6. Estos hallazgos serán presentados en los anexos de Fichas patológicas y Planilla de plan de mejoramientos, como fin de dar seguimiento.



COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Se solicita el avance en el plan de mejoramiento para los hallazgos encontrados en el mes de Noviembre	Mantenimiento HCC	15/12/2025
2			
3			
4			
5			
6			