CUADRO DE CARGAS

A TENER EN CUENTA

CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN DEBEN TENER MAX 1500 W
CIRCUITOS DE TOMAS CORRIENTE DEBEN TENER MAX 1800 W

CONFORME NTC 2050 DE 2020

TODOS LOS TOMA CORRIENTES UBICADOS EN COCINA DEBEN SER TIPO GFCI (GROUND FAULT CIRCU
EL TOMA CORRIENTE QUE VA AL LADO DEL LAVAMANOS EN EL BAÑO ES TIPO GFCI
LOS TOMAS CORRIENTE GFCI DE BAÑOS VAN EN CIRCUITO INDEPENDIENTE A OTROS TOMAS CORRIE
EN PASILLO DEBE IR COMO MINIMO UN TOMA CORRIENTE
EN GARAJE COMO MINIMO DEBE IR UN TOMA CORRIENTE
EL TOMA CORRIENTE QUE ES PARA LAVADORA DEBE SER TIPO GFCI

TOMA CORRIENTE PROPOSITO GENERAL 360 W

180 W 180W

	W	W
MICRO ONDAS	1400	1600
NEVERA	400	600
LICUADORA	200	
LAVADORA	1500	
PLANCHA	1000	
A.A.	1200	

IIT INTERRUPTER)

ENTE