Anexo Técnico No. 1

ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EXTINTORES

Objeto: ADM-170-Contratar la recarga, mantenimiento preventivo y/o correctivo de los extintores de propiedad del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP

El proponente al presentar oferta se compromete a cumplir con las especificaciones técnicas mínimas del presente anexo

<table>
<tr><th colspan="5">CARACTERISTICAS GENERALES</th></tr>
<tr><td colspan="2">OBJETO DEL CONRTATO</td><td colspan="3">Contratar la recarga, mantenimiento preventivo y/o correctivo de los extintores de propiedad del Fondo de Prestaciones, Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP.</td></tr>
<tr><th colspan="5">CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</th></tr>
<tr><td colspan="2">DEFINICIÓN Y ALCANCE</td><td colspan="3">Item 1, Recarga, mantenimiento preventivo y/o correctivo de los extintores de acuerdo con las cantidades y especificaciones técnicas mínimas requeridas de propiedad del Fondo de Prestaciones, Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP, teniendo en cuenta la norma técnica NTC 2885 y NTC 3808 para lo cual se debe cumplir con las obligaciones en cada uno de los dos ítems de acuerdo a la información que a continuación se describe:

Ítem 2, Entrega de correas para sujeción de mangueras adaptables a extintores de 30 libras tipo ABC.</td></tr>
<tr><th colspan="5">PRUEBAS REQUERIDAS PARA EXTINTORES ITEM 1</th></tr>
<tr><td>1.1</td><td>3</td><td>ABC</td><td>EXTINTORES MULTIPROPOSITO POLVO QUIMICO SECO ABC DE 20 LBS - QUIMICO CERTIFICADO</td><td rowspan="6">a) Recarga de extintores
b) Revisión de Manómetro,
c) Cambio de sellos y etiquetas de identificación,
d) Aplicación de anticorrosivo y pintura de ser necesario,
e) Lubricación, adecuación y prueba de válvulas,
f) Verificación de presión, envases, mangueras y boquillas</td></tr>
<tr><td>1.2</td><td>31</td><td>ABC</td><td>EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO ABC DE 30 LBS - QUIMICO CERTIFICADO</td></tr>
<tr><td>1.3</td><td>5</td><td>ABC</td><td>EXTINTORES MULTIPROPOSITO POLVO QUIMICO SECO ABC DE 150 LBS - QUIMICO CERTIFICADO</td></tr>
<tr><td>1.4</td><td>2</td><td>A</td><td>EXTINTOTES DE AGUA PRESION H2O EN LAMINA VERDE DE 2.5 GLS</td></tr>
<tr><td>1.5</td><td>1</td><td>C</td><td>EXTINTOR DE GAS CARBONICO CO2 DE 10 LBS</td></tr>
</table>

REQUISITOS TÉCNICOS.			
Ítem	**Cantidad**	**Nombre**	**Características**
2	30	Correa	**CORREAS PARA SUJETAR MANGUERAS ADAPTABLES PARA EXTINTORES ABC DE 30 LBS**: **Descripción general:** Elemento diseñado para asegurar la manguera de extintores portátiles ABC de 30 libras, con sistema ajustable y clip de sujeción para boquilla. **Material:** • Nylon o polipropileno de alta resistencia. **Dimensiones:** • Longitud total: Aproximadamente 50 cm. • Diámetro: Ajustable para extintores ABC de 30 lb. **Componentes:** • Correa ajustable de alta resistencia. • Clip de sujeción para boquilla, de apertura semicircular, color negro. **Compatibilidad:** • Extintores portátiles ABC de 30 lb con manguera flexible. **Color:** • Negro (clip). • Correa según disponibilidad del fabricante (si deseas, puedo especificarlo). **Uso previsto:** • Sujeción y aseguramiento de la manguera y boquilla del extintor para garantizar estabilidad y fácil acceso. **Características destacadas:** • Ajuste seguro. • Resistente a tracción y desgaste. • Fácil instalación y operación.

Los extintores contra incendio sujetos a mantenimiento preventivo y/o correctivo y recarga, se encuentran distribuidos así:

Establecimiento	**Dirección**	**Cantidad de extintores**
Sede Principal	Carrera 6 No. 14-98 – Edificio Condominio Parque Santander Pisos 2°, 5°, 6° y 7	40
Bodega de archivo	Transversal 93 No. 15-98 Bodega 12 — Parque Empresarial	2

Nota 1. Los extintores para mantenimiento serán recogidos en las direcciones referidas.

Nota 2: La aceptación expresa de las especificaciones técnicas es de obligatorio cumplimiento por los oferentes, y de llegarse a condicionar o modificar el texto de la ficha

técnica de alguna forma condicionar el cumplimiento del mismo, se entenderá que su oferta es parcial y, por ende, su oferta será calificada como NO HÁBIL TÉCNICAMENTE

IMÁGENES DE REFERENCIA

Las siguientes imágenes son de referencia, a modo de guía para ilustrar el ítem requerido.

Item 2: CORREAS PARA SUJETAR MANGUERAS ADAPTABLES PARA EXTINTORES ABC DE 30 LBS:	

El contratista se compromete a disponer de extintores de repuesto para reemplazar los existentes en las diferentes sedes del Fondo de Prestaciones, Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP, durante el período que dure la prestación del servicio y a seguir las normas de seguridad y salud en el trabajo aplicables al objeto del presente servicio.

El contratista se compromete a entregar una hoja de vida al momento de entregar los extintores recargados, por equipo existente en la entidad de este proceso, donde se consigna información general de cada extintor, como tipo de agente extintor, capacidad, clase, color, fecha de recarga y fecha de vencimiento y un resumen del mantenimiento realizado a los extintores y de los repuestos utilizados si se llega a generar un cambio de un elemento.

El contratista se compromete a entregar los certificados en los que conste el cumplimiento de las normas técnicas relacionadas en la presente ficha técnica y aquellas que pudieron no estar contempladas pero que garanticen la idoneidad del servicio.

CONOCEMOS, CUMPLIMOS, ACEPTAMOS Y NOS COMPROMETEMOS A MANTENER Y CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO, LOS CUALES SE ENTENDERÁN COMO OFERTA TÉCNICA MÍNIMA

NOMBRE DEL PROPONENTE(*)_____ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (**) _____
TELÉFONO(S)_____
DIRECCIÓN_____
CORREO ELECTRÓNICO_____CIUDAD _____
PAÍS_____FIRMA
_____
NOMBRE_____C.C. No._____ _____

(*) Nombre del Proponente persona natural, Persona Jurídica o del proponente plural. (**) Nombre y firma, en los casos en que aplique, del Representante legal de la Persona Jurídica o del proponente plural o del apoderado debidamente facultado.