			Versión: 06
			Código: GTI-F-020
Gestión de Tecnologías de la Información			
Formato Ficha Técnica de Productos de Hardware			
Nombre del producto	**Dispositivo de Protección a Sobretensiones (DPS) y breaker para UPS de 3 KVA**	**Cantidad**	**58**
Protecciones eléctricas	**El equipo debe contar con el respectivo DPS de 20KA o superior. Capacidad de descarga por fase 20KA o superior, Debe incluir un breaker de protección termo-magnética acorde a la Ups propuesta en esta ficha técnica para garantizar el correcto funcionamiento, vida útil y protección eléctrica.**		
Voltaje de operación DPS	**120V / 240V**		
Voltaje nominal DPS	**120V / 240 V**		
Voltaje máximo de funcionamiento continuo MOVC DPS	**150V L-N, 300V L-L 1F+N**		
Certificaciones DPS	**UL 1449**		
Protección de condiciones ambientales DPS	**Nema 4 para aplicación interior o exterior (protección contra lluvia, chorro de agua, cuerpos extraños, salpicadura de agua)**		
Condiciones especiales	**Las protecciones (DPS y breaker) deben ser certificadas por la empresa y/o marca de la UPS**		
Categoría o tipo	**A/B | 1/2**		