



Yopal, Diciembre 05 de 2025

OFERENTE EXPO ARCO S.A.S
NIT 844004371-8

PROCESO No. Proceso de Contratación MÍNIMA CUANTÍA No. MYCA-SG-MC-075-2025

OBJETO PRESTAR EL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EXTINTORES PARA EL USO DE EMERGENCIAS EN LAS DEPENDENCIAS Y PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DE YOPAL

PROPUESTA ECONÓMICA						
ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (PESOS)	VALOR TOTAL
1.		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS				
1.1.	46191601 72101509	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 DE 10 LBS, CONFORME A LA NORMA NTC 2885. MANTENIMIENTO: prueba de conductividad de todos los conjuntos de mangueras mantenimiento y/o cambio de alguna pieza del extintor que se encuentre deteriorada. TRANSPORTE: El contratista deberá recoger y entregar los extintores en las diferentes instalaciones de la Alcaldía de Yopal.	UNIDAD	56	168.000,00	9.408.000
1.2.	46191601 72101509	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC DE 10 LBS, CONFORME A LA NORMA NTC 2885. RECARGA: Consiste en cambiar el agente extintor (polvo químico seco) y/o completar con el componente adecuado según el caso, ensamblar y acondicionar sus partes y elementos complementarios, colocar todos los elementos y rótulos de control (sellos, etiquetas, placas y anillos de verificación). TRANSPORTE: El contratista deberá recoger y entregar los extintores en las diferentes instalaciones de la Alcaldía de Yopal. MANTENIMIENTO: Se debe determinar si el extintor ha perdido presión en algún grado (por mínimo que sea). Contiene chequeo completo, con el fin de dar máxima seguridad del funcionamiento e incluye cualquier reparación o repuesto que se necesite. MATERIALES: Todos los materiales utilizados en la recarga, tanto los agentes extintores como los agentes expulsores, deberán ser productos certificados sobre el cumplimiento de las normas de fabricación y/o que correspondan a los fabricantes y/o proveedores que posean aseguramiento de calidad.	UNIDAD	28	27.300,00	764.400

1.3.	46191601 72101509	<p>RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC DE 20 LBS, CONFORME A LA NORMA NTC 2885.</p> <p>RECARGA: Consiste en cambiar el agente extintor (polvo químico seco) y/o completar con el componente adecuado según el caso, ensamblar y acondicionar sus partes y elementos complementarios, colocar todos los elementos y rótulos de control (sellos, etiquetas, placas y anillos de verificación).</p> <p>TRANSPORTE: El contratista deberá recoger y entregar los extintores en las diferentes instalaciones de la Alcaldía de Yopal.</p> <p>MANTENIMIENTO: Se debe determinar si el extintor ha perdido presión en algún grado (por mínimo que sea). Contiene chequeo completo, con el fin de dar máxima seguridad del funcionamiento e incluye cualquier reparación o repuesto que se necesite.</p> <p>MATERIALES: Todos los materiales utilizados en la recarga, tanto los agentes extintores como los agentes expulsores, deberán ser productos certificados sobre el cumplimiento de las normas de fabricación y/o que correspondan a los fabricantes y/o proveedores que posean aseguramiento de calidad.</p>	UNIDAD	91	51.000,00	4.641.000
1.4.	46191601 72101509	<p>RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC DE 30 LBS, CONFORME A LA NORMA NTC 2885.</p> <p>RECARGA: Consiste en cambiar el agente extintor (polvo químico seco) y/o completar con el componente adecuado según el caso, ensamblar y acondicionar sus partes y elementos complementarios, colocar todos los elementos y rótulos de control (sellos, etiquetas, placas y anillos de verificación).</p> <p>TRANSPORTE: El contratista deberá recoger y entregar los extintores en las diferentes instalaciones de la Alcaldía de Yopal.</p> <p>MANTENIMIENTO: Se debe determinar si el extintor ha perdido presión en algún grado (por mínimo que sea). Contiene chequeo completo, con el fin de dar máxima seguridad del funcionamiento e incluye cualquier reparación o repuesto que se necesite.</p> <p>MATERIALES: Todos los materiales utilizados en la recarga, tanto los agentes extintores como los agentes expulsores, deberán ser productos certificados sobre el cumplimiento de las normas de fabricación y/o que correspondan a los fabricantes y/o proveedores que posean aseguramiento de calidad.</p>	UNIDAD	13	56.100,00	729.300
1.5.	46191601 72101509	<p>RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC DE 150 LBS, CONFORME A LA NORMA NTC 2885.</p> <p>RECARGA: Consiste en cambiar el agente extintor (polvo químico seco) y/o completar con el componente adecuado según el caso, ensamblar y acondicionar sus partes y elementos complementarios, colocar todos los elementos y rótulos de control (sellos, etiquetas, placas y anillos de verificación).</p> <p>TRANSPORTE: El contratista deberá recoger y entregar los extintores en las diferentes instalaciones de la Alcaldía de Yopal.</p> <p>MANTENIMIENTO: Se debe determinar si el extintor ha perdido presión en algún grado (por mínimo que sea). Contiene chequeo completo, con el fin de dar máxima seguridad del funcionamiento e incluye cualquier reparación o repuesto que se necesite.</p> <p>MATERIALES: Todos los materiales utilizados en la recarga, tanto los agentes extintores como los agentes expulsores, deberán ser productos certificados sobre el cumplimiento de las normas de fabricación y/o que correspondan a los fabricantes y/o proveedores que posean aseguramiento de calidad.</p>	UNIDAD	2	270.300,00	540.600

