



AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA

AC-GO-FI

F/APROBACIÓN
10-06-2020

FORMATO DE INFORME EJECUTIVO


VERSIÓN
VERSIÓN 1

INFORME EJECUTIVO 1

FECHA DE PRESENTACION	26/11/2025	INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	---
CONTRATANTE	SECRETARIA DE SALUD DEL META NIT 892.000.148-8				
CONTRATO	1798 DE 2025				
SUPERVISOR	CRISTIAN CAMILO CESPEDES RAMOS				
CARGO	GERENTE ADMINISTRATIVO DE SALUD				
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL META				
Valor del contrato	CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MDA/CTE (55.000.000) POR MONTO AGOTABLE.				
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO	\$5,501,000				
FACTURA REPUESTOS	\$9,723,500				

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO	Secretaria De Salud Del Meta – Villavicencio Meta				
DIRECCION	Calle 37 No 41-80 Barzal				
PERIODO EJECUTADO	DEL 29 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				

BALANCE FINANCIERO	
ITEM	BALANCE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$55.000.000
VALOR ADICCIÓN	\$0
VALOR A PAGAR DE LA CUENTA No. 1	\$15,224,500
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE	\$39,775,500
TOTAL DE SUMAS IGUALES	\$55.000.000

	AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S		CÓDIGO	AC-GO-FI
	GESTIÓN OPERATIVA		F/APROBACIÓN	10-06-2020
	FORMATO DE INFORME EJECUTIVO		VERSIÓN	VERSIÓN 1

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

EQUIPO	MARCA	SERIE	CAPACIDAD	MP	MC	INS	DSN	MODELO	UBICACIÓN	VALOR
AIRE ACONDICIONADO	KALLEY	N/L	9000	MP190925-06				K-AC0982	OFICINA ENTOMOLOGIA	\$ 153.500.00
AIRE ACONDICIONADO	LG	409HAFM00139	9000	MP190925-01				WM092CENWD	REACTIVOS	\$ 153.500.00
AIRE ACONDICIONADO	FRIGIDAIRE	104732882060400036	12000	MP190925-05	MC190925-01			FSC12CMGE	OFICINA ADMINISTRATIVA	\$ 307.000.00
AIRE ACONDICIONADO	LG	407HACC	12000	MP190925-11				UW122CE	OFICINA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL	\$ 153.500.00
AIRE ACONDICIONADO	BLUELINE	540P489650248020170119	12000	MP190925-03				MS-1210G2	MICROBIOLOGIA ALIMENTOS	\$ 153.500.00
AIRE ACONDICIONADO	LG	N/L	12000	MP190925-08				VM122CENB3	PARASITOLOGIA	\$ 153.500.00
AIRE ACONDICIONADO	LG	307TAFZCP307	18000	MP190925-02				VS182C7	MICROBIOLOGIA DE AGUAS	\$ 153.500.00
AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	OKTXDDBW800065M	24000	MP190925-09				AR24WFZAWKN	INSTRUMENTAL	\$ 210.000.00
AIRE ACONDICIONADO	MIDEA	341F287540721060850110	24000	MP190925-07				MSAFD-24CRN1-NCOW	FISICOQUIMICA AGUAS	\$ 210.000.00
AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	OKTXDDBW800065M	24000	MP190925-10				AR24WFZAWKN	ENTOMOLOGIA	\$ 210.000.00
AIRE ACONDICIONADO	YORK	221132659F	36000	MP190925-04				YFFE36BVJMA	FISICOQUIMICA DE ALIMENTOS	\$ 210.000.00
AIRE ACONDICIONADO	LG	406TACX00651	9000	MP190925-12				SP091CMNYO	DIRECCION HABILITACIONES	\$ 153.500.00
AIRE ACONDICIONADO	CONFORTFRESH	N/L	9000	MP190925-13				INMS092	GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 153.500.00
AIRE ACONDICIONADO	LG	308TALBOO424	9000	MP190925-14				SPO91CM	SALA DE JUNTAS	\$ 153.500.00
AIRE ACONDICIONADO	MIRAGE	ELF090Q7051900376	9000	MP190925-16			MP190925-15	ELF090Q	GESTION DE CALIDAD	\$ 153.500.00
AIRE ACONDICIONADO	LG	009TAYVAN522	9000	MP190925-17				VM092CB	RACK	\$ 153.500.00
AIRE ACONDICIONADO	YORK	02020193223100024	12000	MP190925-18				YHFE12XJMAXA-RX	OFICINA ASESORES DE DESPACHO	\$ 153.500.00
AIRE ACONDICIONADO	YORK	217001492090100049	12000				DS190925-02	TLEA12F2-ADR-05	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 153.500.00
AIRE ACONDICIONADO	HACEB	99415304125	12000	MP190925-19				AAASS12220BL	GERENCIA PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 153.500.00
AIRE ACONDICIONADO	YORK	2231000214	12000	MP190925-20				YHFE12XJMAXA	ASESORES DE DESPACHO	\$ 153.500.00
AIRE ACONDICIONADO	BLUELINE	10144170860060	18000	MP190925-21				MS181062	SERVICIO ATENCION A LA COMUNIDAD	\$ 153.500.00
AIRE ACONDICIONADO	LG	403HALW00440	18000	MP190925-22	MC190925-02			VM182CENC3	VIGILANCIA SALUD PUBLICA	\$ 153.500.00
AIRE ACONDICIONADO	CONFORTSTART	N/L	18000	MP190925-23				CCG18CD	CONTRATACION	\$ 153.500.00
AIRE ACONDICIONADO	YORK	020401391240100005	18000	MP200925-01				YHEE18XJMAXA-RX	CUENTAS MEDICAS	\$ 153.500.00
AIRE ACONDICIONADO	BLUELINE	340684910048BO10120025	18000			INS200925-01		MS-1810E2	SALA DE JUNTAS	\$ 153.500.00
AIRE ACONDICIONADO	LG	109TAV4B1719	24000	MP200925-02				VM242C7	GERENCIA DE PROMOCION Y PREVENCIÓN	\$ 210.000.00



AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S

CÓDIGO AC-GO-FI

GESTIÓN OPERATIVA

F/APROBACIÓN 10-06-2020

FORMATO DE INFORME EJECUTIVO

VERSIÓN VERSIÓN 1

AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	065SHDADC00012Z	36000	MP200925-03		AC036MNCDKHCB	ASESORES DE DESPACHO	\$ 210,000.00
AIRE ACONDICIONADO	LG	108TAV/LBB014	40000	MP200925-04		AVNQA40GM1A4	HABILITACION	\$ 210,000.00
AIRE ACONDICIONADO	LG	MEZ68513324	60000	MP200925-05	MC200925-01	AVNG60GM2A4	CUARTO DE SISTEMAS	\$ 327,000.00
AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	N/L		MP200925-06		N/L	VENTANILLA UNICA	\$ 327,000.00

LISTA DE REPUESTOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL
BOMBA DE CONDENSADO	1	\$1,100,000	1,100,000
CABLE	3	\$21,100	63,300
TUBERIA DE COBRE 1/2"	3	\$42,600	127,800
TUBERIA DE COBRE 1/4"	3	\$42,600	127,800
CORRECCION DE FUGA DE 1 A 5 TR	2	\$301,900	603,800
KIT DE ARRANQUE PARA AIRE DE 12.000 A 18.000 BTU	3	\$103,900	311,700
KIT DE ARRANQUE PARA AIRE DE 24.000 A 36.000 BTU	1	\$223,700	223,700
TARJETA CONTROL MANEJADORA Sistemas de 9 - 24 KBTU	2	\$169,300	338,600
CARGA DE GAS COMPLETA "REFRIGERANTE R22 o R410A " POR KILO	21	\$188,100	3,950,100
METRO DE CABLE ENCAUCHETADO PARA POTENCIA AIRE ACONDICIONADO SISTEMAS DE 9 - 24 BTU	7	\$21,200	148,400
TARJETA DISPLAY AIRE	1	\$415,800	415,800
TARJETA POTENCIA CONDENSADORA Para Sistemas INVERTER DE 9 - 24 KBTU	1	\$1,000,000	1,000,000
CAPACITORES UNIDAD MANEJADORA DE 1.5 A 4	1	\$25,400	25,400
COMPRESOR AIRE 18000 BTU	1	\$1,000,000	1,000,000
PROTECTOR DE VOLTAJE MONOFASICO	1	\$287,100	287,100



AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S

CÓDIGO

AC-GO-FR1

GESTIÓN OPERATIVA

F/APROBACIÓN

10-06-2020

LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE REFRIGERACION

VERSIÓN

VERSIÓN 1

INSTITUCION:

Secretaria Salud.

DIRECCION:

FECHA

20-09-2025

REPORTE

MP200925-06

EQUIPO	MARCA	UBICACIÓN	
Minisplit	Samsung	Ventanilla Unica.	
	MODELO	SERIE CONDENSADORA	SERIE MANEJADORA

DESCRIPCIÓN	ESTADO
Verificar estado general	✓
Verificar suministro de energía eléctrica	✓
Verificar estado de filtros	✓
Limpieza serpentín	✓
Limpieza evaporadora	✓
Revisión de ventiladores y lubricación	✓
Revisión conexiones eléctricas	✓
Revisión de control remoto	✓
Prueba consumo de corriente del compresor	✓
Limpieza general y desinfección	✓
Carga de refrigerante	✓
Verificación de presiones de trabajo	✓
Prueba de funcionamiento	✓

MATERIALES UTILIZADOS	CANTIDAD

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo, operativo

FIRMA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
	Maria Dilma Arevalo
NOMBRE:	NOMBRE:

Automatismos & Controles S.A.S.

Calle 4 # 20A-41 Casa 114, Villavicencio., Colombia

T: 457-3115109279 - www.automatismosycontroles.com - informacion@automatismosycontroles.com

	AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S	CÓDIGO	AC-GO-FC
	GESTIÓN OPERATIVA	F/APROBACIÓN	10-06-2020
	FORMATO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	VERSIÓN	VERSIÓN 1

INSTITUCION:	Secretaria		
DIRECCION:			
FECHA:	20-09-2021	REPORTE:	17020925 01

EQUIPO	MARCA	UBICACION	
Piso techo	LG	Carlos Systems	
	MODELO	SERIE	ID
	AVNG60GM 2A4	MEZ68513324	—

PROBLEMA ENCONTRADO	ESTADO INICIAL DEL EQUIPO:
Ruido en exceso por desgaste de Rodamientos del motor ventilador	Fallando

ACTIVIDADES REALIZADAS
 Se realiza cambio en rodamientos motor ventilador (manejador) y reinstala en el motor con sus respectivos blowers.

OBSERVACIONES Y ESTADO FINAL DEL EQUIPO
 Operativo

REPUESTOS/MATERIALES UTILIZADOS		CANTIDAD
DESCRIPCION		
Kit de arranque		1
Rodamientos segun medida requerida		4
Recarga refrigerante R-410		1

FIRMA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
NOMBRE: Carlos P. Bermudez	NOMBRE: Candy Luchez Roa

AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S	CÓDIGO	AC-GO-FR1
GESTIÓN OPERATIVA	F/APROBACIÓN	10-06-2020
LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE REFRIGERACION	VERSIÓN	VERSIÓN 1

INSTITUCION:	Secretaria		
DIRECCION:			
FECHA	20-09-2025	REPORTE	RIP200925-05

EQUIPO	MARCA	UBICACIÓN	
Piso techo	IG	Cuarto de Sistemas	
	MODELO	SERIE CONDENSADORA	SERIE MANEJADORA
	AUNGBOGM2A4	ME265513324	—

DESCRIPCIÓN	ESTADO
Verificar estado general	✓
Verificar suministro de energía eléctrica	✓
Verificar estado de filtros	✓
Limpieza serpentín	✓
Limpieza evaporadora	✓
Revisión de ventiladores y lubricación	✓
Revisión conexiones eléctricas	✓
Revisión de control remoto	✓
Prueba consumo de corriente del compresor	✓
Limpieza general y desinfección	✓
Carga de refrigerante	✓
Verificación de presiones de trabajo	✓
Prueba de funcionamiento	✓

MATERIALES UTILIZADOS	CANTIDAD

OBSERVACIONES
se realiza mtto preventivo, operativo

FIRMA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
NOMBRE: Carlos D. Bermudez I.	NOMBRE: Caroline Lanchero Roso

Automatismos & Controles S.A.S.

Calle 12 20A-11 Casa 111, Villavicencio, Colombia
 T: +57-3115109279 - www.automatismosycontroles.com - informacion@automatismosycontroles.com



AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA

LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE REFRIGERACION

CÓDIGO

AC-GO-FR1

F/APROBACIÓN

10-06-2020

VERSIÓN

VERSIÓN 1

INSTITUCION:

Secretaria Salud

DIRECCION:

FECHA:

20-09-2025

REPORTE:

MP200925-04

EQUIPO	MARCA	UBICACIÓN	
Piso techo	LG	Habilitación	
	MODELO	SERIE CONDENSADORA	SERIE MANEJADORA
	AVNQ40GM1A4	108TAULBB014	

DESCRIPCIÓN	ESTADO
Verificar estado general	/
Verificar suministro de energía eléctrica	/
Verificar estado de filtros	/
Limpieza serpentín	/
Limpieza evaporadora	/
Revisión de ventiladores y lubricación	/
Revisión conexiones eléctricas	/
Revisión de control remoto	/
Prueba consumo de corriente del compresor	/
Limpieza general y desinfección	/
Carga de refrigerante	/
verificación de presiones de trabajo	/
Prueba de funcionamiento	/

MATERIALES UTILIZADOS	CANTIDAD

OBSERVACIONES

Se realiza mtto preventivo, operativo

FIRMA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
NOMBRE:	NOMBRE:

Automatismos & Controles S.A.S.

Calle 4 # 20A-41 Casa 114, Villavicencio, Colombia

T: +57-3115109279 - www.automatismosycontroles.com - informacion@automatismosycontroles.com



AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S	CÓDIGO	AC-GO-FR1
GESTIÓN OPERATIVA	F/APROBACIÓN	10-06-2020
LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE REFRIGERACION	VERSIÓN	VERSIÓN 1

INSTITUCION:	Secretaría de Salud		
DIRECCION:	Calle 37 # 41-80		
FECHA	20-07-2021	REPORTE	MP200925-03


EQUIPO	MARCA	UBICACIÓN	
Aire Acondicionado Piso techo 36.000 BTU	Samsung	Asesores de despacho	
	MODELO	SERIE CONDENSADORA	SERIE MANEJADORA
	AC036MNCDXH/CB		CE5HPA02C00012Z

DESCRIPCIÓN	ESTADO
Verificar estado general	OK
Verificar suministro de energía eléctrica	OK
Verificar estado de filtros	OK
Limpieza serpentín	OK
Limpieza evaporadora	OK
Revisión de ventiladores y lubricación	OK
Revisión conexiones eléctricas	OK
Revisión de control remoto	OK
Prueba consumo de corriente del compresor	OK
Limpieza general y desinfección	OK
Carga de refrigerante	NA
Verificación de presiones de trabajo	OK
Prueba de funcionamiento	OK

MATERIALES UTILIZADOS	CANTIDAD

OBSERVACIONES
Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operativo

FIRMA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
NOMBRE: John Fierstein	NOMBRE:



AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S

CÓDIGO

AC-GO-FR1

GESTIÓN OPERATIVA

F/APROBACIÓN

10-06-2020

LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE REFRIGERACION

VERSIÓN

VERSIÓN 1

INSTITUCION:

DIRECCION:

FECHA

Secretaria de Salud
Calle 33 # 41-80

REPORTE

MP200921 02

20-09-2020

EQUIPO	MARCA	UBICACIÓN	
Aire Acondicionado minisplit	LG	Gerencia de Promoción y Prevención	
24000 BTU	MODELO VM 242C7	SERIE CONDENSADORA	SERIE MANEJADORA
			109TAV4BT719

DESCRIPCIÓN	ESTADO
Verificar estado general	OK
Verificar suministro de energía eléctrica	OK
Verificar estado de filtros	OK
Limpieza serpentín	OK
Limpieza evaporadora	OK
Revisión de ventiladores y lubricación	OK
Revisión conexiones eléctricas	OK
Revisión de control remoto	OK
Prueba consumo de corriente del compresor	OK
Limpieza general y desinfección	OK
Carga de refrigerante	N.A
Verificación de presiones de trabajo	OK
Prueba de funcionamiento	OK

MATERIALES UTILIZADOS	CANTIDAD


OBSERVACIONES
Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operativo.

FIRMA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
NOMBRE: John Quintero	NOMBRE:

Automatismos & Controles S.A.S.

Calle 4 # 20A-41 Casa 114, Villavicencio, Colombia

T: +57-3115109279 - www.automatismosycontroles.com - informacion@automatismosycontroles.com

	AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S	CÓDIGO	AC-GO-FI1
	GESTIÓN OPERATIVA	F/APROBACIÓN	10-06-2020
	FORMATO DE INSTALACIÓN EQUIPOS DE REFRIGERACION	VERSIÓN	VERSIÓN 1

INSTITUCION:	Secretaría Salud		
DIRECCION:			
FECHA:	20-09-2020	REPORTE:	FNS200925-01

EQUIPO	MARCA	UBICACIÓN	
AIRE ACONDICIONADO	M BlueLine	Salas de juntas	
	MODELO	SERIE CONDENSADORA	SERIE MANEJADORA
	MS-1810E2	3406849100483010120025	



INSTALACIÓN			
Preparación del área de instalación	✓	Base para condensadora	✓
Acometida eléctrica	✓	Base manejadora	✓
Protección eléctrica	✓	Prueba de estanqueidad	✓
Drenaje	✓	Realizar vacío a sistema	✓
Bomba de condensado	N/A	Carga de refrigerante	✓
Canaletas	N/A	Verificación de presiones de trabajo	✓
Tubería de refrigeración y aislamiento térmico	✓	Prueba de funcionamiento	✓


Tipo de aire acondicionado	Tipo de refrigerante
Mini split	R-410a.
Voltaje de Operación	Capacidad de refrigeración (BTU)
120 VAC <input type="checkbox"/> 240 VAC <input checked="" type="checkbox"/>	18.000
Tipo de control	Consumo de Corriente
Control remoto <input type="checkbox"/> Termostato <input type="checkbox"/>	8,5 A

MATERIALES UTILIZADOS	CANTIDAD
Cable encañutado	3
Compresor R-410a V220v x.	1
Refrigerante R-410a x Kilo	2
Tubería cobre 1/2	3
Tubería cobre 1/4	3

OBSERVACIONES

Se realiza instalación de compresor e instalación del aire acondicionado, carga de refrigerante y puesta en marcha

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
	
NOMBRE: Carlos P. Bermudez	NOMBRE:

	AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S	CÓDIGO	AC-GO-FR1
	GESTIÓN OPERATIVA	F/APROBACIÓN	10-06-2020
	LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE REFRIGERACION	VERSIÓN	VERSIÓN 1



INSTITUCION:	Secretaria Salud		
DIRECCION:			
FECHA	20-09-20	REPORTE	MSP200920-01

EQUIPO	MARCA	UBICACIÓN	
Mini split	York	Cuenta, Medicas.	
	MODELO	SERIE CONDENSADORA	SERIE MANEJADORA
	YHEE 18x JMAXA-RX	020401391240100005	

DESCRIPCIÓN	ESTADO
Verificar estado general	/
Verificar suministro de energía eléctrica	/
Verificar estado de filtros	/
Limpieza serpentín	/
Limpieza evaporadora	/
Revisión de ventiladores y lubricación	/
Revisión conexiones eléctricas	/
Revisión de control remoto	/
Prueba consumo de corriente del compresor	/
Limpieza general y desinfección	/
Carga de refrigerante	/
Verificación de presiones de trabajo	/
Prueba de funcionamiento	/

MATERIALES UTILIZADOS	CANTIDAD

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo, operativo.

FIRMA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
	
NOMBRE: Carlos P. Bermúdez	NOMBRE: Enay Vargas

	AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S	CÓDIGO	AC-GO-FR1
	GESTIÓN OPERATIVA	FIAPROBACIÓN	10-06-2020
	LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE REFRIGERACION	VERSIÓN	VERSIÓN 1

INSTITUCION:	Secretaria Salud		
DIRECCION:			
FECHA	19-09-2020	REPORTE	MP190925 23


EQUIPO	MARCA	UBICACIÓN	
Minisplit	Comfort start	Contracción	
	MODELO	SERIE CONDENSADORA	SERIE MANEJADORA
	CCG18CD(U)	No legible	

DESCRIPCIÓN	ESTADO
Verificar estado general	✓
Verificar suministro de energía eléctrica	✓
Verificar estado de filtros	✓
Limpieza serpentín	✓
Limpieza evaporadora	✓
Revisión de ventiladores y lubricación	✓
Revisión conexiones eléctricas	✓
Revisión de control remoto	✓
Prueba consumo de corriente del compresor	✓
Limpieza general y desinfección	✓
Carga de refrigerante	✓
Verificación de presiones de trabajo	✓
Prueba de funcionamiento	✓

MATERIALES UTILIZADOS	CANTIDAD

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo, operativo.

FIRMA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
NOMBRE: Carlos P. Bermúdez	NOMBRE: Nicolás Ardiles

	AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S	CÓDIGO	AC-GO-FC
	GESTIÓN OPERATIVA	F/APROBACIÓN	10-06-2020
	FORMATO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	VERSIÓN	VERSIÓN 1

INSTITUCION: Secretaria
DIRECCION: Secretaria
FECHA: 19-09-2020 REPORTE: RAC190925 02

EQUIPO	MARCA	UBICACION
<u>Minisplid</u>	<u>LG</u>	<u>Vigilancia Salud Publica</u>
	<u>MODELO</u>	<u>SERIE</u> <u>ID</u>
	<u>VIM 182CE NC3</u>	<u>4637HALW00440</u> <u>—</u>



PROBLEMA ENCONTRADO: Equipo se encuentra sin lecturas de señal en ninguna tarjeta.
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: Daño grave

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza cambio en tarjeta mangadora y condensadora, tambien cambio en capacitor ventilador del condensador. y reparacion de display

OBSERVACIONES Y ESTADO FINAL DEL EQUIPO: Operativo

REPUESTOS/MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD
<u>Display segun Referencia</u>	<u>1</u>
<u>Tarjeta Evaporador</u>	<u>1</u>
<u>Tarjeta Condensador</u>	<u>1</u>
<u>Capacitor de 15mf</u>	<u>1</u>
<u>Kit de arranque</u>	<u>1</u>

FIRMA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
	
NOMBRE: <u>Carlos P. Bermudez</u>	NOMBRE: <u>Carolina Sanchez</u>

AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S	CÓDIGO	AC-GO-FR1
GESTIÓN OPERATIVA	F/APROBACIÓN	10-06-2020
LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE REFRIGERACION	VERSIÓN	VERSIÓN 1

INSTITUCION: Secretaria
DIRECCION: Secretaria
FECHA: 19-09-25 REPORTE: MP190925-22

EQUIPO	MARCA	UBICACIÓN	
<u>Minisplit</u>	<u>LG</u>	<u>Vigilancia Salud Publica</u>	
	MODELO	SERIE CONDENSADORA	SERIE MANEJADORA
	<u>VM192CE NCS</u>	<u>403HALW00440</u>	<u> </u>

DESCRIPCIÓN	ESTADO
Verificar estado general	/
Verificar suministro de energia eléctrica	/
Verificar estado de filtros	/
Limpieza serpentín	/
Limpieza evaporadora	/
Revisión de ventiladores y lubricación	/
Revisión conexiones eléctricas	/
Revisión de control remoto	/
Prueba consumo de corriente del compresor	/
Limpieza general y desinfección	/
Carga de refrigerante	/
Verificación de presiones de trabajo	/
Prueba de funcionamiento	/

MATERIALES UTILIZADOS	CANTIDAD

OBSERVACIONES
se realiza mto preventivo, operativo

FIRMA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
NOMBRE: <u>Carlos P. Bermudez I.</u>	NOMBRE: <u>Carolina Lanche Roso</u>



AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA

LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE REFRIGERACION

CÓDIGO

AC-GO-FR1

F/APROBACIÓN

10-06-2020

VERSIÓN

VERSIÓN 1

INSTITUCION

DIRECCION

FECHA

Secretaria de Salud
CI 37 - #41-80

19-09-2021

REPORTE

19/09/21

EQUIPO	MARCA	UBICACIÓN	
Aire Acondicionado minisplit	Ple line	Servicio clinico a la Comunidad	
18 000 BTU	MODELO MS181062	SERIE CONDENSADORA	SERIE MANEJADORA
			1014117086060

DESCRIPCIÓN	ESTADO
Verificar estado general	OK
Verificar suministro de energia eléctrica	OK
Verificar estado de filtros	OK
Limpieza serpentín	OK
Limpieza evaporadora	OK
Revisión de ventiladores y lubricación	OK
Revisión conexiones eléctricas	OK
Revisión de control remoto	OK
Prueba consumo de corriente del compresor	OK
Limpieza general y desinfección	OK
Carga de refrigerante	OK
Verificación de presiones de trabajo	OK
Prueba de funcionamiento	OK

MATERIALES UTILIZADOS	CANTIDAD


OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operativo

FIRMA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
NOMBRE: John Quintero	NOMBRE:

Automatismos & Controles S.A.S.

Calle 4 # 20A-41 Casa 114, Villavicencio, Colombia
T: +57-3115109279 - www.automatismosycontroles.com - informacion@automatismosycontroles.com

	AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S	CÓDIGO	AC-GO-FR1
	GESTIÓN OPERATIVA	F/APROBACIÓN	10-06-2020
	LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE REFRIGERACION	VERSIÓN	VERSIÓN 1

INSTITUCION:	Secretaría de Salud		
DIRECCION:	Calle 39 # 4180		
FECHA	19-09-2021	REPORTE	19P190925-20



EQUIPO	MARCA	UBICACIÓN	
Miniglid	York	Asesores de despacho	
	MODELO	SERIE CONDENSADORA	SERIE MANEJADORA
	MHFE12XJHAXA - 2X		2231000214

DESCRIPCIÓN	ESTADO
Verificar estado general	✓
Verificar suministro de energía eléctrica	✓
Verificar estado de filtros	✓
Limpieza serpentín	✓
Limpieza evaporadora	✓
Revisión de ventiladores y lubricación	✓
Revisión conexiones eléctricas	✓
Revisión de control remoto	✓
Prueba consumo de corriente del compresor	✓
Limpieza general y desinfección	✓
Carga de refrigerante	✓
Verificación de presiones de trabajo	✓
Prueba de funcionamiento	✓

MATERIALES UTILIZADOS	CANTIDAD
Recarga refrigerante R-410A	1

OBSERVACIONES

Se realiza mtto preventivo, operativo

FIRMA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
	
NOMBRE: Carlos J. Bermudez	NOMBRE:



AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S

CÓDIGO

AC-GO-FR1

GESTIÓN OPERATIVA

F/APROBACIÓN

10-06-2020

LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE REFRIGERACION

VERSIÓN

VERSIÓN 1

INSTITUCION
DIRECCION
FECHA

19-09-2020

Secretaria de Salud

cl 37 # 41 80

REPORTE

MP190923 19

EQUIPO	MARCA	UBICACIÓN	
Aire Acondicionado muy plot	Haceb	Gerencia Prestación de Servicios	
12 000 BTU	MODELO AAA 512 220 BL	SERIE CONDENSADORA	SERIE MANEJADORA
			9745304125

DESCRIPCIÓN	ESTADO
Verificar estado general	OK
Verificar suministro de energía eléctrica	OK
Verificar estado de filtros	OK
Limpieza serpentín	OK
Limpieza evaporadora	OK
Revisión de ventiladores y lubricación	OK
Revisión conexiones eléctricas	OK
Revisión de control remoto	OK
Prueba consumo de corriente del compresor	OK
Limpieza general y desinfección	OK
Carga de refrigerante	NA
Verificación de presiones de trabajo	OK
Prueba de funcionamiento	OK


MATERIALES UTILIZADOS	CANTIDAD
Gas refrigerante R-410	1
Kit de limpieza	1

OBSERVACIONES
Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operativo

FIRMA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
NOMBRE John Suetan	NOMBRE:

Automatismos & Controles S.A.S.

Calle 4 # 20A-41 Case 114, Villavicencio, Colombia
Tel: +57-3145109279 - www.automatismosycontroles.com - informacion@automatismosycontroles.com

	AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S	CÓDIGO	AC-GO-FI1
	GESTIÓN OPERATIVA	F/APROBACIÓN	10-06-2020
	FORMATO DE INSTALACIÓN EQUIPOS DE REFRIGERACION	VERSIÓN	VERSIÓN 1

INSTITUCION	Secretaria Salud		
DIRECCION			
FECHA	19-09-2021	REPORTE	DS19021-02



EQUIPO	MARCA	UBICACIÓN	
AIRE ACONDICIONADO	York	Subgerencia Administrativa	
	MODELO	SERIE CONDENSADORA	SERIE MANEJADORA
	TLJA 1212-ADR-05	217001492016100049	—

INSTALACIÓN	
Preparación del área de instalación	Base para condensadora
Acometida eléctrica	Base manejadora
Protección eléctrica	Prueba de estanqueidad
Drenaje	Realizar vacio a sistema
Bomba de condensado	Carga de refrigerante
Canaletas	Verificación de presiones de trabajo
Tubería de refrigeración y aislamiento térmico	Prueba de funcionamiento

Tipo de aire acondicionado	Tipo de refrigerante
Minisplit	R.
Voltaje de Operación	Capacidad de refrigeración (BTU)
120 VAC <input type="checkbox"/> 240 VAC <input checked="" type="checkbox"/>	R
Tipo de control	Consumo de Corriente
Control remoto <input type="checkbox"/> Termostato <input type="checkbox"/>	

MATERIALES UTILIZADOS	CANTIDAD

OBSERVACIONES
 Se realiza desinstalación del equipo, deteriorado en pastas y serpentín. Dado de baja.

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
	
NOMBRE: Carlos P. Bermúdez I.	NOMBRE:

AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S	CÓDIGO	AC-GO-FR1
GESTIÓN OPERATIVA	FI/APROBACIÓN	10-06-2020
LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE REFRIGERACION	VERSIÓN	VERSIÓN 1

INSTITUCION:

DIRECCION:

FECHA:

19-09-20

SECRETARIA

MP190925-18

EQUIPO	MARCA	UBICACIÓN
Minisplit	York	Ofic. Asesores de despacho
	MODELO	SERIE CONDENSADORA
	YATE 12XJMAXA-RX	SERIE MANEJADORA
		0202019322310024

DESCRIPCIÓN	ESTADO
Verificar estado general	✓
Verificar suministro de energía eléctrica	✓
Verificar estado de filtros	✓
Limpieza serpentín	✓
Limpieza evaporadora	✓
Revisión de ventiladores y lubricación	✓
Revisión conexiones eléctricas	✓
Revisión de control remoto	✓
Prueba consumo de corriente del compresor	✓
Limpieza general y desinfección	✓
Carga de refrigerante	✓
Verificación de presiones de trabajo	✓
Prueba de funcionamiento	✓

MATERIALES UTILIZADOS	CANTIDAD
KIT de arranque	1
Recarga de refrigerante R-410	1

OBSERVACIONES


Se realiza mtto preventivo, operativo

FIRMA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
NOMBRE: Carlos P. Bermúdez	NOMBRE: Albeo Jameth B. Cordero

Automatismos & Controles S.A.S.

Calle 1200 y 11 Casa 111, Villa Olímpica, Colombia

Tel: +57 311 5109291 - www.automatismosycontroles.com - info@automatismosycontroles.com

	AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S	CÓDIGO	AC-GO-FR1
	GESTIÓN OPERATIVA	F/APROBACIÓN	10-06-2020
	LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE REFRIGERACION	VERSIÓN	VERSIÓN 1



INSTITUCION:	Secretaria Salud		
DIRECCION:			
FECHA	19-09-2025	REPORTE	MP190925-17


EQUIPO	MARCA	UBICACION	
Minisplit	LG	Rack	
	MODELO	SERIE CONDENSADORA	SERIE MANEJADORA
	VM092LB	001TA YVAN522	

DESCRIPCIÓN	ESTADO
Verificar estado general	✓
Verificar suministro de energía eléctrica	✓
Verificar estado de filtros	✓
Limpieza serpentín	✓
Limpieza evaporadora	✓
Revisión de ventiladores y lubricación	✓
Revisión conexiones eléctricas	✓
Revisión de control remoto	✓
Prueba consumo de corriente del compresor	✓
Limpieza general y desinfección	✓
Carga de refrigerante	✓
Verificación de presiones de trabajo	✓
Prueba de funcionamiento	✓

MATERIALES UTILIZADOS	CANTIDAD
Recarga refrigerante R-410	1

OBSERVACIONES
Se realiza mto preventivo, operativo

FIRMA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
	
NOMBRE: Carlos D. Bernédez L.	NOMBRE:



AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S

CÓDIGO

AC-GO-FR1

GESTIÓN OPERATIVA

F/APROBACIÓN

10-06-2020

LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE REFRIGERACION

VERSIÓN

VERSIÓN 1

INSTITUCION

Secretaria de Salud

DIRECCION:

Calle 37 # 41-80

FECHA

19 09 2021

REPORTE

19190925 16

EQUIPO	MARCA	UBICACIÓN	
Aire Acondicionado minisplit	inrange	Gestión de Calidad	
9000 BTU	ELF 090R	SERIE CONDENSADORA	SERIE MANEJADORA
			ELF090RPS1900376

DESCRIPCIÓN	ESTADO
Verificar estado general	OK
Verificar suministro de energía eléctrica	OK
Verificar estado de filtros	OK
Limpieza serpentín	OK
Limpieza evaporadora	OK
Revisión de ventiladores y lubricación	OK
Revisión conexiones eléctricas	OK
Revisión de control remoto	OK
Prueba consumo de corriente del compresor	OK
Limpieza general y desinfección	OK
Carga de refrigerante	N/A
Verificación de presiones de trabajo	OK
Prueba de funcionamiento	OK

MATERIALES UTILIZADOS	CANTIDAD
Recarga de refrigerante R-410	1

OBSERVACIONES
Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operativo

FIRMA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
NOMBRE: John Quintero	NOMBRE:

Automatismos & Controles S.A.S.

Calle 4 # 20A-41 Casa 114, Villavicencio, Colombia

T +57-3115109279 - www.automatismosycontroles.com - informacion@automatismosycontroles.com



AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S	CÓDIGO	AC-GO-FI1
GESTIÓN OPERATIVA	F/APROBACIÓN	10-06-2020
FORMATO DE INSTALACIÓN EQUIPOS DE REFRIGERACION	VERSIÓN	VERSIÓN 1

INSTITUCION:	Secretaria de Salud		
DIRECCION:	Calle 37 # 41-80		
FECHA:	19-09-2025	REPORTE:	19P190925-15

EQUIPO	MARCA	UBICACIÓN	
AIRE ACONDICIONADO	LG	Sala de juntas	
	MODELO	SERIE CONDENSADORA	SERIE MANEJADORA
	SP091CM	—	308TALB00424

INSTALACIÓN			
Preparación del área de instalación		Base para condensadora	
Acometida eléctrica		Base manejadora	
Protección eléctrica		Prueba de estanqueidad	
Drenaje		Realizar vacío a sistema	
Bomba de condensado		Carga de refrigerante	
Canaletas		Verificación de presiones de trabajo	
Tubería de refrigeración y aislamiento térmico		Prueba de funcionamiento	

Tipo de aire acondicionado	Tipo de refrigerante
minisplit	R-22
Voltaje de Operación	Capacidad de refrigeración (BTU)
120 VAC <input checked="" type="checkbox"/> 240 VAC <input type="checkbox"/>	9000 BTU
Tipo de control	Consumo de Corriente
Control remoto <input checked="" type="checkbox"/> Termostato <input type="checkbox"/>	

MATERIALES UTILIZADOS	CANTIDAD

OBSERVACIONES

Se realiza desinstalación equipo.

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
NOMBRE: Carlos D. Bermudez I.	NOMBRE:



AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S

GESTIÓN OPERATIVA

LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE REFRIGERACION

CÓDIGO

AC-GO-FR1

F/ APROBACIÓN

10-06-2020

VERSIÓN

VERSIÓN 1

INSTITUCION

DIRECCION

FECHA

14-07-2021

Escuela Salud
Calle 37 # 41-80

REPORTE

1-2303/1-11

EQUIPO	MARCA	UBICACIÓN	
Mangli	LG	Sala de Limpieza	
	MODELO	SERIE CONDENSADORA	SERIE MANEJADORA
	SP091211		BR81ALB00424

DESCRIPCIÓN	ESTADO
Verificar estado general	/
Verificar suministro de energía eléctrica	/
Verificar estado de filtros	/
Limpieza serpentín	/
Limpieza evaporadora	/
Revisión de ventiladores y lubricación	/
Revisión conexiones eléctricas	/
Revisión de control remoto	/
Prueba consumo de corriente del compresor	/
Limpieza general y desinfección	/
Carga de refrigerante	/
Verificación de presiones de trabajo	/
Prueba de funcionamiento	/

MATERIALES UTILIZADOS	CANTIDAD

OBSERVACIONES
 Se realiza mantenimiento preventivo, el equipo se encuentra con daño en (compresor) led de tarjeta de la manejadora. Se da para desmonte del equipo

FIRMA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
NOMBRE: John Murton	NOMBRE:

Automatismos & Controles S.A.S.

Calle 4 # 29A-41 Casa 114, Villavicencio, Colombia

T +57 3115109279 - www.automatismosycontroles.com - informacion@automatismosycontroles.com



AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S	CÓDIGO	AC-GO-FR1
GESTIÓN OPERATIVA	F/APROBACIÓN	10-06-2020
LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE REFRIGERACION	VERSIÓN	VERSIÓN 1

INSTITUCION:	Secretaria de Salud		
DIRECCION:	Calle 37 # 41-80		
FECHA	19-09-2025	REPORTE	NIP190925-13

EQUIPO	MARCA	UBICACIÓN	
Aire Acondicionado minisplit	Comfortfresh	Gerencia administrativa	
9000 BTU	MODELO INM5092	SERIE CONDENSADORA	SERIE MANEJADORA
		---	---

DESCRIPCIÓN	ESTADO
Verificar estado general	OK
Verificar suministro de energía eléctrica	OK
Verificar estado de filtros	OK
Limpieza serpentín	OK
Limpieza evaporadora	OK
Revisión de ventiladores y lubricación	OK
Revisión conexiones eléctricas	OK
Revisión de control remoto	OK
Prueba consumo de corriente del compresor	OK
Limpieza general y desinfección	OK
Carga de refrigerante	NA
Verificación de presiones de trabajo	OK
Prueba de funcionamiento	OK

MATERIALES UTILIZADOS	CANTIDAD
Recarga refrigerante R-410	1

OBSERVACIONES
Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operativo

FIRMA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
NOMBRE: John Flucton	NOMBRE:



AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S

CÓDIGO

AC-GO-FR1

GESTIÓN OPERATIVA

F/APROBACIÓN

10-06-2020

LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE REFRIGERACION

VERSIÓN

VERSIÓN 1

INSTITUCION

Secretaria Salud

DIRECCION:

FECHA

19-09-2021

REPORTE

MP190921-12

EQUIPO	MARCA	UBICACIÓN	
Minisplit	LG	Direc. Rehabilitaciones	
	MODELO	SERIE CONDENSADORA	SERIE MANEJADORA
	SP0910M NYO	406TACX00651	—

DESCRIPCIÓN	ESTADO
Verificar estado general	✓
Verificar suministro de energía eléctrica	✓
Verificar estado de filtros	✓
Limpieza serpentín	✓
Limpieza evaporadora	✓
Revisión de ventiladores y lubricación	✓
Revisión conexiones eléctricas	✓
Revisión de control remoto	✓
Prueba consumo de corriente del compresor	✓
Limpieza general y desinfección	✓
Carga de refrigerante	✓
Verificación de presiones de trabajo	✓
Prueba de funcionamiento	✓

MATERIALES UTILIZADOS	CANTIDAD
Corrección de fuga	1
Recarga Refrigerante R-410	1

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo, operativo

FIRMA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
NOMBRE: Carlos D. Bermúdez	NOMBRE:

Automatismos & Controles S.A.S.

Calle 4 # 20A-41 Casa 114, Villavicencio, Colombia

T. (57-311) 5109279 - www.automatismosycontroles.com - informacion@automatismosycontroles.com



AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S	CÓDIGO	AC-GO-FR1
GESTIÓN OPERATIVA	F/APROBACIÓN	10-06-2020
LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE REFRIGERACION	VERSIÓN	VERSIÓN 1

INSTITUCION:	Laboratorio		
DIRECCION:			
FECHA	19-09-25	REPORTE	MP190925-04

EQUIPO	MARCA	UBICACIÓN	
Piso techo	York	Fisio (Cocina de alimentos)	
	MODELO	SERIE CONDENSADORA	SERIE MANEJADORA
	YFFE36BVJHA	221132659T	331701659230100010

DESCRIPCIÓN	ESTADO
Verificar estado general	✓
Verificar suministro de energía eléctrica	✓
Verificar estado de filtros	✓
Limpieza serpentín	✓
Limpieza evaporadora	✓
Revisión de ventiladores y lubricación	✓
Revisión conexiones eléctricas	✓
Revisión de control remoto	✓
Prueba consumo de corriente del compresor	✓
Limpieza general y desinfección	✓
Carga de refrigerante	✓
Verificación de presiones de trabajo	✓
Prueba de funcionamiento	✓

MATERIALES UTILIZADOS	CANTIDAD
Perla refrigerante R-410	1

OBSERVACIONES
Mantenimiento Preventivo, equipo operativo

FIRMA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
NOMBRE: Carlos D. Bermudez	NOMBRE: Edgar Calderón V



AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S	CÓDIGO	AC-GO-FR1
GESTIÓN OPERATIVA	F/APROBACIÓN	10-06-2020
LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE REFRIGERACION	VERSIÓN	VERSIÓN 1

INSTITUCION: WUOLAR
 DIRECCION: WUOLAR
 FECHA: 11/01/25 REPORTE: MP110125-10

EQUIPO	MARCA	UBICACIÓN	
<u>Mini Split</u>	<u>Samsung</u>	<u>Alameda 301</u>	<u>SERIE MANEJADORA</u>
	MODELO	SERIE CONDENSADORA	ORIGEN FORNECEDOR
	<u>AF24V12A-1R</u>		<u>ORIGEN FORNECEDOR</u>

DESCRIPCIÓN	ESTADO
Verificar estado general	✓
Verificar suministro de energía eléctrica	✓
Verificar estado de filtros	✓
Limpieza serpentín	✓
Limpieza evaporadora	✓
Revisión de ventiladores y lubricación	✓
Revisión conexiones eléctricas	✓
Revisión de control remoto	✓
Prueba consumo de corriente del compresor	✓
Limpieza general y desinfección	✓
Carga de refrigerante	✓
Verificación de presiones de trabajo	✓
Prueba de funcionamiento	✓

MATERIALES UTILIZADOS	CANTIDAD
<u>Carga refrigerante R-410A</u>	<u>1</u>

OBSERVACIONES:
Se Revisa Nivel Presiones Equipos Operativo.

FIRMA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
NOMBRE: <u>Carlos R. Bermudez</u>	NOMBRE: <u>Fernando Escobar</u>

	AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S	CÓDIGO	AC-GO-FR1
	GESTIÓN OPERATIVA	F/APROBACIÓN	10-06-2020
	LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE REFRIGERACION	VERSIÓN	VERSIÓN 1

INSTITUCION:	Laboratorio		
DIRECCION:			
FECHA	19-09-25	REPORTE	MP 190925-07


EQUIPO	MARCA	UBICACIÓN	
Minisplit	Midea	Fisicoquímica Aguas	
	MODELO	SERIE CONDENSADORA	SERIE MANEJADORA
	MSAFD-24(RN1-NLOW)	341F287540FL1060	850110

DESCRIPCIÓN	ESTADO
Verificar estado general	✓
Verificar suministro de energía eléctrica	✓
Verificar estado de filtros	✓
Limpieza serpentín	✓
Limpieza evaporadora	✓
Revisión de ventiladores y lubricación	✓
Revisión conexiones eléctricas	✓
Revisión de control remoto	✓
Prueba consumo de corriente del compresor	✓
Limpieza general y desinfección	✓
Carga de refrigerante	✓
Verificación de presiones de trabajo	✓
Prueba de funcionamiento	✓

MATERIALES UTILIZADOS	CANTIDAD
Bomba de condensado	1
Corrección de fuga	1
Recarga de refrigerante R-410	1

OBSERVACIONES
 Se realiza mtto preventivo, operativo, se cambio de bomba de condensado y corrección de fuga

FIRMA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
NOMBRE: Carlos D. Bermudez L.	NOMBRE: Edgar Calderon V



AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S

CÓDIGO

AC-GO-FR1

GESTIÓN OPERATIVA

E/APROBACIÓN

10-06-2020

LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE REFRIGERACION

VERSIÓN

VERSIÓN 1

INSTITUCION

LABORATORIO

DIRECCION

FECHA

19 09 20

REPORTE

MP 190920 09

EQUIPO	MARCA	UBICACIÓN
Minisplit	Daikin	laboratorio
	MODELO	SERIE CONDENSADORA
	AR240EZAWE1	SERIE MANEJADORA EXTXEDBWB300C63M

DESCRIPCIÓN	ESTADO
Verificar estado general	✓
Verificar suministro de energía eléctrica	✓
Verificar estado de filtros	✓
Limpieza serpentina	✓
Limpieza evaporadora	✓
Revisión de ventiladores y lubricación	✓
Revisión conexiones eléctricas	✓
Revisión de control remoto	✓
Prueba consumo de corriente del compresor	✓
Limpieza general y desinfección	✓
Carga de refrigerante	✓
Verificación de presiones de trabajo	✓
Prueba de funcionamiento	✓

MATERIALES UTILIZADOS	CANTIDAD


OBSERVACIONES
30 Rediza 1471 Dispositivo Equipo operativo.

FIRMA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
NOMBRE: Carlos Bermúdez	NOMBRE: Edgar Calvezón

Automatismos & Controles S.A.S.

Calle 4 # 26A-41 Casa 114, Villavicencio, Colombia

T: +57 311510270 - www.automatismosycontroles.com - informacion@automatismosycontroles.com

	AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S	CÓDIGO	AC-GO-FR1
	GESTIÓN OPERATIVA	FI/APROBACIÓN	10-06-2020
	LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE REFRIGERACION	VERSIÓN	VERSIÓN 1



INSTITUCION:	Laboratorio		
DIRECCION:			
FECHA	19-09-25	REPORTE	MP190925-02

EQUIPO	MARCA	UBICACIÓN	
Minisplit	LG	Microbiología	Agua
	MODELO	SERIE CONDENSADORA	SERIE MANEJADORA
	US182C7	307TAT2CP307	C70301056020812 7400028

DESCRIPCIÓN	ESTADO
Verificar estado general	/
Verificar suministro de energía eléctrica	/
Verificar estado de filtros	/
Limpieza serpentín	/
Limpieza evaporadora	/
Revisión de ventiladores y lubricación	/
Revisión conexiones eléctricas	/
Revisión de control remoto	/
Prueba consumo de corriente del compresor	/
Limpieza general y desinfección	/
Carga de refrigerante	/
Verificación de presiones de trabajo	/
Prueba de funcionamiento	/

MATERIALES UTILIZADOS	CANTIDAD
Carga de refrigerante R-410	1

OBSERVACIONES
Se realizó mto preventivo, operativo

FIRMA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
	
NOMBRE: Carlos Bernabe	NOMBRE: Roberto

	AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S	CÓDIGO	AC-GO-FR1
	GESTIÓN OPERATIVA	F/APROBACIÓN	10-06-2020
	LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE REFRIGERACION	VERSIÓN	VERSIÓN 1

INSTITUCION:	Paraterra		
DIRECCION:			
FECHA	19-04-20	REPORTE	SI PREZTS 01

EQUIPO	MARCA	UBICACIÓN	
Minskpld	LG	Paraterra	gr1
	MODELO	SERIE CONDENSADORA	SERIE MANEJADORA
	VM122U 1253	No hay	A01HAAUJCC478

DESCRIPCIÓN	ESTADO
Verificar estado general	✓
Verificar suministro de energía eléctrica	✓
Verificar estado de filtros	✓
Limpieza serpentín	✓
Limpieza evaporadora	✓
Revisión de ventiladores y lubricación	✓
Revisión conexiones eléctricas	✓
Revisión de control remoto	✓
Prueba consumo de corriente del compresor	✓
Limpieza general y desinfección	✓
Carga de refrigerante	✓
Verificación de presiones de trabajo	✓
Prueba de funcionamiento	✓

MATERIALES UTILIZADOS	CANTIDAD
Carga refrigerante R-410	1

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo, operativo

FIRMA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
NOMBRE: Carlos D. Benavides	NOMBRE: Heteroaldo Pys

	AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S	CÓDIGO	AC-GO-FR1
	GESTIÓN OPERATIVA	F/APROBACIÓN	10-06-2020
	LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE REFRIGERACION	VERSIÓN	VERSIÓN 1

INSTITUCION:	Laboratorio		
DIRECCION:			
FECHA	14-04-25	REPORTE	MP140925-03


EQUIPO	MARCA	UBICACIÓN	
Minisplit	Blue line	Microbiología Alimentos	
	MODELO	SERIE CONDENSADORA	SERIE MANEJADORA
	MS 421062	540P4896502480	20170119

DESCRIPCIÓN	ESTADO
Verificar estado general	✓
Verificar suministro de energía eléctrica	✓
Verificar estado de filtros	✓
Limpieza serpentín	✓
Limpieza evaporadora	✓
Revisión de ventiladores y lubricación	✓
Revisión conexiones eléctricas	✓
Revisión de control remoto	✓
Prueba consumo de corriente del compresor	✓
Limpieza general y desinfección	✓
Carga de refrigerante	✓
Verificación de presiones de trabajo	✓
Prueba de funcionamiento	✓

MATERIALES UTILIZADOS	CANTIDAD
Carga refrigerante R-410	1

OBSERVACIONES
se realiza mtto preventivo, operativo

FIRMA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
NOMBRE: Carlos D. Bermudez	NOMBRE: ASTRID MORA LOPEZ

	AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S	CÓDIGO	AC-GO-FR1
	GESTIÓN OPERATIVA	F/APROBACIÓN	10-06-2020
	LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE REFRIGERACION	VERSIÓN	VERSIÓN 1

INSTITUCION:
DIRECCION:
FECHA:



UNIVERSIDAD
REPORTE: MF 120925 11

EQUIPO	MARCA	UBICACIÓN	
MITSUBISHI	LC MODELO	Oficina Administrativa	Ambiental
	4W122GE NBS	SERIE CONDENSADORA	SERIE MANEJADORA
		4C111AC	

DESCRIPCIÓN	ESTADO
Verificar estado general	✓
Verificar suministro de energía eléctrica	✓
Verificar estado de filtros	✓
Limpieza de serpentín	✓
Limpieza evaporadora	✓
Revisión de ventiladores y lubricación	✓
Revisión conexiones eléctricas	✓
Revisión de control remoto	✓
Medido consumo de corriente del compresor	✓
Limpieza general y desinfección	✓
Carga de refrigerante	✓
Verificación de presiones de trabajo	✓
Prueba de funcionamiento	✓

MATERIALES UTILIZADOS	CANTIDAD
Carga refrigerante R-410A	1

OBSERVACIONES
Se realiza MT (como equip. quali. genérico)

FIRMA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
	
NOMBRE: Carlos Bermúdez	NOMBRE: Hugo Rodríguez

	AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S	CÓDIGO	AC-GO-FC
	GESTIÓN OPERATIVA	F/APROBACIÓN	10-06-2020
	FORMATO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	VERSIÓN	VERSIÓN 1

INSTITUCION:	Laboratorio		
DIRECCION:			
FECHA	19-04-20	REPORTE	MC190420-01

EQUIPO	MARCA	UBICACION	
Minisplit	Frigidaire	Oficina Administrativa	
	MODELO	SERIE	ID
	FSC12CM6E	10473288 206240036	

PROBLEMA ENCONTRADO	ESTADO INICIAL DEL EQUIPO

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se realiza reparación de tarjeta manejadora, y cambio de cableado. Se completa carga de refrigerante.

OBSERVACIONES Y ESTADO FINAL DEL EQUIPO
Operativo

REPUESTOS/MATERIALES UTILIZADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD
Reparación de tarjeta.	1
Encauchetado 3x12 ft	7
Refrigerante R-22 x Kilo	1

FIRMA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
NOMBRE: Carlos D	NOMBRE: Norma Cristina Paros

Automatismos & Controles S.A.S.

Calle 4 # 20A-41 Casa 114, Villavicencio, Colombia

T: +57-3115109279 - www.automatismosycontroles.com - informacion@automatismosycontroles.com

AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S

CODIGO

AC-30-FR1

GESTIÓN OPERATIVA

FECHA APROBACIÓN

10-06-2020

LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

VERSION

VERSION 1

INSTITUCION

laboratorio

DIRECCION

FECHA

19-09-20

REPORTE

MF 110920-09

EQUIPO

MARCA

UBICACION

Marys lid

Frigidure

Oficina Administrativa

MODELO

SERIE CONDENSADORA

SERIE MANEJADORA

FSC12CM6E

104732832060405030

DESCRIPCION

ESTADO

✓	Verificación general	✓
✓	Verificar suministro de energía eléctrica	✓
✓	Verificar estado de filtros	✓
✓	Verificar soldadura	✓
✓	Verificar el evaporador	✓
✓	Verificar los ventiladores y lubricación	✓
✓	Verificar conexiones eléctricas	✓
✓	Verificar de control remoto	✓
✓	Verificar consumo de corriente del compresor	✓
✓	Verificar limpieza general y desinfección	✓
✓	Verificar de refrigerante	✓
✓	Verificación de presiones de trabajo	✓
✓	Prueba de funcionamiento	✓

MATERIALES UTILIZADOS

CANTIDAD

Carga refrigerante R-410	1
--------------------------	---

OBSERVACIONES

se realiza mtto preventivo, operativo

ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD

ENCARGADO DEL SERVICIO

FIRMA

Norma Cristina Pava

Norma Cristina Pava

	AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S	CÓDIGO	AC-GO-FR1
	GESTIÓN OPERATIVA	F/APROBACIÓN	10-06-2020
	LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE REFRIGERACION	VERSIÓN	VERSIÓN 1

INSTITUCION:	laboratorio		
DIRECCION:			
FECHA	19-09-25	REPORTE	MP190925-01

EQUIPO	MARCA	UBICACIÓN	
Minisplit	LG	Reactivos	
	MODELO	SERIE CONDENSADORA	SERIE MANEJADORA
	WM042CE NWD	409 HAFM00139	—

DESCRIPCIÓN	ESTADO
Verificar estado general	/
Verificar suministro de energía eléctrica	/
Verificar estado de filtros	/
Limpieza serpentín	/
Limpieza evaporadora	/
Revisión de ventiladores y lubricación	/
Revisión conexiones eléctricas	/
Revisión de control remoto	/
Prueba consumo de corriente del compresor	/
Limpieza general y desinfección	/
Carga de refrigerante	/
Verificación de presiones de trabajo	/
Prueba de funcionamiento	/

MATERIALES UTILIZADOS	CANTIDAD
Carga refrigerante R-410	1

OBSERVACIONES
Se realiza mantenimiento preventivo, operativo.

FIRMA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO
NOMBRE: Carlos R. Bermúdez	NOMBRE: Edgar Calderón

AUTOMATISMOS & CONTROLES S.A.S

CÓDIGO

AG-304-FR1

GESTIÓN OPERATIVA

APROBACIÓN

10-06-2020

LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE REFRIGERACION

VERSIÓN

VERSION 1

INSTITUCIÓN
DIRECCIÓN
FECHA

laboratorio

19-09-20

REPORTE

MC190920-06

EQUIPO

MARCA

UBICACIÓN

Minisplit

Kaley

Oficina Entomología

MODELO

SERIE CONDENSADORA

SERIE MOTOR COMPRESOR

K-AC0482

No legible.

DESCRIPCIÓN

ESTADO

Alimentación general	✓
Alimentación suministro de energía eléctrica	✓
Alimentación estado de ánimo	✓
Alimentación seguridad	✓
Alimentación evaporadora	✓
Alimentación ventiladores y lubricación	✓
Alimentación conexiones eléctricas	✓
Alimentación de control remoto	✓
Alimentación consumo de corriente del compresor	✓
Alimentación general / Capacitador	✓
Alimentación de refrigerantes	✓
Alimentación de presiones de trabajo	✓
Alimentación de funcionamiento	✓

MATERIALES UTILIZADOS


CANTIDAD

Carga refrigerante R-410


1

OBSERVACIONES

se realiza mtto preventivo, operativo


Carlos R. Bermudez I.

Juan Camilo Rivera I
Juan Camilo Rivera Pacheco

 DEPARTAMENTO DEL META NIT. 852.000.148-8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	5

Villavicencio, 4/12/2025

Doctora:
ANA ZENIT ARGOTE PEREZ
 Secretaria de salud del Meta
 Gobernación del Meta

INFORME DE SUPERVISIÓN


Objetivo del Informe

Mantener informada a la Gobernación del Meta sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

Contrato No. y Fecha:	1798 del 22/08/2025		
Clase de Contrato:	Prestación de servicios		
Registro Presupuestal No. y Fecha:	9671 del 25/08/2025		
Contratista:	Automatismos & controles	Nit./c.c.	900.523.916-0
Representante Legal:	Bladimir Pineda Castiblanco	c.c.	1.123.530.683
Supervisor: (Insertar filas cuando en el periodo de pago se presenten varios supervisores)	Cristian Camilo Céspedes Ramos	c.c.	1.121.823.987
Acto administrativo de designación supervisor: No. y Fecha	Oficio de designación de supervisión de fecha 29/08/2025		
Objeto:	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de propiedad de la Secretaria de Salud del Meta.		
Valor inicial del contrato: (Letras y Números)	Cincuenta y cinco millones de pesos (\$55.000.000) mcte		
Término Inicial de Ejecución:	Cuatro (4) meses		
Fecha de Inicio según Acta de Inicio:	25/08/2025	Fecha Finalización según Acta de Inicio:	19/12/2025

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios, Reducciones y Otras)			
Tipo de Modificación	Valor de la Modificación (Cuando Aplique)	Fecha de expedición del documento	Tiempo de Modificación (Cuando Aplique)
N/A	N/A	N/A	N/A

Término Total de Ejecución: (Solo cuando existan modificaciones)	N/A	Fecha Finalización: (Solo cuando existan modificaciones)	N/A
Valor total del contrato +/- las modificaciones: (Solo cuando existan modificaciones) (Letras y Números)	Ciento setenta y seis millones novecientos tres mil veinte pesos (\$176.903.020)		

 DEPARTAMENTO DEL META NIT 892 000 148 8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	5

Periodo de Pago:	Del	N/A	Al	N/A			
Tipo de Pago:	Anticipo	N/A	Parcial	X	Final	N/A	No. de Pago UNICO

Valor Total Autorizado a Pagar (Letras y números Máximo 2 Decimales)	Ciento setenta y seis millones novecientos tres mil veinte pesos (\$176.903.020)
---	---


Se me designó como supervisor del contrato objeto de este informe, así para dar cumplimiento al Decreto No. 075 del 1 de marzo de 2021 por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del Departamento del Meta, me permito informar el desarrollo correspondiente al presente periodo de pago en los siguientes aspectos:

Cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato:

REQUISITOS	Si	No	N/A
Registro Presupuestal	X		
Otorgamiento oportuno de las garantías tanto al inicio como a lo largo de la vida del contrato, de la aprobación de dichas garantías y las demás que correspondan según el contrato y la Ley	X		
Existencia de las licencias y/o autorizaciones que se requieran contractual y legalmente para proceder a suscribir el acta de inicio del contrato)		X	
Afiliación a Administradora de Riesgos Laborales ARL		X	
Publicaciones en Secop	X		
Publicaciones en SIA Observa	X		
Carpeta física actualizada en la Gerencia de Asuntos Contractuales	X		

Ejecución de las actividades en cumplimiento de las obligaciones específicas en el periodo del informe: El contratista ha realizado mantenimiento a los siguientes aires relacionados:

EQUIPO	MARCA	SERIE	CAPACIDAD	MODELO	UBICACIÓN
AIRE ACONDICIONADO	KALLEY	N/L	9000	K-AC0982	OFICINA ENTOMOLOGIA
AIRE ACONDICIONADO	LG	409HAFM00139	9000	WM092CENWD	REACTIVOS
AIRE ACONDICIONADO	FRIGIDAIRE	104732882O60400036	12000	FSC12CMGE	OFICINA ADMINISTRATIVA
AIRE ACONDICIONADO	LG	407HACC	12000	UW122CE	OFICINA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
AIRE ACONDICIONADO	BLUELINE	540P489650248020170119	12000	MS-1210G2	MICROBIOLOGIA ALIMENTOS
AIRE ACONDICIONADO	LG	N/L	12000	VM122CENB3	PARASITOLOGIA
AIRE ACONDICIONADO	LG	307TAFZCP307	18000	VS182C7	MICROBIOLOGIA DE AGUAS
AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	OKTXDDBW800065M	24000	AR24WFZAWKN	INSTRUMENTAL
AIRE ACONDICIONADO	MIDEA	341F287540721060850110	24000	MSAFD-24CRN1-NCOW	FISICOQUIMICA AGUAS
AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	OKTXDDBW800065M	24000	AR24WFZAWKN	ENTOMOLOGIA

 DEPARTAMENTO DEL META NIT 892 000 145-8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	5

AIRE ACONDICIONADO	YORK	221132659F	36000	YFFE36BVJMA	FISICOQUIMICA DE ALIMENTOS
AIRE ACONDICIONADO	LG	406TACX00651	9000	SP091CMNYO	DIRECCION HABILITACIONES
AIRE ACONDICIONADO	CONFORTFRESH	N/L	9000	INMS092	GERENCIA ADMINISTRATIVA
AIRE ACONDICIONADO	LG	308TALBOO424	9000	SPO91CM	SALA DE JUNTAS
AIRE ACONDICIONADO	MIRAGE	ELF090Q7051900376	9000	ELF090Q	GESTION DE CALIDAD
AIRE ACONDICIONADO	LG	009TAYVAN522	9000	VM092CB	RACK
AIRE ACONDICIONADO	YORK	02020193223100024	12000	YHFE12XJMAXA-RX	OFICINA ASESORES DE DESPACHO
AIRE ACONDICIONADO	YORK	217001492090100049	12000	TLEA12F2-ADR-05	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
AIRE ACONDICIONADO	HACEB	99415304125	12000	AAASS12220BL	GERENCIA PRESTACION DE SERVICIOS
AIRE ACONDICIONADO	YORK	2231000214	12000	YHFE12XJMAXA	ASESORES DE DESPACHO
AIRE ACONDICIONADO	BLUELINE	10144170860060	18000	MS181062	SERVICIO ATENCION A LA COMUNIDAD
AIRE ACONDICIONADO	LG	403HALW00440	18000	VM182CENC3	VIGILANCIA SALUD PUBLICA
AIRE ACONDICIONADO	CONFORTS TART	N/L	18000	CCG18CD	CONTRATACION
AIRE ACONDICIONADO	YORK	020401391240100005	18000	YHEE18XJMAXA-RX	CUENTAS MEDICAS
AIRE ACONDICIONADO	BLUELINE	340684910048BO10120025	18000	MS-1810E2	SALA DE JUNTAS
AIRE ACONDICIONADO	LG	109TAV4BT719	24000	VM242C7	GERENCIA DE PROMOCION Y PREVENCION
AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	065SHDADRC00012Z	36000	AC036MNC DKH CB	ASESORES DE DESPACHO
AIRE ACONDICIONADO	LG	108TAVLBB014	40000	AVNQ40GM1A4	HABILITACION
AIRE ACONDICIONADO	LG	MEZ68513324	60000	AVNG60GM2A4	CUARTO DE SISTEMAS
AIRE ACONDICIONADO	SAMSUNG	N/L		N/L	VENTANILLA UNICA

 DEPARTAMENTO DEL META NIT. 802.000.148-8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	5

Evaluación y Reevaluación del Contratista

Rango de Calificación	
Excelente	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Bueno	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Regular	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
No Cumple	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

Evaluación y Reevaluación del Contratista	Calificación
CUMPLIMIENTO: (Oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	Bueno
CALIDAD: (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	Bueno
COMUNICACIÓN: (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	Bueno
EVALUACIÓN GENERAL: (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	Bueno

Cumplimiento de las Obligaciones de Seguridad Social:

Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) y parafiscales correspondiente al periodo del presente informe como se establece en el F-BS-16 Certificado del Supervisor Autorizando el Pago.

Certificación de Cumplimiento General

De acuerdo con la información anteriormente suministrada y la contenida en el F-BS-16 Certificado del Supervisor Autorizando el Pago, certifico que durante el periodo objeto de este informe, el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones del contrato, y cumplió con el pago del sistema de seguridad social, la cual fue verificada física y documentalmente por el suscrito.

Cordialmente;

Firma:	
Nombre:	CRISTIAN CAMILO CESPEDES RAMOS
Cargo:	Gerente administrativo de Salud.
	Supervisor