

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN NIT. 890.206.058-1		
CÓDIGO: DE-110.OF	INFORME DE SUPERVISIÓN		Página 1 de 9
	Versión: 03	Fecha de creación: 01-2024	

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
(16 de diciembre de 2025)

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO No. Y FECHA:	MC-007-2025 DEL CATORCE (14) DE FEBRERO DE 2025.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN NIT: 890.206.058-1
CONTRATISTA:	INSTITUTO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO RURAL – IDEAR NIT. No. 800.127.759-1 R.L. ROBINSON POVEDA RIVERA C.C. 13.702.918 expedida en Charalá
OBJETO	“PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN Y ENTREGA DE ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS PRUEBAS FÍSICO QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS DE LAS MUESTRAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION SANTANDER”.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP No. 02040004 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP No. 02140001 DE FEBRERO 14 de 2025
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	USPA.2.1.5.02.09.02.9113 1.2.3.2.27- VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA LEGAL (\$3.019.700,00.); USPA.2.1.5.02.09.02.9113 1.2.3.2.22- OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA LEGAL (\$ 388.800,00.).
FORMA DE PAGO	La Entidad Contratante pagará al Contratista el valor del presente contrato mediante pagos parciales de conformidad con la cantidad de muestras analizadas, previa presentación de la cuenta de cobro o factura correspondiente, soporte del pago de seguridad social e informe de ejecución de actividades, todo esto debidamente avalado y aprobado previamente con el recibido de conformidad y a satisfacción por el supervisor del contrato; los anteriores valores se pagarán previo cumplimiento de los requisitos establecidos dentro de las obligaciones del contratista.
VALOR DEL CONTRATO	TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS PESOS (\$ 3.408.500,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES, SIN SOBREPASAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO	LADY MARYTZA VERA AMAYA C.C. 37.949.646 de Socorro TÉCNICO ADMINISTRATIVO -UMSP.
FECHA DE INICIACIÓN	CATORCE (14) DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	TRECE (13) DE DICIEMBRE DE 2025
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME	PRIMERO (01) DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL TRECE (13) DE DICIEMBRE DE 2025.

INTRODUCCIÓN

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales estipuladas en el contrato de Prestación de Servicios No. MC-007-2025, cuyo objeto es “**PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN Y ENTREGA DE ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS PRUEBAS FÍSICO QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS DE LAS MUESTRAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION SANTANDER**”, de fecha 14 de febrero de 2025, suscrito con el contratista **ROBINSON POVEDA RIVERA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.702.918 expedida en Charalá, como Representante Legal de **INSTITUTO TÉCNICO PARA EL**

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN NIT. 890.206.058-1	
CÓDIGO: DE-110.OF	INFORME DE SUPERVISIÓN Versión: 03 Fecha de creación: 01-2024	Página 2 de 9

DESARROLLO RURAL – IDEAR, con Nit No. 800.127.759-1, es necesario presentar el informe final de Supervisión donde se constata el cumplimiento del objeto contractual.

En este sentido, y dando cumplimiento a mis funciones como supervisora, contempladas en la **Ley 1474 de 2011**, se describe a continuación el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, ejercí como supervisor por cuanto no se requieren conocimientos especializados, y a su vez las labores realizadas por el contratista y los problemas presentados en la ejecución del mismo.

Relación y Balance financiero del Contrato

BALANCE ECONÓMICO

DETALLE	VALOR DEL CONTRATO	PAGOS
VALOR DEL CONTRATO	\$ 3.408.500,00	
VALOR CANCELADO ACTA DE PAGO No. 1		\$ 536.200,00
VALOR CANCELADO ACTA DE PAGO No. 2		\$ 536.200,00
VALOR CANCELADO ACTA DE PAGO No. 3		\$ 1.034.000,00
VALOR A CANCELAR POR LA PRESENTE ACTA FINAL No. 4		\$ 1.302.100,00
VALOR SIN EJECUTAR		\$ 0.00
SUMAS IGUALES	\$ 3.408.500,00	\$ 3.408.500,00

CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA

En cumplimiento del objeto del contrato de Prestación de Servicios No. MC-007-2025, cuyo objeto es **“PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN Y ENTREGA DE ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS PRUEBAS FÍSICO QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS DE LAS MUESTRAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CONTRATACION SANTANDER”**, durante el período comprendido entre el primero (01) de septiembre de 2025 al trece (13) de diciembre de 2025; El contratista presentó cumplió con las actividades objeto de esta contratación, las cuales se encuentran adscritas en el informe general de actividades presentadas por el contratista en cuarenta (40) folios útiles.

Durante el período comprendido entre el primero (01) de septiembre de 2025 al trece (13) de diciembre de 2025; se cumplió en debida forma la recepción de las muestras remitidas por el Municipio de Contratación -Unidad de servicios Públicos y se realizó el respectivo análisis físico químico y microbiológico a las mismas:

- 4 muestras de agua potable: se realizó análisis microbiológico: Coliformes totales, E. coli y Recuento total de Mesófilos y físico químico Incluye: Alcalinidad, Cloro residual libre, Cloruros, Color, Conductividad, Dureza total, Hierro Total, Nitritos, pH, Temperatura, Sulfatos y Turbiedad.
- 1 muestra de agua natural: se realizó análisis físico Químico: Alcalinidad, cloruros, color, conductividad, Dureza Total, Nitritos, Nitrato, pH, Temperatura y Turbiedad y Microbiológico: Coliformes Totales y E. Coli.
- De igual forma se remitió el resultado correspondiente de cada una de las muestras enviadas.
- El servicio fue facturado de acuerdo con la normatividad vigente y la misma fue enviada de al municipio, junto con el respectivo informe de actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto del contrato.

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN NIT. 890.206.058-1		
	CÓDIGO: DE-110.OF	INFORME DE SUPERVISIÓN Versión: 03 Fecha de creación: 01-2024	

- No se presentaron novedades en el periodo comprendido entre el primero (01) de septiembre de 2025 al trece (13) de diciembre de 2025, respecto a la realización y entrega de análisis y resultados de las pruebas físico químicas y microbiológicas de las muestras de agua del municipio de Contratación Santander.

A continuación, se muestran las actas de recepción de las muestras de agua remitidas, junto con el respectivo resultado de los análisis realizados:

Muestra de agua potable 23-09-2025:

 LABORATORIO PEÑAFLOR	LABORATORIO DE ANALISIS DE AGUAS Y SUELOS PEÑAFLOR - LASP Formato Recepción Muestras Laboratorio de Aguas		
	Versión 09	LASP-T-IE-F03	Vigente 2025
	Página 1 de 5		

Información de Solicitante:

Solicitante: Municipio Contratación	Código interno: 4445	CC. o NIT: 890.206.058-1
Teléfono: 313 8460494	Clase de Muestra: Tratada	Municipio: Contratación
Dpto: Santander	Vereda: -	Tª Recepción (°C): 17.3
Fuente o Área: Quebrada La Sanjuana	Sitio de Toma: Punto de Muestra # (003) Barrio Los Susaros - Virgen de los Susaros	

Toma de Muestra:

Fecha Toma de Muestra: 23/09/2025	Hora de la Toma: 2:30 P.M.
Fecha de Recepción: 24/09/2025	Hora de Recepción: 7:30 a.m.
Responsable de la Toma de la Muestra: Municipio	
Locación del Sitio de la Toma: -	
Temperatura del Sitio: -	
Croquis o Detalles del Muestreo: N/A	
*Cuando son piscinas se debe establecer la profundidad máxima y mínima; el croquis es hecho únicamente cuando la muestra es tomada por el laboratorio; observaciones adicionales.	
Tipo de Envase: Plástico y Vidrio	Cantidad Aproximada: -
Descripción de Transporte de Muestra: Alduino	

Análisis Requeridos:

Físico-Químico:			
Alcalinidad total	☒	Conductividad	☒
Cloro Residual Libre	☒	Calcoo y magnesio	☒
Cloruros	☒	Dureza total	☒
Color	☒	Temperatura	☒
Turbiedad	☒	Sulfatos	☒
Alumínio	☒	Matenias Flotantes	☒
Transparencia	☒		
Otros:			
Microbiológicos			
Coliformes Totales	☒	E. coli	☒
Mohos y Levaduras	☐	Mesófilos	☒
		P. aeruginosa	☐

INSTITUTO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO RURAL IDEAR NIT. 890.127.759-1 LABORATORIO PEÑAFLOR Km. 3 Vía a Bucaramanga Telefax : (97) 7235032 San Gil, Santander		
LABORATORIO PEÑAFLOR IDEAR NIT. 890.127.759-1		

DATOS SOBRE LA MUESTRA		Código Laboratorio: A445
Cliente:	MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN	NIT: 890206058-1
Departamento:	SANTANDER	Fecha de recepción: 24/09/2025
Municipio:	CONTRATACIÓN	Hora de recepción: 07:30 a.m.
Dirección:	Carrera 4 # 6 - 51	Clase de agua: TRATADA
Fuente:	Quebrada la Sanjuana	Tipo de muestra: PUNTUAL
Sitio de toma:	Punto N° 003 - Virgen de los Susaros	Fecha del reporte: 03/10/2025
Responsable del muestreo:	EL CLIENTE	Criterio de aceptación: CONFORME

RESULTADOS ANALISIS FISICO-QUIMICOS				
PARAMETRO	TECNICA	UNIDADES	RESULTADO	REFERENCIA
Transparencia	Visual	---	---	---
Olor	Olfativo	---	---	Acoplable
Alcalinidad Total	Volumétrica - Potenciométrica	mg CaCO ₃ /L	12.35	Máximo 200
Cloro Residual Libre	Colorimétrica	mg Cl ₂ /L	0.04	0.5 - 2.0
Cloro Total	Colorimétrica	mg Cl ₂ /L	---	---
Cloro Combinado	Colorimétrica	mg Cl ₂ /L	---	---
Cloruros	Volumétrica - AgNO ₃	mg Cl ₂ /L	---	---
Color Aparente	Colorimétrica	mg Cl ₂ /L	0.86	Máximo 200
Conductividad	Potenciométrica	µS/cm	0.35	Máximo 1500
Calcoo	Volumétrica - EDTA	mg Ca/L	---	Máximo 60
Magnesio	Calculado	mg Mg/L	---	Máximo 38
Dureza Total	Volumétrica - EDTA	mg CaCO ₃ /L	28.09	Máximo 300
Fosfatos	Colorimétrica	mg P ₂ O ₅ /L	---	Máximo 0.5
Hierro Total	Colorimétrica	mg Fe/L	0.018	Máximo 0.3
Nitratos	Colorimétrica	mg NO ₃ /L	---	Máximo 10
Nitrógeno	Colorimétrica	mg N ₂ /L	0.025	Máximo 0.1
pH	Potenciométrica	Und. pH	7.79	6.5-9.0
Temperatura	Potenciométrica	°Celsius	22.3	---
Sulfatos	Turbidimétrica	mg SO ₄ /L	17.00	Máximo 250
Turbiedad	Nefelométrica	NTU	0.75	Máximo 2
Alumínio	Colorimétrica	mg Al ³⁺ /L	---	Máximo 0.2

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLÓGICOS				
PARAMETRO	TECNICA	UNIDADES	RESULTADO	REFERENCIA
Coliformes Totales	Filtración por Membrana	UFC/100 ml	0	0
Coliformes Fecales	Filtración por Membrana	UFC/100 ml	0	0
Aerobios Mesófilos	Filtración por Membrana	UFC/100 ml	0	Máximo 100
Helicobacter	Verdido en placa	UFC/1 ml	---	---
Pseudomona aeruginosa	Filtración por Membrana	UFC/100 ml	---	---

INSTITUTO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO RURAL IDEAR NIT. 890.127.759-1 LABORATORIO PEÑAFLOR Km. 3 Vía a Bucaramanga Telefax : (97) 7235032 San Gil, Santander		
LABORATORIO PEÑAFLOR IDEAR NIT. 890.127.759-1		

DATOS SOBRE LA MUESTRA		Código Laboratorio: A445
Cliente:	MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN	NIT: 890206058-1
Departamento:	SANTANDER	Fecha de recepción: 24/09/2025
Municipio:	CONTRATACIÓN	Hora de recepción: 07:30 a.m.
Dirección:	Carrera 4 # 6 - 51	Clase de agua: TRATADA
Fuente:	Quebrada la Sanjuana	Tipo de muestra: PUNTUAL
Sitio de toma:	Punto N° 003 - Virgen de los Susaros	Fecha del reporte: 03/10/2025
Responsable del muestreo:	EL CLIENTE	Criterio de aceptación: CONFORME

Observaciones: El valor de referencia se toma de la Resolución 2115 del 22 de junio de 2007 del Ministerio de la Protección Social, Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial establecido para la calidad del agua para el Consumo Humano.

Nota: Cuando el cliente es quien realiza la toma de muestra, el laboratorio procede al análisis adjudicando al cliente la responsabilidad en la representatividad de los resultados, ya que estos van acorde a las condiciones de toma de la muestra "CLÁUSULA 2 - Acuerdo de trabajo LASP-Q-RP-01". Prohibida la reproducción parcial o total de este documento. La información y muestra es suministrada por el cliente.


PAULA ANDREA GUARÍN GUIO
 Químico, Matrícula Profesional PQ-07481
 Director de Laboratorio


JULIANA GUIS
 TUL JULIANA GUIS VILLARDO
 Microbióloga Industrial
 Directora de Calidad

Laboratorio Peñaflor "Ciencia para el desarrollo Rural de la región"

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN NIT. 890.206.058-1		
	CÓDIGO: DE-110.OF	INFORME DE SUPERVISIÓN Versión: 03	
		Fecha de creación: 01-2024	

Muestra de agua natural 08-10-2025:

LABORATORIO PEÑAFLO	LABORATORIO DE ANALISIS DE AGUAS Y SUELOS PEÑAFLO - LASP Formato Recepción Muestras Laboratorio de Aguas Versión 00 Página 1 de 5 LASP-T-IE-F03 Vigente 2025
--------------------------------------	--

Información de Solicitante:

Solicitante: Municipalidad Teléfono: 3334861 Dpto: Santander Fuente o Área: Quebrada La Sanjaquera	Validez Código Interno: A486 Clase de Muestra: 4-8-51 Vereda: Quebrada La Sanjaquera Municipio: Contratación Tipo de Muestra: Puntual Fecha de Toma: 08/10/2025
---	--

Toma de Muestra:

Fecha Toma de Muestra: 08/10/2025 Fecha de Recepción: 08/10/2025 Responsable de la Toma de la Muestra: Municipalidad Ubicación del Sitio de la Toma: Quebrada La Sanjaquera	Hora de la Toma: 0:45 Am Hora de Recepción: 11:30 Am Temperatura del Sitio: 20.5 Croquis o Detalles del Muestreo: N.A.
--	---

*Cuando sea preciso se debe registrar la profundidad, altura y forma, el croquis es hecho anexando cuando la muestra es tomada por el laboratorio, observaciones adicionales.
 Tipo de Envase: **Plástico y Vidrio** Cantidad Aproximada: **1 litro**
 Descripción de Transporte de Muestra: **Refrigerado**

Análisis Requeridos:

Clases Químicas: Alcalinidad total ☒ ☐ Cloro Residual Libre ☒ ☐ Cloruros ☒ ☐ Color ☒ ☐ Turbiedad ☒ ☐ Aluminio ☒ ☐ Transparencia ☒ ☐ Otros: ☐		Clases Químicas: Conductividad ☒ ☐ Calcio y magnesio ☒ ☐ Dureza total ☒ ☐ Temperatura ☒ ☐ Sulfatos ☒ ☐ Materiales Plásticos ☒ ☐ Cloro ☒ ☐	
Microbiológicos: Coliformes Totales ☒ ☐ Coliformes Fecales ☒ ☐ Bacterias y Levaduras ☒ ☐ Otros: ☐		Clases Químicas: Fósforo ☒ ☐ Hierro total ☒ ☐ Nitratos ☒ ☐ Nitrógeno ☒ ☐ pH ☒ ☐ Sulfatos ☒ ☐ Turbiedad ☒ ☐ Aluminio ☒ ☐	

LABORATORIO PEÑAFLO	LABORATORIO DE ANALISIS DE AGUAS Y SUELOS PEÑAFLO - LASP Formato Recepción Muestras Laboratorio de Aguas Versión 00 Página 2 de 5 LASP-T-IE-F03 Vigente 2025
--------------------------------------	--

Observaciones:

Muestra tomada para control de calidad UVC

Autorización de Muestra de Datos Personales

Para dar con el cumplimiento de obligaciones establecidas en la Ley 1581 DE 2012 el laboratorio PEÑAFLO como área operativa del Instituto Técnico para el Desarrollo Rural - IDEAR, que se encuentra en la Unidad Ejecutiva del Buenas Prácticas (UBP) de la Red Nacional de Saneamiento Básico - RENASAB, hace constar con la firma de este documento que el cliente manifiesta que le da su consentimiento para:

- El laboratorio PEÑAFLO funciona como una organización sin ánimo de lucro que tiene por misión prestar el servicio de análisis físico-químico y microbiológico de aguas y el análisis químico de suelos, actuando como responsables del Tratamiento de datos personales de los clientes que tienen y que, cuando sea necesario, se les informará por escrito y en un momento oportuno, conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales.
- Los derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, así como el derecho a conocer, actualizar, rectificar y solicitar información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales.
- Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos, descritos por las Compañías y observados en la Política de Tratamiento de Datos Personales de las Compañías.
- Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos personales, puede comunicarse al correo electrónico: info@penaflo.com.co o llamar al teléfono 314 473 7163.
- El laboratorio garantiza la confidencialidad, libertad, integridad, veracidad, transparencia, acceso y actualización de los datos y se reserva el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento.
- El laboratorio podrá hacer uso de los resultados de los análisis y compararlos con los mínimos con fines investigativos, sin dar uso a la información tratada para fines comerciales, es decir, que los datos referidos a los resultados de los análisis solo serán acompañados de la dirección del lugar de procedencia.
- Esta autorización será permanente y no requiere fecha de caducidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, Yo **Ledy Mariana Vera Pineda** identificado con C.C. **39.884.646.504**, manifiesto que autorizo al laboratorio PEÑAFLO para tratar los datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales y para los fines relacionados con el objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, de investigación, sin dar uso a la información tratada para fines comerciales, es decir, que los datos referidos a los resultados de los análisis solo serán acompañados de la dirección del lugar de procedencia. Se firma en **08 de octubre** del 2025.

Firma: **Ledy Mariana Vera Pineda**
 Nombre: **Ledy Mariana Vera Pineda**
 C.C. **39.884.646.504**

LABORATORIO PEÑAFLO IDEAR NIT. 890.127.759-1	INSTITUTO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO RURAL IDEAR NIT. 890.127.759-1 LABORATORIO PEÑAFLO Km. 3 Vía a Bucaramanga Pácora - (97) 7235032 San Gil, Santander	
--	---	---

DATOS SOBRE LA MUESTRA		Código Laboratorio: A486
Cliente: MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN Departamento: SANTANDER Municipio: CONTRATACIÓN Dirección: Cuadra 4 # 8 - 51 Fuente: Quebrada La Sanjaquera Sitio de toma: Punto N° 002 - Plaza de mercado Responsable del muestreo: EL CLIENTE	NIT: 890206058-1 Fecha de recepción: 08/10/2025 Hora de recepción: 11:30 a.m. Clase de agua: TRATADA Tipo de muestra: PUNTUAL Fecha del reporte: 21/10/2025 Criterio de aceptación: CONFORME	

RESULTADOS ANALISIS FISICO-QUIMICOS				
PARAMETRO	TECNICA	UNIDADES	RESULTADO	REFERENCIA
Transparencia	Visual		---	---
Color	Visual		---	---
Materiales Plásticos	Visual		---	---
Alcalinidad Total	Volumétrica - Potenciométrica	mg CaCO ₃ /L	9.12	Máximo 200
Cloro Residual Libre	Colorimétrica	mg CL ₂ /L	0.15	0.3 - 2.0
Cloro Total	Colorimétrica	mg CL ₂ /L	---	---
Cloro Combinado	Colorimétrica - Agente	mg CL ₂ /L	4.54	Máximo 15
Cloruros	Colorimétrica	mg CL ₂ /L	107	Máximo 250
Conductividad	Potenciométrica	µS/cm	30.39	Máximo 1000
Calcio	Volumétrica - EDTA	mg Ca/L	---	Máximo 60
Magnesio	Colorimétrica	mg Mg/L	---	Máximo 30
Dureza Total	Volumétrica - EDTA	mg CaCO ₃ /L	14.29	Máximo 300
Hierro Total	Colorimétrica	mg Fe/L	---	Máximo 0.5
Nitratos	Colorimétrica	mg NO ₃ /L	0.227	Máximo 10
Nitrógeno	Colorimétrica	mg NO ₃ /L	0.009	Máximo 0.1
pH	Potenciométrica	Unid. pH	6.55	6.5 - 9.0
Turbiedad	Colorimétrica	Unid. NTU	1.05	Máximo 250
Aluminio	Colorimétrica	mg AL ₃ /L	15.2	Máximo 2

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLÓGICOS				
PARAMETRO	TECNICA	UNIDADES	RESULTADO	REFERENCIA
Coliformes Termotolerantes	Filtración por Membrana	UFC/100 ml	0	0
Escherichia Coli	Filtración por Membrana	UFC/100 ml	0	0
Anaerobios Mesófilos	Filtración por Membrana	UFC/100 ml	15	Máximo 100
Enterobacterias	Verido en placa	UFC/25 ml	---	---
Pseudomonas aeruginosa	Filtración por Membrana	UFC/100 ml	---	---

Página 1

LABORATORIO PEÑAFLO IDEAR NIT. 890.127.759-1	INSTITUTO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO RURAL IDEAR NIT. 890.127.759-1 LABORATORIO PEÑAFLO Km. 3 Vía a Bucaramanga Pácora - (97) 7235032 San Gil, Santander	
--	---	---

DATOS SOBRE LA MUESTRA		Código Laboratorio: A486
Cliente: MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN Departamento: SANTANDER Municipio: CONTRATACIÓN Dirección: Cuadra 4 # 8 - 51 Fuente: Quebrada La Sanjaquera Sitio de toma: Punto N° 002 - Plaza de mercado Responsable del muestreo: EL CLIENTE	NIT: 890206058-1 Fecha de recepción: 08/10/2025 Hora de recepción: 11:30 a.m. Clase de agua: TRATADA Tipo de muestra: PUNTUAL Fecha del reporte: 21/10/2025 Criterio de aceptación: CONFORME	

Observaciones: El valor de referencia se toma de la Resolución 2115 del 22 de junio de 2007 del Ministerio de la Protección Social, Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial establecido para la calidad del agua para el Consumo Humano.
 Nota: Cuando el cliente es quien realiza la toma de muestra, el laboratorio procede al análisis adjudicando al cliente la responsabilidad de los resultados, ya que estos van acorde a las condiciones de la muestra. **CLAUSULA 2:** Acuerdo de trabajo LASP-G-REP-001. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento. La información y muestra se suministrará por el cliente.

PAULA ANDREA GUARN GURO
 Químico, Maestría Profesional PQ-07481
 Directora de Laboratorio

YULY JULIANA GALVIS CURUBO
 Microbióloga Industrial
 Directora de Calidad

Laboratorio Peñaflo "Cercano para el desarrollo Rural de la región"

Página 2

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN NIT. 890.206.058-1		
	CÓDIGO: DE-110.OF	INFORME DE SUPERVISIÓN Versión: 03	
Página 5 de 9			

Muestra de agua potable 26-11-2025:

	LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS Y SUELOS PEÑAFLOR - LASP Formato Recepción Muestras Laboratorio de Aguas		
	Versión 00 Página 1 de 5	LASP-T-IE-F03	Vigente 2025

Información de Solicitante:

Solicitante: Municipio de Contratación	Código Interno: A581	C.C. o NIT: 890.206.058-1
Teléfono: 311 745 4119	Clase de Muestra: Tratada	Municipio: Contratación
Dpto: Santander	Venda: N/A	Tª Recepción (°C): 15.8
Fuente o Área: Quebrada La Sanjuanera	Sitio de Toma: Barrio El Centro	

Toma de Muestra:

Fecha Toma de Muestra: 26/11/2025	Hora de la Toma: 10:30 AM
Fecha de Recepción: 26/11/2025	Hora de Recepción: 5:20 PM
Responsable de la Toma de la Muestra: Mónica Torres Pardo	
Localización del Sitio de la Toma: Quebrada La Sanjuanera	Temperatura del Sitio: 15.8
Crea o Detalles del Muestra: N/A	
*Cuando sea preciso se debe establecer la profundidad máxima y mínima; el ítem es hecho únicamente cuando la muestra es tomada por el laboratorio; observaciones adicionales:	
Tipo de Envase: Plástico y Vidrio Cantidad Aproximada:	
Descripción de Transporte de Muestra: Aéreo	

Análisis Requeridos:

Físico-Químico: Alkalinidad total ☒ Conductividad ☒ Fosfatos ☒ Cloro Residual Libre ☒ Calcio y magnesio ☒ Hierro total ☒ Cloruro ☒ Dureza total ☒ Nitratos ☒ Color ☒ Temperatura ☒ Nítritos ☒ Turbiedad ☒ Sulfatos ☒ pH ☒ Aluminio ☒ Materiales Flotantes ☒ Otro ☒ Otros: _____	
Microbiológicas: Coliformes Totales ☒ C. col ☒ Mefilosis ☒ P. aeruginosa ☒ Mohos y Levaduras ☒ Otro: _____	

	LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS Y SUELOS PEÑAFLOR - LASP Formato Recepción Muestras Laboratorio de Aguas		
	Versión 00 Página 2 de 5	LASP-T-IE-F03	Vigente 2025

Observaciones:

Muestra Para Control de Calidad - Unidad de Servicios Públicos - M.A.

Autorización de Manejo de Datos Personales

Para dar con el cumplimiento de obligaciones establecidas en la LEY 1581 DE 2012 el laboratorio PEÑAFLOR como área operativa del Instituto Técnico para el Desarrollo Rural - IDEAR, quien a su vez es la Unidad Educativa del Departamento Decano de la Pastoral Social - GEPAD, hace constar con la firma de este documento que el cliente manifiesta que ha sido informado de:

- El laboratorio PEÑAFLOR funciona como una organización sin ánimo de lucro que tiene por misión prestar el servicio de análisis físico-químico y microbiológico de aguas y el análisis químico de suelos, actuar como receptoras del Tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjuntamente o separadamente podrán recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales.
- Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales.
- Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos disponibles por las Compañías y observando la Política de Tratamiento de Datos Personales de las Compañías.
- Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos personales, puedo contactarme al correo electrónico lab.peñaflor@idear.gov.co o llamar al celular 314 473 7460.
- El laboratorio garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reserva el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento.
- El laboratorio podrá hacer uso de los resultados de los análisis y compartir los mismos con fines investigativos, sin dar uso a la información notoriamente personal del cliente, es decir, que los datos referidos a los resultados de los análisis solo irán acompañados de la dirección del lugar de procedencia.
- Esta autorización será permanente y no presenta fecha de caducidad.

Terminado en cuanto lo anterior. Yo **Ledy M. Velez Aranda**, identificado con C.C. **91449464**, expedido en **Medellín, Santander**, autorizo de manera voluntaria, previa, expreso, informada e inequívoca al Laboratorio PEÑAFLOR para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales y para los fines relacionados con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, descritos en la Política de Tratamiento de Datos Personales. La información otorgada para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica. Se firma el **26** de **Noviembre** del 2025.

Firma: **Ledy M. Velez Aranda**
Nombre: **Ledy M. Velez Aranda**
C.C. **91449464** 3042400

	INSTITUTO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO RURAL IDEAR NIT. 800.127.759-1 LABORATORIO PEÑAFLOR Rm. 3 Vía a Bucaramanga Teléfono: (97) 7235032 San Gil, Santander		
	DATOS SOBRE LA MUESTRA		
	Código Laboratorio: A581		

Cliente: MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN Departamento: SANTANDER Municipio: CONTRATACIÓN Dirección: Carrera 4 # 6 - 51 Fuente: Quebrada La Sanjuanera Sitio de toma: #0001 BARRIO EL CENTRO Responsable del muestreo: EL CLIENTE	NIT: 890206058-1 Fecha de recepción: 26/11/2025 Hora de recepción: 05:20 p.m. Clase de agua: TRATADA Tipo de muestra: PUNTUAL Fecha del reporte: 05/12/2025 Criterio de aceptación: CONFORME
---	---

RESULTADOS ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS				
PARAMETRO	TECNICA	UNIDADES	RESULTADO	REFERENCIA
Transparencia	Visual	---	---	---
Olor	Olfativo	---	---	---
Materiales Flotantes	Visual	---	---	Aceptable
Alkalinidad Total	Volumétrica - Potenciométrica	mg CaCO ₃ /L	2.16	Máximo 200
Cloro Residual Libre	Colorimétrica	mg Cl ₂ /L	0.12	0.1 - 2.0
Cloro Total	Colorimétrica	mg Cl ₂ /L	---	---
Cloro Combinado	Colorimétrica	mg Cl ₂ /L	---	---
Cloruros	Volumétrica - AgNO ₃	mg Cl ₂ /L	1.19	Máximo 350
Color Aparente	Colorimétrica	uPC	3	Máximo 15
Conductividad	Potenciométrica	uS/cm	21.50	Máximo 1000
Calcio	Volumétrica - EDTA	mg Ca/L	---	Máximo 30
Magnesio	Colorimétrica	mg Mg/L	---	Máximo 30
Dureza Total	Volumétrica - EDTA	mg CaCO ₃ /L	16.15	Máximo 300
Fosfatos	Colorimétrica	mg PO ₄ /L	---	Máximo 0.5
Hierro Total	Colorimétrica	mg Fe/L	0.018	Máximo 0.3
Nitratos	Colorimétrica	mg NO ₃ /L	---	Máximo 3.1
Nítritos	Colorimétrica	mg NO ₂ /L	0.009	Máximo 0.5
pH	Potenciométrica	Urd. pH	7.11	6.5 - 9.0
Temperatura	Potenciométrica	°Celsius	21.1	---
Sulfatos	Turbidimétrica	mg SO ₄ /L	<1.00	Máximo 250
Turbiedad	Nefelométrica	NTU	0.84	Máximo 2
Aluminio	Colorimétrica	mg Al ³⁺ /L	---	Máximo 0.2

RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS			
PARAMETRO	TECNICA	UNIDADES	REFERENCIA
Coliformes Totales aerobios	Filtración por Membrana	UFC/100 ml	0
Enterococos	Filtración por Membrana	UFC/100 ml	0
Amorfo Mesófilos	Filtración por Membrana	UFC/100 ml	0
Enterobacterias	Verificación en placa	UFC/100 ml	Máximo 100
Pseudomonas aeruginosa	Filtración por Membrana	UFC/100 ml	---

	INSTITUTO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO RURAL IDEAR NIT. 800.127.759-1 LABORATORIO PEÑAFLOR Rm. 3 Vía a Bucaramanga Teléfono: (97) 7235032 San Gil, Santander		
	DATOS SOBRE LA MUESTRA		
	Código Laboratorio: A581		

Cliente: MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN Departamento: SANTANDER Municipio: CONTRATACIÓN Dirección: Carrera 4 # 6 - 51 Fuente: Quebrada La Sanjuanera Sitio de toma: #0001 BARRIO EL CENTRO Responsable del muestreo: EL CLIENTE	NIT: 890206058-1 Fecha de recepción: 26/11/2025 Hora de recepción: 05:20 p.m. Clase de agua: TRATADA Tipo de muestra: PUNTUAL Fecha del reporte: 05/12/2025 Criterio de aceptación: CONFORME
---	---

El valor de referencia se toma de la Resolución 2115 del 22 de junio de 2007 del Ministerio de la Protección Social, Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial establecida para la calidad del agua para el Consumo Humano.

Nota: Cuando el cliente en quien realiza la toma de muestra, el laboratorio procede al análisis adjudicando al cliente la responsabilidad en la reproducción de los resultados, ya que estos van acorde a las condiciones de toma de la muestra "CLAUSULA 4 - Acuerdo de trabajo LASP-G-AP-01", incluido la reproducción parcial o total de este documento. La información y muestra es suministrada por el cliente.

PAULA ANDREA GUARIN GUO
Químico. Matrícula Profesional PQ-07461
Directora de Laboratorio

JULIANA GALVIS CURUBO
Microbióloga Industrial
Directora de Calidad

Laboratorio Peñaflor "Ciencia para el desarrollo Rural de la región"

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN NIT. 890.206.058-1		
	CÓDIGO: DE-110.OF	INFORME DE SUPERVISIÓN Versión: 03 Fecha de creación: 01-2024	

Muestra de agua potable 02-12-2025:

	LABORATORIO DE ANALISIS DE AGUAS Y SUELOS PEÑAFLOR - LASP Formato Recepción Muestras Laboratorio de Aguas		
	Versión 09	LASP-T-IE-F03	Vigente 2025
	Página 1 de 5		

Información de Solicitante:

Solicitante: Municipio de Contratación	Código interno: N/A	C.C. e NIT: 890.206.058-1
Teléfono: 311 344 518	Clase de Muestra: 4-destada	Municipio: Contratación
Dpto: Santander	Vereda: 7	Recepción (C): 16.7
Fuente o Área Quebrada: La Sanguinera	Sitio de Toma: Barrio Los Remansos	Barrio Los Remansos

Toma de Muestra:

Fecha Toma de Muestra: 02/12/2025	Hora de la Toma: 13:02 pm
Fecha de Recepción: 02/12/2025	Hora de Recepción: 3:30 pm
Responsable de la Toma de la Muestra: Municipio	Idad: 10 años
Localización del Sitio de la Toma: Barrio Los Remansos	Temperatura del Sitio: 21.0°C

Grupos o Detalles del Muestreo:

N/A

*Cuando son planas se debe establecer la profundidad máxima y mínima, el envase se hace únicamente cuando la muestra es tomada por el laboratorio, observaciones adicionales.


Tipo de Envase: **Plástico y Vidrio** Cantidad Aproximada: **2**

Descripción de Transporte de Muestra: **Refrigerado**

Análisis Requeridos:

Físico-Químicos			
Alcalinidad total	☒	Conductividad	☒
Oloro Residual Libre	☒	Calor y temperatura	☒
Cloruros	☒	Dureza total	☒
Color	☒	Temperatura	☒
Turbiedad	☒	Sulfatos	☒
Aluminio	☒	Materiales Plásticos	☒
Transparencia	☒		
Otros:			
Microbiológicos			
Cultivos Totales	☒	E. coli	☒
Muestras y Laminados	☒	Micelios	☒
Otros:			

Página 1 de 5

	LABORATORIO DE ANALISIS DE AGUAS Y SUELOS PEÑAFLOR - LASP Formato Recepción Muestras Laboratorio de Aguas		
	Versión 09	LASP-T-IE-F03	Vigente 2025
	Página 2 de 5		

Observaciones:

Muestra Para Control de Calidad - Unidad de Servicios Públicos APP

Autorización de Manejo de Datos Personales

Para dar con el cumplimiento de obligaciones establecidas en la LEY 1581 DE 2012 el laboratorio PEÑAFLOR como Área operativa del Instituto Técnico para el Desarrollo Rural - IDEAR, tiene a su vez en la Unidad Educativa del Departamento de Santander de la Policía Social - 36945, hace constar con la firma de este documento que el cliente manifiesta que no está informado de:

- El laboratorio PEÑAFLOR funciona como una organización no ánimo de lucro que tiene por misión prestar el servicio de análisis físico-químico y microbiológico de aguas y el análisis químico de suelos, además como responsables del Tratamiento de aguas y el análisis de aguas y suelos y sus conjuntos o separadamente podrán recibir, usar y tratar mis datos personales conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales.
- Los derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, específicamente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir la información personal así como el derecho a oponerme al uso de mis datos en la prestación de servicios.
- Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos disponibles por las Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos personales, puede comunicarse al correo electrónico: 36945@idear.gov.co o llamar al número 314 413 7140.
- El laboratorio garantiza la confiabilidad, libertad, seguridad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reservan el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento.
- El laboratorio podrá hacer uso de los resultados de los análisis y compartirlos los mismos con fines investigativos, así como a la información de datos personales del cliente, es decir, que los datos referentes a los resultados de los análisis serán acompañados de la dirección del lugar de procedencia.
- Esta autorización será permanente y no presenta fecha de caducidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, yo **Lady Mariana Vera Pardo** identificado con C.C. 32.844.644, manifiesto en **Santander**, **Santander**, manifiesto de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca al laboratorio PEÑAFLOR para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales y comerciales descritos en la Política de Tratamiento de Datos Personales. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales se le suministrará de forma voluntaria y es verídica. Se firmó el **02/12/2025** de **diciembre** del 2025.

Firma: **Lady Mariana Vera Pardo**
Nombre: **Lady Mariana Vera Pardo**
C.C. **32.844.644**

Página 2 de 5

	INSTITUTO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO RURAL IDEAR NIT. 800.127.759-1 LABORATORIO PEÑAFLOR Km. 3 Vía a Bucaramanga Teléfono: (97) 7235032 San Gil, Santander		
	DATOS SOBRE LA MUESTRA		
	Código Laboratorio: A600		

Cliente: MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN	NIT: 890.206.058-1
Departamento: SANTANDER	Fecha de recepción: 21/12/2025
Municipio: CONTRATACIÓN	Hora de recepción: 03:30 p.m.
Dirección: Carrera 4 # 6 - 51	Clase de agua: TRATADA
Fuente: Quebrada la Sanguinera	Tipo de muestra: PUNTUAL
Sitio de toma: #0002 BARRIO LOS REMANSOS	Fecha del reporte: 15/12/2025
Responsable del muestreo: EL CLIENTE	Criterio de aceptación: CONFORME

RESULTADOS ANALISIS FISICO-QUIMICOS			
PARAMETRO	TECNICA	UNIDADES	RESULTADO
Transparencia	Visual	cm	---
Oloro	Visual	---	---
Oloro Residual Libre	Voluntaria - Potenciométrica	mg Cl ₂ /L	5.54
Cloruros	Colorimétrica	mg Cl ₂ /L	0.35
Color	Colorimétrica	mg Cl ₂ /L	---
Cloro Combinado	Colorimétrica	mg Cl ₂ /L	---
Cloruros	Voluntaria - APHA	mg Cl ₂ /L	4.15
Color Aparente	Colorimétrica	APHA	18
Conductividad	Potenciométrica	µS/cm	22.00
Calor	Voluntaria - EDTA	mg Cal/L	---
Aluminio	Colorimétrica	mg Al/L	---
Dureza Total	Voluntaria - EDTA	mg CaCO ₃ /L	14.87
Fosforo	Colorimétrica	mg PO ₄ /L	---
Hierro Total	Colorimétrica	mg Fe/L	0.072
Nitritos	Colorimétrica	mg NO ₂ /L	---
Nitratos	Colorimétrica	mg NO ₃ /L	0.000
pH	Potenciométrica	Unid. pH	6.82
Temperatura	Potenciométrica	°Celsius	20.2
Sulfatos	Refractométrica	mg SO ₄ /L	1.09
Turbiedad	NFTU	NFTU	1.37
Aluminio	Colorimétrica	mg Al ³⁺ /L	---

RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLÓGICOS			
PARAMETRO	TECNICA	UNIDADES	RESULTADO
Coliformes Total	Filtración por Membrana	UFC/100 ml	0
Escherichia Coli	Filtración por Membrana	UFC/100 ml	0
Archivos Microbios	Filtración por Membrana	UFC/100 ml	0
Microbiología	Verde en placa	UFC/1 ml	---
Pseudomona aeruginosa	Filtración por Membrana	UFC/100 ml	---

Página 1

	INSTITUTO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO RURAL IDEAR NIT. 800.127.759-1 LABORATORIO PEÑAFLOR Km. 3 Vía a Bucaramanga Teléfono: (97) 7235032 San Gil, Santander		
	DATOS SOBRE LA MUESTRA		
	Código Laboratorio: A600		

Cliente: MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN	NIT: 890.206.058-1
Departamento: SANTANDER	Fecha de recepción: 02/12/2025
Municipio: CONTRATACIÓN	Hora de recepción: 03:30 p.m.
Dirección: Carrera 4 # 6 - 51	Clase de agua: TRATADA
Fuente: Quebrada la Sanguinera	Tipo de muestra: PUNTUAL
Sitio de toma: #0002 BARRIO LOS REMANSOS	Fecha del reporte: 15/12/2025
Responsable del muestreo: EL CLIENTE	Criterio de aceptación: CONFORME

Observaciones: El valor de referencia se toma de la Resolución 2115 del 22 de junio de 2007 del Ministerio de la Protección Social, Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, establecida para la calidad del agua para el Consumo Humano.

Paula Andrea Guarín Guio
Química, Maestría Profesional PQ-07481
Directora de Laboratorio

Yuly Juliana Galvis Curubio
Microbióloga Industrial
Directora de Calidad

Laboratorio Peñaflor "Ciencia para el desarrollo Rural de la región"

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN NIT. 890.206.058-1	
CÓDIGO: DE-110.OF	INFORME DE SUPERVISIÓN Versión: 03 Fecha de creación: 01-2024	Página 8 de 9

NOTA: Forma parte integral del presente informe de supervisión, el correspondiente informe presentado por el Contratista con sus respectivos soportes en cuarenta (40) folios útiles, con lo cual se puede evidenciar concretamente la ejecución de todas las actividades contratadas de conformidad y a satisfacción.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR DURANTE EL TIEMPO TRANSCURRIDO EN LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO

En la ejecución del presente contrato, el suscrito supervisor ejecutó las siguientes actividades:

- ✓ Apoyé el logro de los objetivos contractuales.
- ✓ Velé por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del mismo.
- ✓ Mantuve en contacto a las partes del contrato.
- ✓ Evité la generación de controversias y propendí por su rápida solución.
- ✓ Solicité el informe detallado por parte del contratista con el cual pude constatar y verificar la adecuada ejecución del contrato.
- ✓ Aprobé mediante el presente informe la entrega de los servicios, los cuales cumplieron a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades que se pactaron.
- ✓ Estuve atenta para informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que pudieran constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; situación que no ha sucedido en la ejecución del presente contrato.
- ✓ Hice el seguimiento en cuanto al posible incumplimiento contractual; escenario que tampoco se ha presentado en lo corrido del contrato supervisado.

CONCLUSIONES

De acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, se tiene que el señor **ROBINSON POVEDA RIVERA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.702.918 expedida en Charalá, como Representante Legal de INSTITUTO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO RURAL – IDEAR, con Nit No. 800.127.759-1, cumplió con el objeto contractual, conforme a los requerimientos efectuados por la entidad territorial, durante el periodo comprendido entre el primero (01) de septiembre de 2025 al trece (13) de diciembre de 2025; Igualmente, el contratista presenta:

1. Facturas electrónicas de venta No. 1123 en un (01) folio.
2. Informe de actividades
3. Constancia de pago de la seguridad social, planillas de pago de los meses de septiembre a diciembre de 2025, en doce (12) Folios, debidamente verificada por parte de la supervisora a través de SOL: anexo pantallazo donde se evidencia planillas **PAGADAS**

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN NIT. 890.206.058-1		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		
CÓDIGO: DE-110.OF	Versión: 03	Fecha de creación: 01-2024	Página 9 de 9

Datos del aportante:

Tipo de documento *
NIT

Nº. de documento *
800127759

Esta opción te permite generar los soportes de pago de tus planillas, creadas a través de nuestros canales de asesoría o el portal transaccional, pagadas en puntos presenciales o a través de PSE.

No. de planilla *
7980990847

Administradora de riesgos *
14-II - ARL SURA

☐ No Cotizo ARL

Tus resultados:

No. Planilla	Tipo planilla	Valor pagado	Estado	Forma de presentación	Periodo liquidado	Enviar comprobante de pago	Soporte de pago
7980990847	E	\$4,294,200	PAGADA	SUCURSAL	2025-08		

Datos del aportante:

Tipo de documento *
NIT

Nº. de documento *
800127759

Esta opción te permite generar los soportes de pago de tus planillas, creadas a través de nuestros canales de asesoría o el portal transaccional, pagadas en puntos presenciales o a través de PSE.

No. de planilla *
79989523121

Administradora de riesgos *
14-II - ARL SURA

☐ No Cotizo ARL

Tus resultados:

No. Planilla	Tipo planilla	Valor pagado	Estado	Forma de presentación	Periodo liquidado	Enviar comprobante de pago	Soporte de pago
79989523121	E	\$4,243,900	PAGADA	SUCURSAL	2025-09		

Datos del aportante:

Tipo de documento *
NIT

Nº. de documento *
800127759

Esta opción te permite generar los soportes de pago de tus planillas, creadas a través de nuestros canales de asesoría o el portal transaccional, pagadas en puntos presenciales o a través de PSE.

No. de planilla *
7988942299

Administradora de riesgos *
14-II - ARL SURA

☐ No Cotizo ARL

Tus resultados:

No. Planilla	Tipo planilla	Valor pagado	Estado	Forma de presentación	Periodo liquidado	Enviar comprobante de pago	Soporte de pago
7988942299	E	\$4,243,900	PAGADA	SUCURSAL	2025-10		

Datos del aportante:

Tipo de documento *
NIT

Nº. de documento *
800127759

Esta opción te permite generar los soportes de pago de tus planillas, creadas a través de nuestros canales de asesoría o el portal transaccional, pagadas en puntos presenciales o a través de PSE.

No. de planilla *
7992901531

Administradora de riesgos *
14-II - ARL SURA

☐ No Cotizo ARL


Tus resultados:

No. Planilla	Tipo planilla	Valor pagado	Estado	Forma de presentación	Periodo liquidado	Enviar comprobante de pago	Soporte de pago
7992901531	E	\$4,243,900	PAGADA	SUCURSAL	2025-11		

- Recaudo de estampillas Recibo No. 2502500828583 de fecha 10 de diciembre de 2025, pagadas electrónicamente con soporte de pago en Banco Cooperativo COOPCENTRAL de fecha 11/12/2025 en dos (02) folios; debidamente verificada por parte de la supervisora a través de la plataforma oficial a través del apartado servicios en línea.
- Certificación bancaria en un (01) folio

RECOMENDACIONES

Dentro de la ejecución del contrato no se hace necesario efectuar recomendaciones, por cuanto las actividades se vienen ejecutando de acuerdo a lo pactado.


LADY MARYTZA VERA AMAYA
 Técnico Administrativo -UMSP
 Supervisora