



maria del carmen perdomo <apoyo9sst@gmail.com>

Fwd: Solicitud de revisión del Sistema Eléctrico y puesta a tierra – Edificio CISS**Seguridad y Salud en el Trabajo** <seguridadysaludeneltrabajo@funza-cundinamarca.gov.co>10 de diciembre de 2025 a las
11:17 a.m.

Para: MARIA DEL CARMEN PERDOMO <apoyo9sst@gmail.com>

Cordial saludo,

Estimado/a

Reciba un cordial saludo por parte de la Administración Municipal en cabeza de la Alcaldesa Jeimmy Villamil y la Secretaría General, Dirección de Gestión Humana desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, deseándole éxitos en sus labores diarias.

En atención al asunto en referencia, me permito solicitar que se diligencie solicitud en formulario y seguimiento.

Cordialmente,
LEIDY CLAVIJO BALLESTEROS
Profesional Universitario
Seguridad y Salud en el Trabajo
Secretaría General - Dirección Gestión Humana
Dirección: Carrera 12 No.12-57 - Casa de la Mujer y Juventud
Teléfonos: (601) 8234070/71/72/73 - Ext. 646
e-mail: seguridadysaludeneltrabajo@funza-cundinamarca.gov.co



<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd41V-uxXu5SmlzCRmSSufJwkWhW1UpzGXN37e0E17IDrKqA/viewform>

CONFIDENCIAL. La información contenida en este mensaje es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona u organización a la cual está dirigido. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida. Si recibió este mensaje por error por favor reenvíelo al remitente y bórralo inmediatamente.

----- Forwarded message -----

De: **salud funza-cundinamarca.gov.co** <salud@funza-cundinamarca.gov.co>

Date: mié, 10 dic 2025 a las 11:00

Subject: Solicitud de revisión del Sistema Eléctrico y puesta a tierra – Edificio CISS

To: Secretaría Infraestructura <infraestructura@funza-cundinamarca.gov.co>, Seguridad y Salud en el Trabajo <seguridadysaludeneltrabajo@funza-cundinamarca.gov.co>

Cc: secretariageneral secretariageneral <secretariageneral@funza-cundinamarca.gov.co>

Arquitecta

GLADYS GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Secretaría de Despacho

Secretaría de Infraestructura

Doctora

LUZ ÁNGELA GONZÁLEZ MEJÍA

Secretaria de Despacho

Secretaría General

Reciba un cordial saludo de parte de la Administración Municipal, bajo el liderazgo de la alcaldesa Jeimmy Villamil Buitrago, y en esta oportunidad de la Secretaría de Salud.

De manera atenta, y en referencia al asunto mencionado, nos permitimos informarle que el día 09 de diciembre de 2025 se presentaron cuatro (4) bajas de energía, lo cual afectó el funcionamiento de varios equipos de cómputo de esta dependencia.

Teniendo en cuenta este incidente y de acuerdo con lo que se nos ha indicado en varias visitas técnicas previas, este edificio no cuenta con un sistema de polo a tierra.

Es importante resaltar que la ausencia de un sistema de puesta a tierra representa un riesgo significativo tanto para la infraestructura eléctrica del edificio como para la integridad de los equipos de cómputo y demás dispositivos electrónicos. Este sistema es esencial para desviar de manera segura las descargas y variaciones de voltaje hacia el suelo, evitando sobrecargas, daños en los equipos, fallas en el funcionamiento de las redes y posibles incidentes eléctricos que puedan comprometer la seguridad del personal.

Por lo anterior, solicitamos muy respetuosamente el apoyo y la intervención de la Secretaría de Infraestructura y el área de Seguridad y Salud en el trabajo para:

- Realizar la verificación técnica correspondiente del sistema eléctrico del Edificio CISS.
- Evaluar la posibilidad de implementar a la mayor brevedad un sistema de puesta a tierra efectivo, con el fin de evitar la pérdida o daño de equipos.

Agradezco de antemano la atención prestada y la gestión que se pueda realizar.

Quedamos atentos a cualquier información adicional que requieran para el desarrollo de esta solicitud.

Cordialmente,

Norma L. Cardozo Agudelo

Secretaria de Despacho

Secretaría de Salud

Carrera 9 Calle 11 Esquina, Edificio CISS

Código Postal: 250020
Tel: (571) 8234070 Ext.400
Web: www.funza-cundinamarca.gov.co
Facebook: [Alcaldia Funza](#)
Twitter: [@AlcaldiaFunza](#)

Elaboró MARTHA CARDENAS BOHORQUEZ

Profesional Universitario - Secretaría de Salud



CONFIDENCIAL. La información contenida en este mensaje es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona u organización a la cual está dirigido. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida. Si recibió este mensaje por error por favor reenvíelo al remitente y bórralo inmediatamente.