

Gracias por completar el formulario Solicitud de Mantenimiento - Apoyo logístico

Recibos de respuestas de Formularios <forms-receipts-noreply@google.com> 15 de diciembre de 2025 a las 4:53 p.m.
Para: apoyo9sst@gmail.com

Google Forms

Gracias por completar el formulario [Solicitud de Mantenimiento - Apoyo logístico](#)

Recibiste este correo electrónico porque completaste el siguiente formulario con tu dirección de correo electrónico. **This form is owned by GELC Colombia En Línea.** Asegúrate de que reconoces este formulario y que es confiable antes de copiar vínculos o hacer clic en ellos. Si te parece sospechoso, **denúncialo**.

Esta es la respuesta que se recibió al formulario.

[Editar la respuesta](#)

Solicitud de Mantenimiento - Apoyo logístico

Para mantenimiento locativo de las instalaciones adscritas a la alcaldía, mantenimiento al alumbrado público y apoyo logístico en eventos.

Correo electrónico *

apoyo9sst@gmail.com

 <div>ALCALDÍA DE FUNZA</div>	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO - APOYO LOGÍSTICO	Versión: Fecha: Páginas:
	09-FR-01	

Datos básicos

Datos de la persona que solicita el servicio

Nombre del solicitante *

Nombre completo en mayúscula, evite incluir títulos, cargo, etc.

MARIA DEL CARMEN PERDOMO NARVAEZ

Documento de identificación *

Utilice números sin puntuación

39708024

Número de contacto *

3223414714

Dependencia *

Secretaría General

Ubicación del Servicio *

OTROS

Dirección del Requerimiento *

Edificio CISS

Barrio *

CENTRO

Tipo de Solicitud *

- ☒ Mantenimiento Locativo
- ☐ Alumbrado Público
- ☐ Apoyo Logístico
- ☐ Solicitud de Material

Detalle de la Solicitud

Describa detalladamente la solicitud y la ubicación exacta

Descripción de la solicitud *

Descripción detallada de los trabajos requeridos, evite incluir saludos o datos que no tengan relación directa con las obras a ejecutar.

nos permitimos informarle que el día 09 de diciembre de 2025 se presentaron cuatro (4) bajas de energía, lo cual afectó el funcionamiento de varios equipos de cómputo de esta dependencia.

Teniendo en cuenta este incidente y de acuerdo con lo que se nos ha indicado en varias visitas técnicas previas, este edificio no cuenta con un sistema de polo a tierra.

Es importante resaltar que la ausencia de un sistema de puesta a tierra representa un riesgo significativo tanto para la infraestructura eléctrica del edificio como para la integridad de los equipos de cómputo y demás dispositivos electrónicos. Este sistema es esencial para desviar de manera segura las descargas y variaciones de voltaje hacia el suelo, evitando sobrecargas, daños en los equipos, fallas en el funcionamiento de las redes y posibles incidentes eléctricos que puedan comprometer la seguridad del personal.

Por lo anterior, solicitamos muy respetuosamente el apoyo y la intervención de la Secretaría de Infraestructura y el área de Seguridad y Salud en el trabajo para:

- Realizar la verificación técnica correspondiente del sistema eléctrico del Edificio CISS.

- Evaluar la posibilidad de implementar a la mayor brevedad un sistema de puesta a tierra efectivo, con el fin de evitar la pérdida o daño de equipos.

Detalle de la ubicación *

EDIFICIO CISS

Registro Fotográfico *

Tamaño máximo del archivo 10 MB, Máximo 10 archivos

Archivos enviados



INFORME DE GESTION ACTIVIDADES REALIZADAS Solicitud de revisión del Sistema Eléctrico y puesta a tierra – Edificio CISS - maria del carmen perdomo.pdf

Crear tu propio Formulario de Google

¿El formulario parece sospechoso? Informe