Interior	NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION Acta de visita	NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320 VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE VISITA No. 15

LUGAR:	Localidad de Aranzazu
FECHA:	03 de Diciembre de 2025
CONTRATO No.:	052 de 2025
OBJETO:	construccion de Sistema de Acueducto para localidad Aranzazu
CONTRATISTA:	ARANCO INGENIEROS SAS
INTERVENTOR:	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing Diego Ernesto Bravo Lasso	contratista Apoyo Supervision CNK	
Pedro Narvaez	apoyo supervisio CNK	
Felipe Aviles Ramirez	Ing. Residente de obra	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se realiza visita a sitio de obra, se encuentra Ing. Residente, maestro de obra y 5 trabajadores obreros. se verifica el uso de elementos de proteccion personal estando todos dotados de ellos. Se verifica que en el area de trabajo de la planta potabilizadora, reciben adecuado manejo de residuos y sobrantes de construccion depiando en sitios especificos. A este dia han realizado la fundicion de todas las zapatas completas, se han fundido cajas en concreto 60 X 60 para valvulas, estando acorde a las medidas y a los criterios de aceptacion en el acabado. Hoy continuan con labores de acarreo de Materiales petreos, madera para formaleta y aceros de refuerzo. Realizan fundicion de tapas reforzadas para cajas.
Se han fundido andenes y zonas de circulacion internas en la zona de planta que estan acorde a parametros adecuados de medidas, espesores, anchos etc. Es recomendacion de supervision al contratista que pueda agilizar labores y aumentar rendimientos, con toda accion de contingencia necesaria para tener desarrollo del cronograma al dia, sin atrasos considerables y de tal manera que se cumpla con la terminacion de la obra dentro del plazo contractual

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS