LABORATORIOS CONTROL DE CALIDAD ACQUA Y VIDA SAS
NIT 901.458.322-1
CRA 4G38A01
Tel: 3227096825
Ibagué - Colombia
acquayvida@gmail.com
https://acquayvida.com/

Factura electrónica de venta
No. FE 1888

Señores	CORPORACION FRESNESE DE OBRAS SANITARIAS CORFRESNO ESP		
NIT	800.123.131-7	**Teléfono**	(608) 3107820449
Dirección	cra6 #5-05	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/11/2025, 14:28
Expedición	22/11/2025, 14:28
Vencimiento	22/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUAS POTABLES CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 14 Y 27 DE OCTUBRE	8.00	923,440.00
2	ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUAS POTABLES CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 14 Y 27 DE OCTUBRE	2.00	424,830.00

Total items: 2

Total Bruto	1,133,000.00
IVA 19%	215,270.00
Total a Pagar	**1,348,270.00**

Valor en Letras:
Un millón trescientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-22 por $ 1,348,270.00

Observaciones:
Consignar en la cuenta de ahorros No 079-000072-01 de Bancolombia a nombre de LABORATORIOS CONTROL DE CALIDAD ACQUA Y VIDA
NIT 901.458.322-1

Abstenerse de practicar retención en la fuente, pertenecemos al Régimen simple de tribulación.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094271581 aprobado en 20250611 prefijo FE desde el número 1221 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7120 Ensayos y análisis técnicos Tarifa 0
CUFE: cc749dcdf53fb8821c38c3e962ab4b22c0a2eb88d4d6d8fcf67b2587ff6a19500015eb0b3c2e4bf0d95dc4bac2488f6f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

LABORATORIOS CONTROL DE CALIDAD ACQUA VIDA Mucho más que análisis...!	**REPORTE DE RESULTADOS**	**CÓDIGO: FR-PC-039**	**Versión: 2** **Página 1 de 1**
		Fecha de elaboración: 13/06/2018	**Fecha de actualización: 23/07/2025**

MUNICIPIO: FRESNO – TOLIMA
DIRECCION - ENTIDAD: **CORFRESNO E.S.P.**
SOLICITADO POR: **ALBERTO MARULANDA.**

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

TIPO DE MUESTRA: AGUA POTABLE.
LUGAR DE TOMA: **EL TRUCO.**
FECHA DE TOMA: **OCTUBRE 14 DE 2025**
No. DE MUESTRA: **2636.**
FECHA DE REPORTE: **OCTUBRE 18 DE 2025**

ANALISIS FISICOS (ORGANOLEPTICOS)

PARAMETROS ANALIZADOS	*METODO UTILIZADO*	*VALORES ADMISIBLES RESOLUCIÓN 2115/07*	*RESULTADOS*	*PUNTAJE DE RIESGO - ART. 13*	*PUNTAJE ASIGNADO*
Color Aparente	FOTOMETRIA	15 (UPC) Unidades de Platino Cobalto	4	6	0
Olor	OLFATIVO	Aceptable.	Aceptable.	NA	0
pH	FOTOMETRIA	6,5 – 9,0	7.2	1.5	0
Conductividad	CONDUCTIMETRO	Hasta 1,000 microsiemens/cm	43	NA	0
Turbidez	TURBIDIMETRO	2.0 UNT	1.74	15	0
Solidos totales disueltos	FOTOMETRIA	HASTA 500 mg/L	27.5	NA	0

ANALISIS MICROBIOLOGICO

CARACTERÍSTICA	*TECNICA*	*VALORES ADMISIBLES RESOLUCION 2115 DE 2007*	*RESULTADOS*	*PUNTAJE DE RIESGO-ART. 13*	*PUNTAJE ASIGNADO*
Coliformes totales	Filtración por membrana recuento en placa método horizontal	0 UFC/100 cm^3	0 U.F.C	15	0
Escherichia coli	Filtración por membrana recuento en placa método horizontal	0 UFC/100 cm^3	0 U.F.C.	25	0

LABORATORIOS CONTROL DE CALIDAD ACQUA Y VIDA Mucho más que análisis...!	**REPORTE DE RESULTADOS**	**CÓDIGO: FR-PC-039**	**Versión: 2** **Página 1 de 1**
		Fecha de elaboración: 13/06/2018	**Fecha de actualización: 23/07/2025**

ANALISIS QUIMICO

CARACTERÍSTICA	*METODO UTILIZADO*	*EXPRESADA COMO*	*VALORES ADMISIBLES RES. 2115 DE 2007 (mg/L)*	*RESULTADOS*	*PUNTAJE DE RIESGO - ART. 13*	*PUNTAJE ASIGNADO*
Alcalinidad Total	VOLUMETRIA	$CaCO_3/L$	Hasta 200	70	1	0
Aluminio	FOTOMETRIA	Al/L	Menor que 0,2	0.00	3	0
Cobre	FOTOMETRIA	Cu/L	Menor que 1	0.19	1	0
Dureza Total	VOLUMETRIA	$CaCO_3/L$	Hasta 300	18	1	0
Hierro Total	FOTOMETRIA	Fe/L	Menor que 0,3	0.00	1.5	0
Cloruros	VOLUMETRIA	Cl	Menor que 250	8	1	0
Cloro residual libre	COLORIMETRICO	Cl_2	Entre 0,3 y 2,0	0.75	15	0
Fosfato	FOTOMETRIA	PO_4	Hasta 0,5	0.05	1	0
Nitritos	FOTOMETRIA	NO_2	Hasta 0,1	0.00	3	0
Nitratos	FOTOMETRIA	NO_3	Hasta 10	0.16	1	0
Sulfato	FOTOMETRIA	SO_4	Hasta 250	2	1	0

CLASIFICACION IRCA	*NIVEL DE RIESGO*
80.1 - 100	*INVIABLE SANITARIAMENTE*
35.1 – 80	*ALTO*
14.1 - 35	*MEDIO*
5.1 - 14	*BAJO*
0 -5	*SIN RIESGO*

CALCULO DE INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Art. 15 RESOLUCION 2115/2007	
IRCA MUESTRA	*0 %*
NIVEL DE RIESGO	*AGUA SIN RIESGO*

CONCEPTO BACTERIOLOGICO: **Agua apta para consumo humano, continuar la vigilancia.**

NOTA:

Este resultado aplica únicamente a la muestra recibida y analizada.
Los informes de análisis tendrán un periodo de retención de un año
Las muestras perecederas se conservaran por un periodo de tres días.

Elsy Amparo Ovalle Garzón
R.P. 06047
Bacteriologa U. Javeriana
MBA Microbiologia U. Rio de Janeiro

Elsy Amparo Ovalle Garzón
R.P. 06047
Bacterióloga U. Javeriana
Magister en Microbiología U. Rio De Janeiro

Químico
Yaileth Corredor Osorio
T.P. 5571 C.P.Q.

LABORATORIOS CONTROL DE CALIDAD ACQUA Y VIDA Mucho más que análisis...!	**REPORTE DE RESULTADOS**	**CÓDIGO: FR-PC-039**	**Versión: 2** **Página 1 de 1**
		Fecha de elaboración: 13/06/2018	**Fecha de actualización: 23/07/2025**

MUNICIPIO: FRESNO – TOLIMA
DIRECCION - ENTIDAD: **CORFRESNO E.S.P.**
SOLICITADO POR: **ALBERTO MARULANDA.**

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

TIPO DE MUESTRA: AGUA POTABLE.
LUGAR DE TOMA: **ESCALERA BOMBA.**
FECHA DE TOMA: **OCTUBRE 14 DE 2025**
No. DE MUESTRA: **2637.**
FECHA DE REPORTE: **OCTUBRE 18 DE 2025.**

ANALISIS MICROBIOLOGICO

CARACTERÍSTICA	*TECNICA*	*VALORES ADMISIBLES RESOLUCION 2115 DE 2007*	*RESULTADOS*	*PUNTAJE DE RIESGO-ART. 13*	*PUNTAJE ASIGNADO*
Coliformes totales	Filtración por membrana recuento en placa método horizontal	0 UFC/100 cm^3	0 U.F.C	15	0
Escherichia coli	Filtración por membrana recuento en placa método horizontal	0 UFC/100 cm^3	0 U.F.C.	25	0

CONCEPTO BACTERIOLOGICO: **Agua apta para consumo humano, continuar la vigilancia.**

NOTA:

Este resultado aplica únicamente a la muestra recibida y analizada.
Los informes de análisis tendrán un periodo de retención de un año
Las muestras perecederas se conservaran por un periodo de tres días.

Elsy Amparo Ovalle Garzón
R.P. 06047
Bacterióloga U. Javeriana
MBA Microbiología U. Rio de Janeiro

Elsy Amparo Ovalle Garzón
R.P.06047
Bacterióloga U. Javeriana
Magister en Microbiología U. Rio De Janeiro

El anterior análisis obedece a los resultados obtenidos, siguiendo las normas. Utilizando los equipos autorizados y exigidos por STANDARD METHODS y el Instituto Nacional de Salud para dicho estudio.

LABORATORIOS CONTROL DE CALIDAD ACQUA y VIDA Mucho más que análisis...!	**REPORTE DE RESULTADOS**	**CÓDIGO: FR-PC-039**	**Versión: 2** **Página 1 de 1**
		Fecha de elaboración: 13/06/2018	**Fecha de actualización: 23/07/2025**

MUNICIPIO: FRESNO – TOLIMA
DIRECCION - ENTIDAD: **CORFRESNO E.S.P.**
SOLICITADO POR: **ALBERTO MARULANDA.**

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

TIPO DE MUESTRA: AGUA POTABLE.
LUGAR DE TOMA: **VCENTENARIO.**
FECHA DE TOMA: **OCTUBRE 14 DE 2025.**
No. DE MUESTRA: **2638.**
FECHA DE REPORTE: **OCTUBRE 18 DE 2025.**

ANALISIS MICROBIOLOGICO

CARACTERÍSTICA	*TECNICA*	*VALORES ADMISIBLES RESOLUCION 2115 DE 2007*	*RESULTADOS*	*PUNTAJE DE RIESGO-ART. 13*	*PUNTAJE ASIGNADO*
Coliformes totales	Filtración por membrana recuento en placa método horizontal	0 UFC/100 cm^3	0 U.F.C	15	0
Escherichia coli	Filtración por membrana recuento en placa método horizontal	0 UFC/100 cm^3	0 U.F.C.	25	0

CONCEPTO BACTERIOLOGICO: **Agua apta para consumo humano, continuar la vigilancia.**

NOTA:

Este resultado aplica únicamente a la muestra recibida y analizada.
Los informes de análisis tendrán un periodo de retención de un año
Las muestras perecederas se conservaran por un periodo de tres días.

Elsy Amparo Ovalle Garzón
R.P. 06047
Bacterióloga U. Javeriana
MBA Microbiología U. Rio de Janeiro

Elsy Amparo Ovalle Garzón
R.P.06047
Bacterióloga U. Javeriana
Magister en Microbiología U. Rio De Janeiro

El anterior análisis obedece a los resultados obtenidos, siguiendo las normas. Utilizando los equipos autorizados y exigidos por STANDARD METHODS y el Instituto Nacional de Salud para dicho estudio.

LABORATORIOS CONTROL DE CALIDAD ACQUA Y VIDA Mucho más que análisis...!	REPORTE DE RESULTADOS	CÓDIGO: FR-PC-039	Versión: 2 Página 1 de 1
		Fecha de elaboración: 13/06/2018	Fecha de actualización: 23/07/2025

MUNICIPIO: FRESNO – TOLIMA
DIRECCION - ENTIDAD: **CORFRESNO E.S.P.**
SOLICITADO POR: **ALBERTO MARULANDA.**

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

TIPO DE MUESTRA: AGUA POTABLE.
LUGAR DE TOMA: **HOSPITAL.**
FECHA DE TOMA: **OCTUBRE 14 DE 2025.**
No. DE MUESTRA: **2639.**
FECHA DE REPORTE: **PCTUBRE 18 DE 2025 .**

ANALISIS MICROBIOLOGICO

CARACTERÍSTICA	*TECNICA*	*VALORES ADMISIBLES RESOLUCION 2115 DE 2007*	*RESULTADOS*	*PUNTAJE DE RIESGO-ART. 13*	*PUNTAJE ASIGNADO*
Coliformes totales	Filtración por membrana recuento en placa método horizontal	0 UFC/100 cm^3	0 U.F.C	15	0
Escherichia coli	Filtración por membrana recuento en placa método horizontal	0 UFC/100 cm^3	0 U.F.C.	25	0

CONCEPTO BACTERIOLOGICO: **Agua apta para consumo humano, continuar la vigilancia.**

NOTA:

Este resultado aplica únicamente a la muestra recibida y analizada.
Los informes de análisis tendrán un periodo de retención de un año
Las muestras perecederas se conservaran por un periodo de tres días.

Elsy Amparo Ovalle Garzón
R.P. 06047
Bacteriologa U. Javeriana
MBA Microbiologia U. Rio de Janeiro

Elsy Amparo Ovalle Garzón
R.P.06047
Bacterióloga U. Javeriana
Magister en Microbiología U. Rio De Janeiro

El anterior análisis obedece a los resultados obtenidos, siguiendo las normas. Utilizando los equipos autorizados y exigidos por STANDARD METHODS y el Instituto Nacional de Salud para dicho estudio.

LABORATORIOS CONTROL DE CALIDAD ACQUA Y VIDA Mucho más que análisis...!	**REPORTE DE RESULTADOS**	**CÓDIGO: FR-PC-039**	**Versión: 2** **Página 1 de 1**
		Fecha de elaboración: 13/06/2018	**Fecha de actualización: 23/07/2025**

MUNICIPIO: FRESNO – TOLIMA
DIRECCION - ENTIDAD: **CORFRESNO E.S.P.**
SOLICITADO POR: **ALBERTO MARULANDA.**

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

TIPO DE MUESTRA: AGUA POTABLE.
LUGAR DE TOMA: **BOMBA SAN PEDRO.**
FECHA DE TOMA: **OCTUBRE 27 DE 2025**
No. DE MUESTRA: **2753.**
FECHA DE REPORTE: **NOVIEMBRE 04 DE 2025**

ANALISIS FISICOS (ORGANOLEPTICOS)

PARAMETROS ANALIZADOS	*METODO UTILIZADO*	*VALORES ADMISIBLES RESOLUCIÓN 2115/07*	*RESULTADOS*	*PUNTAJE DE RIESGO - ART. 13*	*PUNTAJE ASIGNADO*
Color Aparente	FOTOMETRIA	15 (UPC) Unidades de Platino Cobalto	4	6	0
Olor	OLFATIVO	Aceptable.	Aceptable.	NA	0
pH	FOTOMETRIA	6,5 – 9,0	7.8	1.5	0
Conductividad	CONDUCTIMETRO	Hasta 1,000 microsiemens/cm	36	NA	0
Turbidez	TURBIDIMETRO	2.0 UNT	1.0	15	0
Solidos totales disueltos	FOTOMETRIA	HASTA 500 mg/L	23.0	NA	0

ANALISIS MICROBIOLOGICO

CARACTERÍSTICA	*TECNICA*	*VALORES ADMISIBLES RESOLUCION 2115 DE 2007*	*RESULTADOS*	*PUNTAJE DE RIESGO-ART. 13*	*PUNTAJE ASIGNADO*
Coliformes totales	Filtración por membrana recuento en placa método horizontal	0 UFC/100 cm^3	0 U.F.C	15	0
Escherichia coli	Filtración por membrana recuento en placa método horizontal	0 UFC/100 cm^3	0 U.F.C.	25	0

LABORATORIOS CONTROL DE CALIDAD ACQUA VIDA Mucho más que análisis...!	**REPORTE DE RESULTADOS**	**CÓDIGO: FR-PC-039**	**Versión: 2** / **Página 1 de 1**
		Fecha de elaboración: 13/06/2018	**Fecha de actualización: 23/07/2025**

ANALISIS QUIMICO

CARACTERÍSTICA	*METODO UTILIZADO*	*EXPRESADA COMO*	*VALORES ADMISIBLES RES. 2115 DE 2007 (mg/L)*	*RESULTADOS*	*PUNTAJE DE RIESGO - ART. 13*	*PUNTAJE ASIGNADO*
Alcalinidad Total	VOLUMETRIA	$CaCO_3/L$	Hasta 200	13	1	0
Aluminio	FOTOMETRIA	Al/L	Menor que 0,2	0.13	3	0
Cobre	FOTOMETRIA	Cu/L	Menor que 1	0.01	1	0
Dureza Total	VOLUMETRIA	$CaCO_3/L$	Hasta 300	43	1	0
Hierro Total	FOTOMETRIA	Fe/L	Menor que 0,3	0.02	1.5	0
Cloruros	VOLUMETRIA	Cl	Menor que 250	17	1	0
Cloro residual libre	COLORIMETRICO	Cl_2	Entre 0,3 y 2,0	0.49	15	0
Fosfato	FOTOMETRIA	PO_4	Hasta 0,5	0.05	1	0
Nitritos	FOTOMETRIA	NO_2	Hasta 0,1	0.00	3	0
Nitratos	FOTOMETRIA	NO_3	Hasta 10	0.77	1	0
Sulfato	FOTOMETRIA	SO_4	Hasta 250	13	1	0

CLASIFICACION IRCA	*NIVEL DE RIESGO*
80.1 - 100	*INVIABLE SANITARIAMENTE*
35.1 – 80	*ALTO*
14.1 - 35	*MEDIO*
5.1 - 14	*BAJO*
0 -5	*SIN RIESGO*

CALCULO DE INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Art. 15 RESOLUCION 2115/2007	
IRCA MUESTRA	*0 %*
NIVEL DE RIESGO	*AGUA SIN RIESGO*

CONCEPTO BACTERIOLOGICO: **Agua apta para consumo humano, continuar la vigilancia.**

NOTA:

Este resultado aplica únicamente a la muestra recibida y analizada.
Los informes de análisis tendrán un periodo de retención de un año
Las muestras perecederas se conservaran por un periodo de tres días.

Elsy Amparo Ovalle Garzón
R.P. 06047
Bacteriologa U. Javeriana
MBA Microbiologia U. Rio de Janeiro

Elsy Amparo Ovalle Garzón
R.P. 06047
Bacterióloga U. Javeriana
Magister en Microbiología U. Rio De Janeiro

Químico
Yaileth Corredor Osorio
T.P. 5571 C.P.Q.

LABORATORIOS CONTROL DE CALIDAD ACQUA Y VIDA Mucho más que análisis...!	**REPORTE DE RESULTADOS**	**CÓDIGO: FR-PC-039**	**Versión: 2** **Página 1 de 1**
		Fecha de elaboración: 13/06/2018	**Fecha de actualización: 23/07/2025**

MUNICIPIO: FRESNO – TOLIMA
DIRECCION - ENTIDAD: **CORFRESNO E.S.P.**
SOLICITADO POR: **ALBERTO MARULANDA.**

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

TIPO DE MUESTRA: AGUA POTABLE.
LUGAR DE TOMA: **BARRIO CHAPOLERAS.**
FECHA DE TOMA: **OCTUBRE 27 DE 2025**
No. DE MUESTRA: **2754.**
FECHA DE REPORTE: **NOVIEMBRE 04 DE 2025**

ANALISIS MICROBIOLOGICO

CARACTERÍSTICA	*TECNICA*	*VALORES ADMISIBLES RESOLUCION 2115 DE 2007*	*RESULTADOS*	*PUNTAJE DE RIESGO-ART. 13*	*PUNTAJE ASIGNADO*
Coliformes totales	Filtración por membrana recuento en placa método horizontal	0 UFC/100 cm^3	0 U.F.C	15	0
Escherichia coli	Filtración por membrana recuento en placa método horizontal	0 UFC/100 cm^3	0 U.F.C.	25	0

CONCEPTO BACTERIOLOGICO: **Agua apta para consumo humano, continuar la vigilancia.**

NOTA:

Este resultado aplica únicamente a la muestra recibida y analizada.
Los informes de análisis tendrán un periodo de retención de un año
Las muestras perecederas se conservaran por un periodo de tres días.

Elsy Amparo Ovalle Garzón
R.P. 06047
Bacterioloqa U. Javeriana
MBA Microbiologia U. Rio de Janeiro

Elsy Amparo Ovalle Garzón
R.P.06047
Bacterióloga U. Javeriana
Magister en Microbiología U. Rio De Janeiro

El anterior análisis obedece a los resultados obtenidos, siguiendo las normas. Utilizando los equipos autorizados y exigidos por STANDARD METHODS y el Instituto Nacional de Salud para dicho estudio.

LABORATORIOS CONTROL DE CALIDAD ACQUA VIDA Mucho más que análisis...!	**REPORTE DE RESULTADOS**	**CÓDIGO: FR-PC-039**	**Versión: 2** **Página 1 de 1**
		Fecha de elaboración: 13/06/2018	**Fecha de actualización: 23/07/2025**

MUNICIPIO: FRESNO – TOLIMA
DIRECCION - ENTIDAD: **CORFRESNO E.S.P.**
SOLICITADO POR: **ALBERTO MARULANDA.**

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

TIPO DE MUESTRA: AGUA POTABLE.
LUGAR DE TOMA: **BARRIO EL TRUCO.**
FECHA DE TOMA: **OCTUBRE 27 DE 2025**
No. DE MUESTRA: **2755.**
FECHA DE REPORTE: **NOVIEMBRE 04 DE 2025**

ANALISIS MICROBIOLOGICO

CARACTERÍSTICA	*TECNICA*	*VALORES ADMISIBLES RESOLUCION 2115 DE 2007*	*RESULTADOS*	*PUNTAJE DE RIESGO-ART. 13*	*PUNTAJE ASIGNADO*
Coliformes totales	Filtración por membrana recuento en placa método horizontal	0 UFC/100 cm^3	0 U.F.C	15	0
Escherichia coli	Filtración por membrana recuento en placa método horizontal	0 UFC/100 cm^3	0 U.F.C.	25	0

CONCEPTO BACTERIOLOGICO: **Agua apta para consumo humano, continuar la vigilancia.**

NOTA:

Este resultado aplica únicamente a la muestra recibida y analizada.
Los informes de análisis tendrán un periodo de retención de un año
Las muestras perecederas se conservaran por un periodo de tres días.

Elsy Amparo Ovalle Garzón
R.P. 06047
Bacteriologa U. Javeriana
MBA Microbiologia U. Rio de Janeiro

Elsy Amparo Ovalle Garzón
R.P.06047
Bacterióloga U. Javeriana
Magister en Microbiología U. Rio De Janeiro

El anterior análisis obedece a los resultados obtenidos, siguiendo las normas. Utilizando los equipos autorizados y exigidos por STANDARD METHODS y el Instituto Nacional de Salud para dicho estudio.

LABORATORIOS CONTROL DE CALIDAD ACQUA VIDA Mucho más que análisis...!	**REPORTE DE RESULTADOS**	**CÓDIGO: FR-PC-039**	**Versión: 2** **Página 1 de 1**
		Fecha de elaboración: 13/06/2018	**Fecha de actualización: 23/07/2025**

MUNICIPIO: FRESNO – TOLIMA
DIRECCION - ENTIDAD: **CORFRESNO E.S.P.**
SOLICITADO POR: **ALBERTO MARULANDA.**

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

TIPO DE MUESTRA: AGUA POTABLE.
LUGAR DE TOMA: **ESCALERAS BOMBA.**
FECHA DE TOMA: **OCTUBRE 27 DE 2025**
No. DE MUESTRA: **2756.**
FECHA DE REPORTE: **NOVIEMBRE 04 DE 2025**

ANALISIS MICROBIOLOGICO

CARACTERÍSTICA	*TECNICA*	*VALORES ADMISIBLES RESOLUCION 2115 DE 2007*	*RESULTADOS*	*PUNTAJE DE RIESGO-ART. 13*	*PUNTAJE ASIGNADO*
Coliformes totales	Filtración por membrana recuento en placa método horizontal	0 UFC/100 cm^3	0 U.F.C	15	0
Escherichia coli	Filtración por membrana recuento en placa método horizontal	0 UFC/100 cm^3	0 U.F.C.	25	0

CONCEPTO BACTERIOLOGICO: **Agua apta para consumo humano, continuar la vigilancia.**

NOTA:

Este resultado aplica únicamente a la muestra recibida y analizada.
Los informes de análisis tendrán un periodo de retención de un año
Las muestras perecederas se conservaran por un periodo de tres días.

Elsy Amparo Ovalle Garzón
R.P. 06047
Bacteriologa U. Javeriana
MBA Microbiología U. Rio de Janeiro

Elsy Amparo Ovalle Garzón
R.P. 06047
Bacterióloga U. Javeriana
Magister en Microbiología U. Rio De Janeiro

El anterior análisis obedece a los resultados obtenidos, siguiendo las normas. Utilizando los equipos autorizados y exigidos por STANDARD METHODS y el Instituto Nacional de Salud para dicho estudio.