CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN FINAL CO1.PCCNTR. 8162227 de 2025

MINIMA CUANTIA No. MC-ARA-CGDAA-007-2025

TIPO CONTRATO: Prestación de servicios

OBJETO EL CONTRATO: Contratar la adquisición de bienes y servicios en cumplimiento al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, (extintores, señalización, cinta, lámparas de emergencia, alarma de emergencia y detectores de humo), para el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca.

CONTRATISTA: CONSORCIO SST SENA 2025 NIT: 901976054-4

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: El término de ejecución del negocio jurídico será de cinco (5) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2025. El plazo se contabilizará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato/aceptación de la oferta (registro presupuestal y aprobación de la garantía única.

FECHA ACTA DE INICIO: 17/09/2025 4:00:00 PM

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 22/12/2025 11:58:00 PM

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 104.376.000 COP

VALOR EJECUTADO: 104.376.000 COP

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales, de acuerdo con la ficha técnica, así:

ITEM	UNSPSC	NOMBRE DEL EQUIPO (DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO)	DESCRIPCION TÉCNICA DEL PRODUCTO (IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Sede Principal (Carrera 20 # 28-163 Barrio Libertadores) Municipio de Arauca						
1	46191618	Recarga y Mantenimiento de Extintores	Gancho universal para extintor de incendios, soporte, colgador para extintores de 10 y 20 libras, la cantidad se divide en las dos clases.	unidad	12	$ 144.000
2	46191603		Suministro e Instalación de Manguera para Extintor de multiproposito de 10 o 20 Lbs	unidad	3	$ 111.000
3	46191601		Renovación de Pintura para Cilindro Cap 10 libras	unidad	5	$ 180.000
4			Renovación de Pintura para Cilindro carbono (CO_2) Capacidad de 10 libras.	unidad	4	$ 556.000

5			Renovación de Pintura para Cilindro Cap capacidad 150 Lbs Tipo Satelite	unidad	2	$ 348.000
6			Renovación de Pintura para Cilindro Cap 20 libras	unidad	7	$ 259.000
7			Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 10 Lbs	unidad	16	$ 992.000
8			Mantenimiento de extintor en aluminio dióxido de carbono (CO2) Capacidad de 10 libras.	unidad	28	$ 3.892.000
9			Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC capacidad 150 Lbs Tipo Satelite	unidad	4	$ 1.112.000
10			Mantenimiento y Recarga de Extintores Clase K Acetato y citrato de potacio de 1,5 galon	unidad	6	$ 1.044.000
11			Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 5 Lbs	unidad	3	$ 102.000
12			Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 20 Lbs	unidad	29	$ 2.262.000
13			Mantenimiento y Recarga de Extintores de agua a presión de 2,5 galon	unidad	1	$ 87.000
14	55121700	Señalización de Extintores	Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor de aluminio dióxido de carbono (CO2)** capacidad 10 libras, lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad	3	$ 189.000
15			Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor tipo K cetato y citrato de potacio de 1,5 gls** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad	3	$ 189.000
16			Señalizaciónn Emergencia (contra incendio) para **Extintor de agua a presión de 2,5 galon** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad	3	$ 189.000
17			Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor Multiproposito** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad	3	$ 189.000

18	32101519	Dectectores de humo alarma incendio	**Compra e instalación de Detectores de Humo CARACTERISTICAS:** Detector de humo autónomo doble alimentación, equipo con una alarma de humo de ionización alimentada por CA / CC que funciona con una fuente de alimentación de 120V con batería de respaldo de 9V. Esta alarma utiliza tecnología de detección de ionización. Las alarmas de detección de ionización pueden detectar partículas de fuego invisibles (asociado con incendios en llamas) antes que las alarmas fotoeléctricas. Las alarmas de detección fotoeléctrica pueden detectar partículas visibles (asociadas con incendios latentes) antes que las alarmas de ionización. Es interconectable con hasta 24 dispositivos, incluyendo alarmas de humo, CO y calor y/o sensor relé. **ESPECIFICACIONES:** Tipo de Batería: Batería de 9V de respaldo y conexión ala luz Tipo de Alarma: Sonora/Lumínica Normativa/Certificación: Cumple con la norma,UL127/ NFPA 72 Tiempo de respuesta: Menos de 60 segundos. Temperatura de trabajo/ Humedad: 40˚F to 100˚F (4˚Cto 38˚C) Dimensiones: 5.75 x 1.5 x 5.75 pulgadas INCLUYE: Equipo configurado para medir humo,baterías, manual, tornillos e instalación	unidad	5	$ 1.745.000
19	26111700	Baterias de Dectectores de humo alarma incendio	**CARACTERISTICA:** Compra de baterias para los detectores de humo alarma de incendio. **ESPECIFICACIONES:** Modelo: 6F22 Tamaño: 9V Capacidad: 80ohm, 24h / d, 240minutes Altura: 48,5 mm Diámetro: 17,5 mm Vida útil: 3 años	unidad	15	$ 450.000
20	39111700	Lamparas de emergencias Luz De Emergencia Led Con Capacidad Remota	**Compra e instalación de lamparas de emergencia Características con capacidad remota:** La luz de emergencia con capacidad de cabeza remota soporta diferentes tipos de cabezales remotos de 3.6V2W, Hecho de carcasa termoplástica moldeada por inyección con grado comercial. De alto impacto y resistente al fuego, con batería de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V. Esta luz de emergencia es capaz de permanecer proporciona ultra brillo durante al menos 90 minutos durante la alimentación. Fácil de instalar, todos los accesorios de montaje y accesorios están incluidos en el paquete. **Especificaciones del producto:** Plástico: carcasa resistente al fuego UL924. Batería: de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V, reemplazable Ni-cd de larga duración máximo 24 horas para un tiempo de recarga completo, se puede recargar doble voltaje 120V más de 300 veces Tiempo de duración: más de 90 minutos a Fuente de luz: nueva tecnología LED de alta eficiencia, aprobadas por el certificado UL 924 y cumplen con el grado comercial. Adecuación: Adecuado para lugares húmedos interiores (32.0 °F-122.0 °F). **Montaje flexible:**	unidad	5	$ 2.185.000

			Patrón de montaje universal de caja J y se ajusta en su lugar. Rotación de 360 grados Los cabezales de lampara ajustables permiten que esta luz de emergencia apunte en cualquier dirección que desees. 3 minutos para una fácil instalación, se puede montar en la pared o en el techo. Incluye cable RC y accesorios de tornillos. Conecta fácilmente 1 cabezal remoto de doble lampara o 2 cabezales remotos de una sola lampara.			
21	31201513	Cinta para demarcar y señalizar escaleras, corredores fotoluminiscente y antideslizantes.	Bandas antideslizantes de Alto Tráfico color negro reflectiva de 50mm X 20 MT Adhesivo resistente al encogimiento y al desprendimiento. Base polimérica con capa superior de minerales abrasivos de alto tráfico para las escaleras con granito sin pulir, brindando seguridad, evitando caídas o resbalones en desniveles, rampas y escaleras	unidad	20	$ 4.500.000
22	46171602	Alarma de Emergencia	COMPRA E INSTALACIÓN COMPLETA DEL SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA CON BATERÍA S.A.E. 3 (INDUSTRIAL) Módulo sonoro expandible que emite sonidos y mensajes de emergencia. Posee dos cornetas con una potencia de 40W y 10 mensajes de emergencias preestablecidos. Puede adicionar los módulos de alarma que sean necesarios para cubrir las zonas deseadas. Incluye luz rotatoria de emergencia y batería de respaldo interna. Requiere conexión punto eléctrico, superficie de montaje adecuado y luz rotatoria incluida.	unidad	2	$ 9.596.000
23			MANDO DE ACTIVACIÓN 5 BOTONES TIPO INDUSTRIAL INALÁMBRICO Permite la Activación de 4 tipos de emergencia y la desactivación del sistema en general. Incluye lámina de señalización personalizada con el nombre y color representativo de cada emergencia. Ejemplo de los Tipos de emergencia: 1. Atención brigadistas, favor atender una emergencia, recuerden el protocolo de seguridad. 2. Atención emergencia, por favor actúe con calma y diríjase al punto de encuentro. 3. Atención emergencia, se ha presentado un derrame o fuga, recuerden el protocolo de seguridad. 4. Atención emergencia, se ha presentado un incendio o explosión, recuerden el protocolo de seguridad. 5. Atención, la alarma ha sido desactivada.		2	$ 3.790.000
Sede APE (Calle 24 19-17 Barrio Cordoba) Municipio de Arauca						
1	46191618	Mantenimiento de Extintores	Mantenimiento de extintor en aluminio dióxido de carbono (CO_2) Capacidad de 10 libras.	unidad	12	$ 1.668.000

2	32101519	Dectectores de humo alarma incendio	**Compra e instalación de Detectores de Humo CARACTERISTICAS:** Detector de humo autónomo doble alimentación, equipo con una alarma de humo de ionización alimentada por CA / CC que funciona con una fuente de alimentación de 120V con batería de respaldo de 9V. Esta alarma utiliza tecnología de detección de ionización. Las alarmas de detección de ionización pueden detectar partículas de fuego invisibles (asociado con incendios en llamas) antes que las alarmas fotoeléctricas. Las alarmas de detección fotoeléctrica pueden detectar partículas visibles (asociadas con incendios latentes) antes que las alarmas de ionización. Es interconectable con hasta 24 dispositivos, incluyendo alarmas de humo, CO y calor y/o sensor relé. **ESPECIFICACIONES:** Tipo de Batería: Batería de 9V de respaldo y conexión ala luz Tipo de Alarma: Sonora/Lumínica Normativa/Certificación: Cumple con la norma,UL127/ NFPA 72 Tiempo de respuesta: Menos de 60 segundos. Temperatura de trabajo/ Humedad: 40˚F to 100˚F (4˚Cto 38˚C) Dimensiones: 5.75 x 1.5 x 5.75 pulgadas INCLUYE: Equipo configurado para medir humo,baterías, manual, tornillos e instalación	unidad	3	$ 1.047.000
3	39111700	Lamparas de emergencias Luz De Emergencia Led Con Capacidad Remota	**Compra e instalación de lamparas de emergenciaCaracterísticas con capacidad remota:** La luz de emergencia con capacidad de cabeza remota soporta diferentes tipos de cabezales remotos de 3.6V2W, Hecho de carcasa termoplástica moldeada por inyección con grado comercial. De alto impacto y resistente al fuego, con batería de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V. Esta luz de emergencia es capaz de permanecer proporciona ultra brillo durante al menos 90 minutos durante la alimentación. Fácil de instalar, todos los accesorios de montaje y accesorios están incluidos en el paquete.**Especificaciones del producto:** Plástico: carcasa resistente al fuego UL924. Batería: de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V, reemplazable Ni-cd de larga duración máximo 24 horas para un tiempo de recarga completo, se puede recargar doble voltaje 120V más de 300 vecesTiempo de duración: más de 90 minutos a Fuente de luz: nueva tecnología LED de alta eficiencia, aprobadas por el certificado UL 924 y cumplen con el grado comercial.Adecuación: Adecuado para lugares húmedos interiores (32.0 °F-122.0 °F).**Montaje flexible:P**atrón de montaje universal de caja J y se ajusta en su lugar. Rotación de 360 grados Los cabezales de lampara ajustables permiten que esta luz de emergencia apunte en cualquier dirección que desees. 3 minutos para una fácil instalación, se puede montar en la pared o en el techo. Incluye cable RC y accesorios de tornillos. Conecta fácilmente 1 cabezal remoto de doble lampara o 2 cabezales remotos de una sola lampara.	unidad	3	$ 1.311.000
Sede Escuela de Gastronomia (Calle 1 # 1-30 Barrio Matevenado) Municipio de Arauca						$ 0

1	46191618	Recarga y Mantenimiento de Extintores	Renovación de Pintura para Cilindro carbono (CO2) Capacidad de 10 libras.	unidad	1	$ 139.000
2			Renovación de Pintura para Cilindro Cap capacidad 150 Lbs Tipo Satelite	unidad	1	$ 174.000
3			Renovación de Pintura para Cilindro Cap 20 libras	unidad	1	$ 37.000
4			Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 10 Lbs	unidad	1	$ 62.000
5			Mantenimiento y Recarga de Extintores tipo K cetato y citrato de potacio de 1,5 gls	unidad	4	$ 696.000
6			Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC capacidad 150 Lbs Tipo Satelite	unidad	1	$ 278.000
7			Mantenimiento de Extintor en aluminio dióxido de carbono (CO2) Capacidad de 10 libras.	unidad	2	$ 278.000
8			Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 20 Lbs	unidad	7	$ 546.000
9	32101519	Dectectores de humo alarma incendio	**Compra e instalación de Detectores de Humo CARACTERISTICAS:** Detector de humo autónomo doble alimentación, equipo con una alarma de humo de ionización alimentada por CA / CC que funciona con una fuente de alimentación de 120V con batería de respaldo de 9V. Esta alarma utiliza tecnología de detección de ionización. Las alarmas de detección de ionización pueden detectar partículas de fuego invisibles (asociado con incendios en llamas) antes que las alarmas fotoeléctricas. Las alarmas de detección fotoeléctrica pueden detectar partículas visibles (asociadas con incendios latentes) antes que las alarmas de ionización. Es interconectable con hasta 24 dispositivos, incluyendo alarmas de humo, CO y calor y/o sensor relé. **ESPECIFICACIONES:** Tipo de Batería: Batería de 9V de respaldo y conexión ala luz Tipo de Alarma: Sonora/Lumínica Normativa/Certificación: Cumple con la norma,UL127/ NFPA 72 Tiempo de respuesta: Menos de 60 segundos. Temperatura de trabajo/ Humedad: 40˚F to 100˚F (4˚Cto 38˚C) Dimensiones: 5.75 x 1.5 x 5.75 pulgadas INCLUYE: Equipo configurado para medir humo,baterías, manual, tornillos e instalación	unidad	2	$ 698.000

10	39111700	Lamparas de emergencias Luz De Emergencia Led Con Capacidad Remota	**Compra e instalación de lamparas de emergencia** **Características con capacidad remota:** La luz de emergencia con capacidad de cabeza remota soporta diferentes tipos de cabezales remotos de 3.6V2W, Hecho de carcasa termoplástica moldeada por inyección con grado comercial. De alto impacto y resistente al fuego, con batería de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V. Esta luz de emergencia es capaz de permanecer proporciona ultra brillo durante al menos 90 minutos durante la alimentación. Fácil de instalar, todos los accesorios de montaje y accesorios están incluidos en el paquete. **Especificaciones del producto:** Plástico: carcasa resistente al fuego UL924. Batería: de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V, reemplazable Ni-cd de larga duración máximo 24 horas para un tiempo de recarga completo, se puede recargar doble voltaje 120V más de 300 veces Tiempo de duración: más de 90 minutos a Fuente de luz: nueva tecnología LED de alta eficiencia, aprobadas por el certificado UL 924 y cumplen con el grado comercial. Adecuación: Adecuado para lugares húmedos interiores (32.0 °F-122.0 °F). **Montaje flexible:** **P**atrón de montaje universal de caja J y se ajusta en su lugar. Rotación de 360 grados Los cabezales de lampara ajustables permiten que esta luz de emergencia apunte en cualquier dirección que desees. 3 minutos para una fácil instalación, se puede montar en la pared o en el techo. Incluye cable RC y accesorios de tornillos. Conecta fácilmente 1 cabezal remoto de doble lampara o 2 cabezales remotos de una sola lampara.	unidad	2	$ 874.000
Sede Granja el Alcaravan (Municipio de Arauquita/ vereda campo alegre)						
1	46191618	Recarga y Mantenimiento de Extintores	Renovaciónn de Pintura para Cilindro (CO2) Capacidad de 10 libras.	unidad	4	$ 52.000
2			Renovación de Pintura para Extintor de multiproposito Cap 10 libras	unidad	2	$ 72.000
3			Renovación de Pintura para Cilindro Cap capacidad 150 Lbs Tipo Satelite	unidad	1	$ 174.000
4			Renovación de Pintura para Cilindro Cap 20 libras	unidad	2	$ 74.000
5			Mantenimiento de extintor en aluminio dióxido de carbono (CO2) Capacidad de 10 libras.	unidad	10	$ 1.390.000
6			Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 10 Lbs	unidad	7	$ 434.000
7			Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 20 Lbs	unidad	10	$ 780.000
8			Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC capacidad 150 Lbs Tipo Satelite	unidad	1	$ 278.000
9			Mantenimeinto y Recarga de extintores tipo K cetato y citrato de potacio de 1,5 galon	unidad	3	$ 522.000
10			Mantenimiento y Recarga de Extintor de agua a presión de 2,5 galon	unidad	1	$ 87.000

11	32101519	Dectectores de humo alarma incendio	**Compra e instalación de Detectores de Humo CARACTERISTICAS:** Detector de humo autónomo doble alimentación, equipo con una alarma de humo de ionización alimentada por CA / CC que funciona con una fuente de alimentación de 120V con batería de respaldo de 9V. Esta alarma utiliza tecnología de detección de ionización. Las alarmas de detección de ionización pueden detectar partículas de fuego invisibles (asociado con incendios en llamas) antes que las alarmas fotoeléctricas. Las alarmas de detección fotoeléctrica pueden detectar partículas visibles (asociadas con incendios latentes) antes que las alarmas de ionización. Es interconectable con hasta 24 dispositivos, incluyendo alarmas de humo, CO y calor y/o sensor relé. **ESPECIFICACIONES:** Tipo de Batería: Batería de 9V de respaldo y conexión ala luz Tipo de Alarma: Sonora/Lumínica Normativa/Certificación: Cumple con la norma,UL127/ NFPA 72 Tiempo de respuesta: Menos de 60 segundos. Temperatura de trabajo/ Humedad: 40˚F to 100˚F (4˚Cto 38˚C) Dimensiones: 5.75 x 1.5 x 5.75 pulgadas INCLUYE: Equipo configurado para medir humo,baterías, manual, tornillos e instalación	unidad	5	$ 1.745.000
12	39111700	Lamparas de emergencias Luz De Emergencia Led Con Capacidad Remota	**Compra e instalación de lamparas de emergencia** **Características con capacidad remota:** La luz de emergencia con capacidad de cabeza remota soporta diferentes tipos de cabezales remotos de 3.6V2W, Hecho de carcasa termoplástica moldeada por inyección con grado comercial. De alto impacto y resistente al fuego, con batería de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V. Esta luz de emergencia es capaz de permanecer proporciona ultra brillo durante al menos 90 minutos durante la alimentación. Fácil de instalar, todos los accesorios de montaje y accesorios están incluidos en el paquete. **Especificaciones del producto:** Plástico: carcasa resistente al fuego UL924. Batería: de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V, reemplazable Ni-cd de larga duración máximo 24 horas para un tiempo de recarga completo, se puede recargar doble voltaje 120V más de 300 veces Tiempo de duración: más de 90 minutos a Fuente de luz: nueva tecnología LED de alta eficiencia, aprobadas por el certificado UL 924 y cumplen con el grado comercial. Adecuación: Adecuado para lugares húmedos interiores (32.0 °F-122.0 °F). **Montaje flexible: P**atrón de montaje universal de caja J y se ajusta en su lugar. Rotación de 360 grados Los cabezales de lampara ajustables permiten que esta luz de emergencia apunte en cualquier dirección que desees. 3 minutos para una fácil instalación, se puede montar en la pared o en el techo. Incluye cable RC y accesorios de tornillos. Conecta fácilmente 1 cabezal remoto de doble lampara o 2 cabezales remotos de una sola lampara.	unidad	2	$ 874.000

13	46171602	Alarma de Emergencia	COMPRA E INSTALACIÓN COMPLETA DEL SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA CON BATERÍA S.A.E. 3 (INDUSTRIAL) Módulo sonoro expandible que emite sonidos y mensajes de emergencia. Posee dos cornetas con una potencia de 40W y 10 mensajes de emergencias preestablecidos. Puede adicionar los módulos de alarma que sean necesarios para cubrir las zonas deseadas. Incluye luz rotatoria de emergencia y batería de respaldo interna. Requiere conexión punto eléctrico, superficie de montaje adecuado y luz rotatoria incluida.	unidad	2	$ 9.596.000
14			MANDO INDUSTRIAL INALÁMBRICO PARA ACTIVAR Y DESACTIVAR LA ALARMA DE EMERGENCIA Incluye lámina de señalización.		2	$ 3.790.000
Sede Saravena (Carrera 16a # 28-11 Barrio 6 de octubre) Municipio de Saravena						
1	46191618	Recarga y Mantenimiento de Extintores	Renovaciónn de Pintura para Cilindro (CO2) Capacidad de 10 libras.	unidad	2	$ 278.000
2			Renovación de Pintura para Extintor de multiproposito Cap 10 libras	unidad	2	$ 72.000
3			Renovación de Pintura para Cilindro Cap capacidad 150 Lbs Tipo Satelite	unidad	1	$ 174.000
4			Renovación de Pintura para Cilindro Cap 20 libras	unidad	2	$ 74.000
5			Suministro e Instalación de Manguera para Extintor de multiproposito de 20 Lbs	unidad	2	$ 74.000
6			Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 10 Lbs	unidad	11	$ 682.000
7			Mantenimiento de extintor en aluminio dióxido de carbono (CO2) Capacidad de 10 libras.	unidad	10	$ 1.390.000
8			Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 20 Lbs	unidad	10	$ 780.000
9			Mantenimiento y Recarga de extintores tipo K cetato y citrato de potacio de 1,5 galon	unidad	2	$ 348.000
10			Mantenimiento y Recarga de Extintor de agua a presión de 2,5 galon	unidad	1	$ 87.000
11			Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC capacidad 150 Lbs Tipo Satelite	unidad	1	$ 278.000
12	46191618	COMPRA EXTINTOR	Extintor de Agua a presión para fuegos de la clase A,extintor 2.5 galones de agua.Tiempo de descarga 10 a 12 segundos. -Alcance de descarga 1 a 3 metros. -Porcentaje de descarga hasta el 97%. -Cilindro en lámina de acero recubierta con pintura electroestática verde. -Indicador de presión (Manómetro). -Sistema de accionamiento rápido (manija y palanca) y manguera. -Agente extintor: Agua con aditivo penetrante (sulfato trisodico), Agente expulsor Nitrógeno (N2). -Rotulado cilindro.	unidad	1	$ 131.000

13	32101519	Dectectores de humo alarma incendio	**Compra e instalación de Detectores de Humo CARACTERISTICAS:** Detector de humo autónomo doble alimentación, equipo con una alarma de humo de ionización alimentada por CA / CC que funciona con una fuente de alimentación de 120V con batería de respaldo de 9V. Esta alarma utiliza tecnología de detección de ionización. Las alarmas de detección de ionización pueden detectar partículas de fuego invisibles (asociado con incendios en llamas) antes que las alarmas fotoeléctricas. Las alarmas de detección fotoeléctrica pueden detectar partículas visibles (asociadas con incendios latentes) antes que las alarmas de ionización. Es interconectable con hasta 24 dispositivos, incluyendo alarmas de humo, CO y calor y/o sensor relé. **ESPECIFICACIONES:** Tipo de Batería: Batería de 9V de respaldo y conexión ala luz Tipo de Alarma: Sonora/Lumínica Normativa/Certificación: Cumple con la norma,UL127/ NFPA 72 Tiempo de respuesta: Menos de 60 segundos. Temperatura de trabajo/ Humedad: 40˚F to 100˚F (4˚Cto 38˚C) Dimensiones: 5.75 x 1.5 x 5.75 pulgadas INCLUYE: Equipo configurado para medir humo,baterías, manual, tornillos e instalación	unidad	5	$ 1.745.000
14	39111700	Lamparas de emergencias Luz De Emergencia Led Con Capacidad Remota	**Compra e instalación de lamparas de emergencia** **Características con capacidad remota:** La luz de emergencia con capacidad de cabeza remota soporta diferentes tipos de cabezales remotos de 3.6V2W, Hecho de carcasa termoplástica moldeada por inyección con grado comercial. De alto impacto y resistente al fuego, con batería de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V. Esta luz de emergencia es capaz de permanecer proporciona ultra brillo durante al menos 90 minutos durante la alimentación. Fácil de instalar, todos los accesorios de montaje y accesorios están incluidos en el paquete. **Especificaciones del producto:** Plástico: carcasa resistente al fuego UL924. Batería: de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V, reemplazable Ni-cd de larga duración máximo 24 horas para un tiempo de recarga completo, se puede recargar doble voltaje 120V más de 300 veces Tiempo de duración: más de 90 minutos a Fuente de luz: nueva tecnología LED de alta eficiencia, aprobadas por el certificado UL 924 y cumplen con el grado comercial. Adecuación: Adecuado para lugares húmedos interiores (32.0 °F-122.0 °F). **Montaje flexible: P**atrón de montaje universal de caja J y se ajusta en su lugar. Rotación de 360 grados Los cabezales de lampara ajustables permiten que esta luz de emergencia apunte en cualquier dirección que desees. 3 minutos para una fácil instalación, se puede montar en la pared o en el techo. Incluye cable RC y accesorios de tornillos. Conecta fácilmente 1 cabezal remoto de doble lampara o 2 cabezales remotos de una sola lampara.	unidad	5	$ 2.185.000

15	46171602	Alarma de Emergencia	COMPRA E INSTALACIÓN COMPLETA DEL SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA CON BATERÍA S.A.E. 3 (INDUSTRIAL) Módulo sonoro expandible que emite sonidos y mensajes de emergencia. Posee dos cornetas con una potencia de 40W y 10 mensajes de emergencias preestablecidos. Puede adicionar los módulos de alarma que sean necesarios para cubrir las zonas deseadas. Incluye luz rotatoria de emergencia y batería de respaldo interna. Requiere conexión punto eléctrico, superficie de montaje adecuado y luz rotatoria incluida.	unidad	2	$ 9.596.000
16			MANDO INDUSTRIAL INALÁMBRICO PARA ACTIVAR Y DESACTIVAR LA ALARMA DE EMERGENCIA Incluye lámina de señalización.		2	$ 3.790.000
Sede Tame (Carrera 15 # 37-97 Barrio la Auraucarias) Municipio de Tame						
1	46191618	Recarga y Mantenimiento de Extintores	Renovaciónn de Pintura para Cilindro (CO2) Capacidad de 10 libras.	unidad	2	$ 278.000
2			Renovación de Pintura para Extintor de multiproposito Cap 10 libras	unidad	2	$ 72.000
3			Renovación de Pintura para Cilindro Cap capacidad 150 Lbs Tipo Satelite	unidad	2	$ 348.000
4			Renovación de Pintura para Cilindro Cap 20 libras	unidad	3	$ 111.000
5			Suministro e Instalación de Manguera para Extintor de multiproposito de 20 Lbs	unidad	1	$ 37.000
6			Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 10 Lbs	unidad	2	$ 124.000
7			Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 20 Lbs	unidad	21	$ 1.638.000
8			Mantenimiento de extintor en aluminio dióxido de carbono (CO2) Capacidad de 10 libras.	unidad	10	$ 1.390.000
9			Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC capacidad 150 Lbs Tipo Satelite	unidad	2	$ 556.000
10			Mantenimiento y Recarga de extintores tipo K cetato y citrato de potacio de 1,5 galon	unidad	3	$ 522.000
11			Mantenimiento y Recarga de Extintor de agua a presión de 2,5 galon	unidad	1	$ 85.000

12	32101519	Dectectores de humo alarma incendio	**Compra e instalación de Detectores de Humo CARACTERISTICAS:** Detector de humo autónomo doble alimentación, equipo con una alarma de humo de ionización alimentada por CA / CC que funciona con una fuente de alimentación de 120V con batería de respaldo de 9V. Esta alarma utiliza tecnología de detección de ionización. Las alarmas de detección de ionización pueden detectar partículas de fuego invisibles (asociado con incendios en llamas) antes que las alarmas fotoeléctricas. Las alarmas de detección fotoeléctrica pueden detectar partículas visibles (asociadas con incendios latentes) antes que las alarmas de ionización. Es interconectable con hasta 24 dispositivos, incluyendo alarmas de humo, CO y calor y/o sensor relé. **ESPECIFICACIONES:** Tipo de Batería: Batería de 9V de respaldo y conexión ala luz Tipo de Alarma: Sonora/Lumínica Normativa/Certificación: Cumple con la norma,UL127/ NFPA 72 Tiempo de respuesta: Menos de 60 segundos. Temperatura de trabajo/ Humedad: 40˚F to 100˚F (4˚Cto 38˚C) Dimensiones: 5.75 x 1.5 x 5.75 pulgadas INCLUYE: Equipo configurado para medir humo,baterías, manual, tornillos e instalación	unidad	3	$ 1.047.000
13	39111700	Lamparas de emergencias Luz De Emergencia Led Con Capacidad Remota	**Compra e instalación de lamparas de emergencia** **Características con capacidad remota:** La luz de emergencia con capacidad de cabeza remota soporta diferentes tipos de cabezales remotos de 3.6V2W, Hecho de carcasa termoplástica moldeada por inyección con grado comercial. De alto impacto y resistente al fuego, con batería de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V. Esta luz de emergencia es capaz de permanecer proporciona ultra brillo durante al menos 90 minutos durante la alimentación. Fácil de instalar, todos los accesorios de montaje y accesorios están incluidos en el paquete. **Especificaciones del producto:** Plástico: carcasa resistente al fuego UL924. Batería: de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V, reemplazable Ni-cd de larga duración máximo 24 horas para un tiempo de recarga completo, se puede recargar doble voltaje 120V más de 300 veces Tiempo de duración: más de 90 minutos a Fuente de luz: nueva tecnología LED de alta eficiencia, aprobadas por el certificado UL 924 y cumplen con el grado comercial. Adecuación: Adecuado para lugares húmedos interiores (32.0 °F-122.0 °F). **Montaje flexible: P**atrón de montaje universal de caja J y se ajusta en su lugar. Rotación de 360 grados Los cabezales de lampara ajustables permiten que esta luz de emergencia apunte en cualquier dirección que desees. 3 minutos para una fácil instalación, se puede montar en la pared o en el techo. Incluye cable RC y accesorios de tornillos. Conecta fácilmente 1 cabezal remoto de doble lampara o 2 cabezales remotos de una sola lampara.	unidad	3	$ 1.311.000

14	46171602	Alarma de Emergencia	COMPRA E INSTALACIÓN COMPLETA DEL SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA CON BATERÍA S.A.E. 3 (INDUSTRIAL) Módulo sonoro expandible que emite sonidos y mensajes de emergencia. Posee dos cornetas con una potencia de 40W y 10 mensajes de emergencias preestablecidos. Puede adicionar los módulos de alarma que sean necesarios para cubrir las zonas deseadas. Incluye luz rotatoria de emergencia y batería de respaldo interna. Requiere conexión punto eléctrico, superficie de montaje adecuado y luz rotatoria incluida.	unidad	2	$ 9.596.000
15			MANDO INDUSTRIAL INALÁMBRICO PARA ACTIVAR Y DESACTIVAR LA ALARMA DE EMERGENCIA Incluye lámina de señalización.		2	$ 3.790.000
VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA						**$ 104.376.000**

Obligaciones Generales del Contratista.

2.8.1 Obligaciones generales del contratista

1) Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación.
2) Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.
3) Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscrición del negocio jurídico, la(s) garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos.
4) Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta.
5) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.
6) Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida.
7) Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados.
8) Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago.
9) Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo.
10) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento

de esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad.
11) Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato.
12) Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones.
13) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias.
14) Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, en caso de que se hayan suministrado.
15) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.

Obligaciones específicas del contratista

2.8.2 Obligaciones específicas del contratista

1. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación, así como con las especificaciones técnicas solicitadas por el Sena y presentadas en la oferta.
2. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones.
3. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.
4. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos y bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras contenidas en su propuesta.
5. Entregar el servicio, contratado con seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficiencia, oportunidad y calidad; y en el lugar dónde el Sena lo requiera.
6. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del supervisor.
7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al SENA a través del supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.
8. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con las normas que los regulan.
9. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato.
10. Guardar total reserva de la información que por razón del desarrollo de sus actividades se genere, ya que es de propiedad del SENA, salvo requerimiento de autoridad competente.

11. De conformidad con los artículos 52 y 56 de la ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA responderá civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que incurra en la ejecución de este contrato.
12. El contratista deberá correr con todos los gastos de transporte o cualquier otro gasto que incurra para la entrega a satisfacción.
13. Tener la capacidad técnica y tecnológica para prestar a cabalidad el servicio.
14. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago. 15. Realizar todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo. 16. El proponente deberá hacer entrega de un informe detallado de las actividades ejecutadas en marco de la entrega de los bienes, este deberá contener como mínimo:

• Identificación de las partes: Nombre del contratista y del contratante.

• Descripción detallada de los bienes: Cantidad, tipo, especificaciones técnicas, marcas, modelos, números de serie, etc.
• Actas de entrega: Documento que acredita la recepción de los bienes.
• Registro fotográfico: Imágenes que documenten la calidad y el estado de los bienes.
• Documentos de soporte: Facturas, remisiones, notas de entrega, etc.
• Certificados de calidad: Si aplica, debe incluir certificados de calidad de los bienes.
17. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.

Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo

2.8.3 Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo

1.El contratista deberá presentar, según la opción que corresponda, la siguiente documentación como requisito obligatorio para la ejecución del contrato:

Opción 1:

• Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST

• Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.

• Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL.

Opción 2:

• Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST

• Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.

• Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

Parágrafo: Para cualquiera de las opciones, el contratista deberá incluir el respectivo plan de mejora derivado de la autoevaluación de estándares mínimos aplicables, en caso de que el puntaje obtenido sea inferior al 85%.

2. En caso de que el contratista sea una persona Independientes deberá presentar

• Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no está obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Parágrafo: De acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en el Parágrafo 2. No están obligados a implementar los Estándares Mínimos los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo.

3. Disponer de extintores para suplir los que se encuentren en mantenimiento mientras esta actividad termina.
4. Presentar ficha técnica de los extintores (únicamente para el caso de compra)
5. Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL.
Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.
6. Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con el Programa de prevención y protección contra caídas de alturas de acuerdo con los requerimientos de la normatividad vigente.
7. Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas: Hoja de Vida con soportes del profesional, con experiencia certificada mínima de un año relacionada con trabajo en alturas, certificación en la norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitación en el nivel de coordinador de trabajo en alturas.
8. Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con su respectivo Certificado vigente de trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento acorde a requerimientos de la normatividad vigente.
9. Listado de equipos para trabajo seguro en alturas con su respectiva certificación
10. Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de mantenimiento.
11. Botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva señalización.
12. El personal que desempeñe actividades al interior de las sedes del SENA debe contar con el esquema de vacunación (Toxoide Tetánico, hepatitis b, fiebre amarilla – Para zonas endémicas).
13. Los extintores recargados deberán tener una etiqueta o tarjeta colocada con seguridad, que indique mes y año en que le fue practicada la recarga y que identifique la empresa que prestó el

servicio, debe contener como mínimo la siguiente información: Fecha de la recarga realizada, Fecha de la próxima recarga, Número de consecutivo de la etiqueta, Identificación de la empresa, Ciudad, Dirección y Teléfono, se verifica in situ, así mismo debe quedar en el informe entregado al supervisor.
14. Entregar copia de permiso y/o autorización

2.8.4 Obligaciones ambientales del contratista

1. Presentar un informe detallado con las acciones implementadas para la disposición final de los residuos ordinarios y/o peligrosos generados durante las actividades de recarga y mantenimiento. El informe debe incluir el componente de gestión de residuos en el cuerpo del informe de ejecución, o en su defecto, presentarse como anexo independiente

Considerando que el objeto de la aceptación de oferta se cumplió a cabalidad, las partes proceden a llevar a cabo su recibido a satisfacción, para lo cual se reúnen en las instalaciones del Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, SENA Regional Arauca, CESAR DUVAN JAIMES MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1090397341 de Cúcuta, en calidad de representante legal de CONSORCIO SST SENA 2025, identificada con NIT: 901976054 -4, en calidad de EL CONTRATISTA, y PABLO JOSÉ GÓMEZ RUBIANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.726.738 de Neiva, en su calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR. 8162227, para dejar constancia, por medio de la presente acta, que los servicios relacionados fueron entregados y recibidos conforme a lo estipulado en el objeto contractual y las respectivas fichas técnicas.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del 2025.

PABLO JOSE GÓMEZ RUBIANO
Supervisor Del Contrato
CO1.PCCNTR.8162227 de 2025

CESAR DUVAN JAIMES MARTINEZ
R/L. CONSORCIO SST SENA 2025
Nit. 901976054 -4
Contratista