AMBILAB
SOLUCIONES AGROAMBIENTALES

IDEAM
LABORATORIO ACREDITADO
NTC-ISO/IEC 17025
Resolución 0958 de 2025

Fecha	Resultados Laboratorio No.
22/10/2025	R4560

Formato de informe de Resultados de ensayo AS-TRE-F01 - V 06
Fecha última revisión y aprobación: 2025-09-15

Información del Cliente							
Cliente/Empresa						NIT/ID	
ECO INGENIA						901467549	
Contacto	Celular			Email			
Andres Polanco	3229449792			ecoingenia01@gmail.com			
Direccion				Departamento		Ciudad	
Carrera 6 A No. 15 - 31 Barrio Minuto de Dios				Putumayo		Puerto Asis	
Referencia de la muestra							
Procedimiento N°	Plan de muestreo	Muestra N°	Tipo de Agua	Tipo de Muestreo	Fecha Toma	Fecha Entrada	Hora Muestreo
N.A.	3198-1	M4560	Tratada	Simple	29/09/2025	30/09/2025	15:00
Muestra tomada por	Latitud	Longitud	Altura	Lugar			
Andres Polanco	N.R.	N.R.	N.R.	SENA Putumayo - Sede Orito			
Punto de muestreo		Fuente		Municipio/Departamento			
Grifo		N.R.		Orito/Putumayo			
Método de muestreo							
No aplica							

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO BÁSICO DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO HUMANO

Fecha de Análisis	Variable	Unidad	Resultado	Limite de cuantificación	Método
30/9/2025	Cloro Residual	mgCl2/L	0,0	N.A.	HI 701
30/9/2025	Coliformes Totales	UFC / 100 mL	0	0	SM 9222 K
30/9/2025	Color Aparente	UPC	21,64	5	SM 2120 C
30/9/2025	Escherichia Coli	UFC / 100 mL	10	0	SM 9222 K
30/9/2025	Turbidez	NTU	1,28	0,1	SM 2130 B
30/9/2025	pH*	Unidades de pH	6,90 a 20,80°C	N.A.	SM 4500 H+B

APRECIADO CLIENTE:A partir de la fecha de emisión de los resultados, usted cuenta con quince (15) días hábiles para hacer alguna observación al respecto, si durante este tiempo no se recibe ninguna información de su parte; Ambilab S.A.S. asume la conformidad de los resultados del análisis.

ANOTACIÓN 1: Los resultados que se relacionan en este informe corresponden unicamente a las muestras analizadas.
ANOTACIÓN 2: La reproducción parcial de este informe será autorizada por el Laboratorio Ambilab S.A.S.
ANOTACIÓN 3: Las muestras analizadas en el Laboratorio Ambilab S.A.S, serán desechadas quince (15) días después de haber sido emitido el informe, a excepción de las variables que tienen menor tiempo de conservación según el Standar Methods.

(Sin Asterisco) Variable sin Acreditar por Ambilab SAS
* Variable Acreditada por Ambilab SAS
** Variable subcontratada no Acreditada
*** Variable subcontratada Acreditada

N.E: No establecido N.A: No aplica N.P: No Presenta N.R: No Reporta

+ Toma de muestra simple. El valor aquí reportado, esta relacionado en el Informe de campo anexo.

OBSERVACIONES
La muestra fue tomada por el cliente.

Rdo:

Carolina Pérez B.

Carolina Pérez Betancourt
Directora de laboratorio PQ - 1993

Fin del Reporte.....