ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca de Conformidad
Esquema 5

No. 02979

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
POSTES DE CONCRETO	REFORZADO VIBRADO	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 3 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado y fabricado por
Commercialized and fabricated by:

POSTEQUIPOS S.A.S

Calle 28 # 87-33 Medellín, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 1329/2013

Fecha de Certificación: 2008/02/06
Fecha de Renovación: 2024/02/07
Fecha de Actualización: 2025/06/13
Fecha de Vencimiento: 2027/02/06

Fecha máxima para la finalización de la próxima auditoría de renovación: 2027/02/06

Firmado digitalmente por HERNAN MAURICIO ROJAS HERRERA
Fecha: 2025.06.17 16:04:38 -05'00'

Mauricio Rojas Herrera
Líder Certificación de Productos
CIDET Product Certification Leader

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the **www.cidet.org.co/consulta-certificados** webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02979

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2008/02/06
FECHA DE RENOVACIÓN: 2024/02/07
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2025/06/13
FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/02/06

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE POSTES DE CONCRETO

Tipo	**Postes de Reforzado vibrado para Redes de distribución energía y Alumbrado público y Telecomunicaciones**				
Referencia	Sección octagonal 8x200, 8x300, 8x400, 9x200, 12x200, 12x300, 12x400, 14x300 y 14x400 (mxdaN) Sección circular 9x200, 10x200 y 12x200 (mxdaN)				
	Sección octagonal				
Especificación (m x daN)	**8x200**	**8x400**	**8x300**	**9x200**	**12x200**
Diámetro base (cm)	26	31	26	27.5	34
Diámetro cima (cm)	14	19	14	14	16
Carga mínima de trabajo (daN)	200	400	300	200	200
Conicidad (cm/m)	1,5	1.5	1,5	1.5	1.5
Especificación (m x daN)	**12x300**	**12x400**	**14x300**	**14x400**	
Diámetro base (cm)	34	37	37	40	
Diámetro cima (cm)	16	19	16	19	
Carga trabajo (daN)	300	400	300	400	
Conicidad (cm/m)	1.5	1.5	1.5	1.5	
	Sección circular				
Especificación (m x daN)	**9x200**	**10x200**	**12x200**		
Diámetro base (cm)	27.5	29	32		
Diámetro cima (cm)	14	14	14		
Carga mínima de trabajo (daN)	200	200	200		
Conicidad (cm/m)	1.5	1.5	1.5		
Denominación	Postes de concreto reforzado				
Familia	Distribución Energía, Alumbrado público y Telecomunicaciones				
Marca	POSTEQUIPOS				
País de origen	COLOMBIA				
usos permitidos	Redes de Distribución Energía, Alumbrado público y Telecomunicaciones				
prohibiciones del producto	Sin restricciones				
Referencial	NTC 1329/2013				

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the **www.cidet.org.co/consulta-certificados** webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02979

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2008/02/06
FECHA DE RENOVACIÓN: 2024/02/07
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2025/06/13
FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/02/06

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE POSTES DE CONCRETO

Tipo	**Postes Pretensado vibrado para líneas de distribución energía y Alumbrado público y Telecomunicaciones**				
Referencia	**Sección Circular 8 x 510, 9 x 510, 12 x 510 (m x kgf)**				
Especificación (m x daN)	**8x200**	**9x200**	**12x200**	**16x300**	**16x400**
Diámetro base (cm)	27	28	33	46	46
Diámetro cima (cm)	14	14	14	22	22
Carga de trabajo (daN)	200	200	200	300	400
Conicidad (cm/m)	1.5	1.5	1.5	1,5	1,5
Denominación	Postes de concreto Pretensado				
Familia	Distribución Energía, Alumbrado público y Telecomunicaciones				
Marca	POSTEQUIPOS				
País de origen	COLOMBIA				
usos permitidos	Redes de Distribución Energía, Alumbrado público y Telecomunicaciones				
prohibiciones del producto	Sin restricciones				
Referencial	NTC 1329/2013				

Nota:

- Este certificado de producto se unifica con el certificado de conformidad numero 04779

Fábrica	**Planta**
POSTEQUIPOS S.A.S	Calle 28 # 87-33 Int. 190 Belén los Alpes, Medellín, Antioquia, Colombia

Atentamente,



Mauricio Rojas Herrera
Líder Certificación de Productos
CIDET Product Certification Leader

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the **www.cidet.org.co/consulta-certificados** webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.