

Bogotá D.C., junio 03 de 2025

INFORME DIAGNOSTICO INICIAL TRANSFERENCIA PRINCIPAL

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 116 DE 2025 No. 020

312 216 83 16

electroprosas@gmail.com

TRANSFERENCIA AUTOMATICA PRINCIPAL

Personal encargado del diagnostico:

- CESAR AUGUSTO RAMOR ORJUELA
- WILLIAN ANDRES SASTOQUE REY
- PEDRO AREVALO RIVEROS

En los hallazgos de la visita de diagnostico, se evidencia que el tablero de transferencia se encuentra estable, sin embargo se necesita hacer su debido mantenimiento preventivo, para poder realizar torque a cada una de las conexiones, tomar voltajes de entrada y de salida.

Despues de realizada dicha actividad se procede hacer pruebas de todo el sistema y que la transferencia de energia se haga de la manera adecuada.



Dirección: Calle 8C No. 87 B – 15 Casa 73
Celular: 3132168316
Correo Electrónico: electroprosas@gmail.com



Dirección: Calle 8C No. 87 B – 15 Casa 73
Celular: 3132168316
Correo Electrónico: electroprosas@gmail.com



El torque de cada una de las conexiones es necesario para evitar fugas de energía, que el consumo de energía sea mayor o que se llegue a desconectar alguna de las conexiones afectando el servicio del fluido eléctrico.

Cordialmente,

ING. JAIME HERNANDO BRAVO
Matricula No. 009367
Celular: 301 774 74 69

Dirección: Calle 8C No. 87 B – 15 Casa 73
Celular: 3132168316
Correo Electrónico: electroprosas@gmail.com