REMISION 001

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS **FECHA:** 27 de mayo 2025
UBICACIÓN: PRIMER PISO
DIRECCIÓN: CARRERA 89A No. 64C - 30 **TELÉFONO:** 311 511 76 25

MODELO	MARCA	No. SERIE	No. PLACA	CAPACIDAD
PWS30K	POWERSUN	R030KT6440	2470	30 KVA

ACTIVIDADES REALIZADAS:
*SE REALIZA INSPECCIÓN DEL EQUIPO Y SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO ESTA EN ALARMAR POR EL MODULO DEL INVERSOR.
*REVISIÓN DE LOG DE REGISTRO DE EVENTOS

CONDICIONES DE OPERACIÓN:
VENTILACIÓN: BUENA
TEMPERATURA: 22° NORMAL
HUMEDAD: NO
ILUMINACIÓN: BUENA
ACCEDO AL EQUIPO: COMODO
ASEO: BUENO
CABLEADO GENERAL: BUENO
PROTECCION DE ENTRADA: SI
PROTECCION DE SALIDA: SI
CARCASA DE PUESTA A TIERRA: SI

RECOMENDACIONES Y REGISTRO DE LOG DE EVENTOS
*LOS BANCOS DE BATERIAS ESTAN EN DESCARGA INFORME DE LOG DEL 21-09-2024

*SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE BATERIAS POR TIEMPO ESTIMADO DE USO

DIAGNOSTICO DE REPUESTOS
NO APLICA

NOMBRE DEL TECNICO: CESAR AUGUSTO RAMOS ORJUELA



NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Dirección: Calle 8C No. 87 B – 15 Casa 73
Celular: 3132168316
Correo Electrónico: electroprosas@gmail.com

REMISION 002

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS **FECHA:** 27 de mayo 2025
UBICACIÓN: SEGUNDO PISO
DIRECCIÓN: CARRERA 89A No. 64C - 30 **TELÉFONO:** 311 511 76 25

MODELO	MARCA	No. SERIE	No. PLACA	CAPACIDAD
SMART SURT003	APC	551322T25692		10 KVA

ACTIVIDADES REALIZADAS:
*SE REALIZA INSPECCIÓN DEL EQUIPO Y SE EVIDENCIA EQUIPO CON LOS CASE DEJASTADOS.
*EQUIPO TRABAJANDO EN ESTADO NORMAL

CONDICIONES DE OPERACIÓN:
VENTILACIÓN: BUENA
TEMPERATURA: 20.5° NORMAL
HUMEDAD: NO
ILUMINACIÓN: BUENA
ACCEDO AL EQUIPO: COMODO
ASEO: BUENO
CABLEADO GENERAL: BUENO
PROTECCION DE ENTRADA: SI
PROTECCION DE SALIDA: SI
CARCASA DE PUESTA A TIERRA: SI

RECOMENDACIONES Y REGISTRO DE LOG DE EVENTOS

*SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE BATERIAS POR TIEMPO ESTIMADO DE USO
*REQUIERE AJUSTAR CASE PARA EVITAR MAYOR INGRESO DE PARTICULAS DE POLVO

DIAGNOSTICO DE REPUESTOS
NO APLICA

NOMBRE DEL TECNICO: CESAR AUGUSTO RAMOS ORJUELA



NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Dirección: Calle 8C No. 87 B – 15 Casa 73
Celular: 3132168316
Correo Electrónico: electroprosas@gmail.com

REMISION 003

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS **FECHA:** 27 de mayo 2025
UBICACIÓN: SEGUNDO PISO
DIRECCIÓN: CARRERA 89A No. 64C - 30 **TELÉFONO:** 311 511 76 25

MODELO	MARCA	No. SERIE	No. PLACA	CAPACIDAD
GXT3-3000RT120	EMERSON	1013400055AF383	151152	3 KVA

ACTIVIDADES REALIZADAS:
*SE REALIZA INSPECCIÓN DEL EQUIPO Y SE EVIDENCIA EQUIPO TRABAJANDO EN ESTADO NORMAL

CONDICIONES DE OPERACIÓN:
VENTILACIÓN: BUENA
TEMPERATURA: 20.5° NORMAL
HUMEDAD: NO
ILUMINACIÓN: BUENA
ACCEDO AL EQUIPO: COMODO
ASEO: BUENO
CABLEADO GENERAL: BUENO
PROTECCION DE ENTRADA: SI
PROTECCION DE SALIDA: SI
CARCASA DE PUESTA A TIERRA: SI

RECOMENDACIONES Y REGISTRO DE LOG DE EVENTOS

*SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE BATERIAS POR TIEMPO ESTIMADO DE USO

DIAGNOSTICO DE REPUESTOS
NO APLICA

NOMBRE DEL TECNICO: CESAR AUGUSTO RAMOS ORJUELA



NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Dirección: Calle 8C No. 87 B – 15 Casa 73
Celular: 3132168316
Correo Electrónico: electroprosas@gmail.com

REMISION 004

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS **FECHA:** 27 de mayo 2025
UBICACIÓN: SEGUNDO PISO
DIRECCIÓN: CARRERA 89A No. 64C - 30 **TELÉFONO:** 311 511 76 25

MODELO	MARCA	No. SERIE	No. PLACA	CAPACIDAD
ST-U-1K		8311110710001	2275	1 KVA

ACTIVIDADES REALIZADAS:
*SE REALIZA INSPECCIÓN DEL EQUIPO Y SE EVIDENCIA EQUIPO TRABAJANDO EN ESTADO NORMAL

CONDICIONES DE OPERACIÓN:
VENTILACIÓN: BUENA
TEMPERATURA: 20.5° NORMAL
HUMEDAD: NO
ILUMINACIÓN: MALA
ACCEDO AL EQUIPO: COMODO
ASEO: BUENO
CABLEADO GENERAL: BUENO
PROTECCION DE ENTRADA: SI
PROTECCION DE SALIDA: SI
CARCASA DE PUESTA A TIERRA: SI

RECOMENDACIONES Y REGISTRO DE LOG DE EVENTOS

*SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE BATERIAS POR TIEMPO ESTIMADO DE USO

DIAGNOSTICO DE REPUESTOS
NO APLICA

NOMBRE DEL TECNICO: CESAR AUGUSTO RAMOS ORJUELA



NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Dirección: Calle 8C No. 87 B – 15 Casa 73
Celular: 3132168316
Correo Electrónico: electroprosas@gmail.com

REMISION 005

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS **FECHA:** 27 de mayo 2025
UBICACIÓN: PRIMER PISO
DIRECCIÓN: CARRERA 89A No. 64C - 30 **TELÉFONO:** 311 511 76 25

MODELO	MARCA	No. SERIE	No. PLACA	CAPACIDAD
TABLERO BYPASS 100A	UMI			100A

ACTIVIDADES REALIZADAS:
*SE REALIZA INSPECCIÓN DEL EQUIPO Y SE EVIDENCIA EQUIPO TRABAJANDO EN ESTADO NORMAL

CONDICIONES DE OPERACIÓN:
VENTILACIÓN: BUENA
TEMPERATURA: 22° NORMAL
HUMEDAD: NO
ILUMINACIÓN: BUENA
ACCEDO AL EQUIPO: COMODO
ASEO: BUENO
CABLEADO GENERAL: BUENO
PROTECCION DE ENTRADA: SI
PROTECCION DE SALIDA: SI
CARCASA DE PUESTA A TIERRA: SI

RECOMENDACIONES Y REGISTRO DE LOG DE EVENTOS

*SE RECOMIENDA HACER TORQUEO Y TOMA DE VOLTAJE

DIAGNOSTICO DE REPUESTOS
NO APLICA

NOMBRE DEL TECNICO: CESAR AUGUSTO RAMOS ORJUELA



NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Dirección: Calle 8C No. 87 B – 15 Casa 73
Celular: 3132168316
Correo Electrónico: electroprosas@gmail.com

REMISION 006

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS **FECHA:** 27 de mayo 2025
UBICACIÓN: TERRAZA
DIRECCIÓN: CARRERA 89A No. 64C - 30 **TELÉFONO:** 311 511 76 25
CIUDAD: BOGOTÁ D.C.

MODELO	MARCA	No. SERIE	POTENCIA
GDL135SS-MA	ENERMAX	17-004-11	108 KW/ 135KVA

MOTOR	MARCA	MODELO	SERIE
	MAGNAPLUS	MP-102-4	3622S-160279

GENERARAOR	MARCA	MODELO	SERIE
	LOVOL	1006TG2A13	1006-P6TG2A13

FILTRO DE ACEITE: PARTMO A-1
FILTRO COMBUSTIBLE: PARTMO A-243004DSP
FILTRO DE AIRE: AZ 25268
ACEITE: 15W-40
TRANSFERENCIA: AUTOMATICA

ACTIVIDADES REALIZADAS:
*SE REALIZA INSPECCIÓN DEL EQUIPO Y SE EVIDENCIA EQUIPO TRABAJANDO EN ESTADO NORMAL
*SE ENCIENDE LA PLANTA Y SE EVIDENCIA QUE TRABAJA EN BUEN ESTADO, NO OSTANTE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO LLEVA LARGO TIEMPO SIN SER ENCENDIDO.

CONDICIONES DE OPERACIÓN:
MOTOR: BUENA
CABINA: BUENA
TRANSFERENCIA: NORMAL
GENERADOR: BUENA
TANQUE DE COMBUSTIBLE: BUENO

RECOMENDACIONES Y REGISTRO DE LOG DE EVENTOS

*SE RECOMIENDA HACER TORQUEO Y TOMA DE VOLTAJE

ELEMENTOS PARA CAMBIO
-MANGUERA DE TRANSPORTE LIQUIDO REFRIGERANTE.
-FILTRO DE ACEITE, COMBUSTIBLE Y AIRE
-LIQUIDO REFRIGERANTE
-ACEITE

Dirección: Calle 8C No. 87 B – 15 Casa 73
Celular: 3132168316
Correo Electrónico: electroprosas@gmail.com

HALLAZGOS Y/O DIAGNOSTICO

-LA MANGERA DE TRANSPORTE DE REFRIGERANTE ESTA DETERIORADA Y PERMITE FUGA DEL LIQUIDO, EL CUAL SE RIEGA SOBRE LA EL TANQUE DE PASO.
-LA MAYORIA DE MANGURAS ESTAN MUY TENSIONADAS, ESTO PUEDE CAUSAR QUE SE QUIEBRE FACILMENTE.
-REQUIERE LIMPIEZA GENERAL DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE POLVO QUE INGRESA A LA TERRAZA

NOMBRE DEL TECNICO: CESAR AUGUSTO RAMOS ORJUELA



NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Dirección: Calle 8C No. 87 B – 15 Casa 73
Celular: 3132168316
Correo Electrónico: electroprosas@gmail.com

REMISION 007

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS **FECHA:** 27 de mayo 2025
UBICACIÓN: PRIMER PISO
DIRECCIÓN: CARRERA 89A No. 64C - 30 **TELÉFONO:** 311 511 76 25
CIUDAD: BOGOTÁ D.C.

MODELO	MARCA	No. SERIE
TABLERO ELÉCTRICO TFE-1	B.J PEREZ & CIA LTDA	17V-098

ACTIVIDADES REALIZADAS:
*SE REALIZA INSPECCIÓN DEL EQUIPO Y SE EVIDENCIA EQUIPO TRABAJANDO EN ESTADO NORMAL

CONDICIONES DE OPERACIÓN:
VENTILACIÓN: BUENA
TEMPERATURA: 22° NORMAL
HUMEDAD: NO
ILUMINACIÓN: BUENA
ACCEDO AL EQUIPO: COMODO
ASEO: BUENO
CABLEADO GENERAL: BUENO
PROTECCION DE ENTRADA: SI
PROTECCION DE SALIDA: SI
CARCASA DE PUESTA A TIERRA: SI

RECOMENDACIONES Y REGISTRO DE LOG DE EVENTOS

*SE RECOMIENDA HACER TORQUEO Y TOMA DE VOLTAJE

NOMBRE DEL TECNICO: CESAR AUGUSTO RAMOS ORJUELA



NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Dirección: Calle 8C No. 87 B – 15 Casa 73
Celular: 3132168316
Correo Electrónico: electroprosas@gmail.com

REMISION 008

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS
UBICACIÓN: PRIMER PISO
DIRECCIÓN: CARRERA 89A No. 64C - 30

FECHA: 16 de julio 2025
TELÉFONO: 311 511 76 25

MODELO	MARCA	No. SERIE	No. PLACA	CAPACIDAD
PWS30K	POWERSUN	R030KT6440	2470	30 KVA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

*SE REALIZA LIMPIEZA Y RETIRO DE PARTICULAS DE POLVO.
*AJUSTE DE PIEZAS Y ELEMENTOS SUELTOS
*VERIFICACIÓN DE ALARMAS
*MEDICIÓN DE CARGAS Y VOLTAJES

CONDICIONES DE OPERACIÓN:
VENTILACIÓN: BUENA
TEMPERATURA: 22° NORMAL
HUMEDAD: NO
ILUMINACIÓN: BUENA
ACCEDO AL EQUIPO: COMODO
ASEO: BUENO
CABLEADO GENERAL: BUENO
PROTECCION DE ENTRADA: SI
PROTECCION DE SALIDA: SI
CARCASA DE PUESTA A TIERRA: SI

RECOMENDACIONES Y REGISTRO DE LOG DE EVENTOS

*LOS BANCOS DE BATERIAS ESTAN EN DESCARGA INFORME DE LOG DEL 21-09-2024
*SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE BATERIAS POR TIEMPO ESTIMADO DE USO
*FUSIBLE DE MAYOR CAPACIDAD EL CUAL NO PERMITE QUE LA TAPA AJUSTE.

DIAGNOSTICO DE REPUESTOS
NO APLICA

NOMBRE DEL TECNICO: CESAR AUGUSTO RAMOS ORJUELA



NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Dirección: Calle 8C No. 87 B – 15 Casa 73
Celular: 3132168316
Correo Electrónico: electroprosas@gmail.com

REMISION 009

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS **FECHA:** 16 de julio 2025
UBICACIÓN: PRIMER PISO
DIRECCIÓN: CARRERA 89A No. 64C - 30 **TELÉFONO:** 311 511 76 25

MODELO	MARCA	No. SERIE	No. PLACA	CAPACIDAD
SMART SURT003	APC	551322T25692		10 KVA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

*SE REALIZA LIMPIEZA Y RETIRO DE PARTICULAS DE POLVO.
*AJUSTE DE PIEZAS Y ELEMENTOS SUELTOS
*VERIFICACIÓN DE ALARMAS
*MEDICIÓN DE CARGAS Y VOLTAJES

CONDICIONES DE OPERACIÓN:
VENTILACIÓN: BUENA
TEMPERATURA: 20.5° NORMAL
HUMEDAD: NO
ILUMINACIÓN: BUENA
ACCEDO AL EQUIPO: COMODO
ASEO: BUENO
CABLEADO GENERAL: BUENO
PROTECCION DE ENTRADA: SI
PROTECCION DE SALIDA: SI
CARCASA DE PUESTA A TIERRA: SI

RECOMENDACIONES Y REGISTRO DE LOG DE EVENTOS

*SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE BATERIAS POR TIEMPO ESTIMADO DE USO

DIAGNOSTICO DE REPUESTOS
NO APLICA

NOMBRE DEL TECNICO: CESAR AUGUSTO RAMOS ORJUELA



NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Dirección: Calle 8C No. 87 B – 15 Casa 73
Celular: 3132168316
Correo Electrónico: electroprosas@gmail.com

REMISION 010

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS **FECHA:** 16 de julio 2025
UBICACIÓN: PRIMER PISO
DIRECCIÓN: CARRERA 89A No. 64C - 30 **TELÉFONO:** 311 511 76 25

MODELO	MARCA	No. SERIE	No. PLACA	CAPACIDAD
GXT3-3000RT120	EMERSON	1013400055AF383	151152	3 KVA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

*SE REALIZA LIMPIEZA Y RETIRO DE PARTICULAS DE POLVO.
*AJUSTE DE PIEZAS Y ELEMENTOS SUELTOS
*VERIFICACIÓN DE ALARMAS
*MEDICIÓN DE CARGAS Y VOLTAJES

CONDICIONES DE OPERACIÓN:
VENTILACIÓN: BUENA
TEMPERATURA: 20.5° NORMAL
HUMEDAD: NO
ILUMINACIÓN: BUENA
ACCEDO AL EQUIPO: COMODO
ASEO: BUENO
CABLEADO GENERAL: BUENO
PROTECCION DE ENTRADA: SI
PROTECCION DE SALIDA: SI
CARCASA DE PUESTA A TIERRA: SI

RECOMENDACIONES Y REGISTRO DE LOG DE EVENTOS
*SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE BATERIAS YA QUE ESTAS SE ENCUENTRAN SULFATADAS
*LA PLACA PRESENTA FALLA YA QUE UNO DE SUS COMPONENTES SE ENCUENTRA QUEMADO.

DIAGNOSTICO DE REPUESTOS
NO APLICA

NOMBRE DEL TECNICO: CESAR AUGUSTO RAMOS ORJUELA



NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Dirección: Calle 8C No. 87 B – 15 Casa 73
Celular: 3132168316
Correo Electrónico: electroprosas@gmail.com

REMISION 011

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS **FECHA:** 16 de julio 2025
UBICACIÓN: PRIMER PISO
DIRECCIÓN: CARRERA 89A No. 64C - 30 **TELÉFONO:** 311 511 76 25

MODELO	MARCA	No. SERIE	No. PLACA	CAPACIDAD
ST-U-1K		8311110710001	2275	1 KVA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

*SE REALIZA LIMPIEZA Y RETIRO DE PARTICULAS DE POLVO.
*AJUSTE DE PIEZAS Y ELEMENTOS SUELTOS
*MEDICIÓN DE CARGAS Y VOLTAJES

CONDICIONES DE OPERACIÓN:
VENTILACIÓN: BUENA
TEMPERATURA: 20.5° NORMAL
HUMEDAD: NO
ILUMINACIÓN: MALA
ACCEDO AL EQUIPO: COMODO
ASEO: BUENO
CABLEADO GENERAL: BUENO
PROTECCION DE ENTRADA: SI
PROTECCION DE SALIDA: SI
CARCASA DE PUESTA A TIERRA: SI

RECOMENDACIONES Y REGISTRO DE LOG DE EVENTOS
*SE RECOMIENDA HACER CAMBIO DE BATERIAS
.

DIAGNOSTICO DE REPUESTOS
NO APLICA

NOMBRE DEL TECNICO: CESAR AUGUSTO RAMOS ORJUELA



NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Dirección: Calle 8C No. 87 B – 15 Casa 73
Celular: 3132168316
Correo Electrónico: electroprosas@gmail.com

REMISION 012

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS **FECHA:** 16 de julio 2025
UBICACIÓN: PRIMER PISO
DIRECCIÓN: CARRERA 89A No. 64C - 30 **TELÉFONO:** 311 511 76 25

MODELO	MARCA	No. SERIE	No. PLACA	CAPACIDAD
TABLERO BYPASS 100A	UMI			100 A

ACTIVIDADES REALIZADAS:
*TOMA DE VOLTAJES
*TORQUEO DE PIEZAS SUELTAS
*TOMA DE LECTURAS DE CALOR

CONDICIONES DE OPERACIÓN:
VENTILACIÓN: BUENA
TEMPERATURA: 22° NORMAL
HUMEDAD: NO
ILUMINACIÓN: BUENA
ACCEDO AL EQUIPO: COMODO
ASEO: BUENO
CABLEADO GENERAL: BUENO
PROTECCION DE ENTRADA: SI
PROTECCION DE SALIDA: SI
CARCASA DE PUESTA A TIERRA: SI

RECOMENDACIONES Y REGISTRO DE LOG DE EVENTOS

*SE RECOMIENDA REVISAR CARGAS YA QUE UNA DE LAS LINEAS PRESENTA SOBRECARGA

DIAGNOSTICO DE REPUESTOS
NO APLICA

NOMBRE DEL TECNICO: CESAR AUGUSTO RAMOS ORJUELA



NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Dirección: Calle 8C No. 87 B – 15 Casa 73
Celular: 3132168316
Correo Electrónico: electroprosas@gmail.com

REMISION 013

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS **FECHA:** 16 de julio 2025
UBICACIÓN: TERRAZA
DIRECCIÓN: CARRERA 89A No. 64C - 30 **TELÉFONO:** 311 511 76 25
CIUDAD: BOGOTÁ D.C.

MODELO	MARCA	No. SERIE	POTENCIA
GDL135SS-MA	ENERMAX	17-004-11	108 KW/ 135KVA

MOTOR	MARCA	MODELO	SERIE
	MAGNAPLUS	MP-102-4	3622S-160279

GENERARAOR	MARCA	MODELO	SERIE
	LOVOL	1006TG2A13	1006-P6TG2A13

FILTRO DE ACEITE: PARTMO A-1
FILTRO COMBUSTIBLE: PARTMO A-243004DSP
FILTRO DE AIRE: AZ 25268
ACEITE: 15W-40
TRANSFERENCIA: AUTOMATICA

ACTIVIDADES REALIZADAS:
*LIMPIEZA Y RETIRO DE PARTICULAS DE POLVO
*AJUSTE DE PIEZAS Y ELEMENTOS SUELTOS
*TOMA DE VOLTAJES
*CAMBIO FILTROS DE ACEITE – COMBUSTIBLE Y AIRE
*CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE
*CAMBIO DE ACEITE
*CAMBIO DE MANGUERA PASO LIQUIDO REFRIGERANTE
*REVISION DE PANEL Y LOG DE EVENTOS

CONDICIONES DE OPERACIÓN:
MOTOR: BUENA
CABINA: BUENA
TRANSFERENCIA: NORMAL
GENERADOR: BUENA
TANQUE DE COMBUSTIBLE: BUENO

RECOMENDACIONES Y REGISTRO DE LOG DE EVENTOS

*CAMBIAR MANGUERAS QUE SE ENCUENTRAN MUY TENSINADAS Y POR LA PRESIÓN PUEDEN ROMPERSEN FACILMENTE.
*ENCENDER LA PLANTA 1 VEZ AL MES POR LO MINIMO.

ELEMENTOS PARA CAMBIO
-MANGUERAS QUE SE ENCUENTRAN TENSIONADAS.

Dirección: Calle 8C No. 87 B – 15 Casa 73
Celular: 3132168316
Correo Electrónico: electroprosas@gmail.com

HALLAZGOS Y/O DIAGNOSTICO
*LAS TERMINALES DE CONEXIÓN SE ENCUENTRAN OXIDADAS Y CORROIDAS, PUEDEN LLEGAR A ROMPERSEN FACILMENTE.

NOMBRE DEL TECNICO: CESAR AUGUSTO RAMOS ORJUELA



NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Dirección: Calle 8C No. 87 B – 15 Casa 73
Celular: 3132168316
Correo Electrónico: electroprosas@gmail.com

REMISION 014

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS **FECHA:** 16 de julio 2025
UBICACIÓN: PRIMER PISO
DIRECCIÓN: CARRERA 89A No. 64C - 30 **TELÉFONO:** 311 511 76 25
CIUDAD: BOGOTÁ D.C.

MODELO	MARCA	No. SERIE
TABLERO ELÉCTRICO TFE-1	B.J PEREZ & CIA LTDA	17V-098

ACTIVIDADES REALIZADAS:
*LIMPIEZA Y RETIRO DE PARTICULAS DE POLVO
*AJUSTE Y TORQUEO DE PIEZAS SUELTAS
*TOMA DE VOLTAJES
*DIAGNOSTICO TARJETA DE CONMUTACIÓN

CONDICIONES DE OPERACIÓN:
VENTILACIÓN: BUENA
TEMPERATURA: 22° NORMAL
HUMEDAD: NO
ILUMINACIÓN: BUENA
ACCEDO AL EQUIPO: COMODO
ASEO: BUENO
CABLEADO GENERAL: BUENO
PROTECCION DE ENTRADA: SI
PROTECCION DE SALIDA: SI
CARCASA DE PUESTA A TIERRA: SI

RECOMENDACIONES Y REGISTRO DE LOG DE EVENTOS

*SE RECOMIENDA EL CAMBIO DEL CERROJO DE LA PUERTA YA QUE SE ENCUENTRA ROTO.

NOMBRE DEL TECNICO: CESAR AUGUSTO RAMOS ORJUELA



NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Dirección: Calle 8C No. 87 B – 15 Casa 73
Celular: 3132168316
Correo Electrónico: electroprosas@gmail.com

REMISION 015

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS **FECHA:** 23 de diciembre 2025
UBICACIÓN: PRIMER PISO
DIRECCIÓN: CARRERA 89A No. 64C - 30 **TELÉFONO:** 311 511 76 25

MODELO	MARCA	No. SERIE	No. PLACA	CAPACIDAD
GXT3-3000RT120	EMERSON	1013400055AF383	151152	3 KVA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

*CAMBIO DE 6 BATERIAS KAISE 12V 9AH
*CAMBIO DE MAINBOARD QUE SE ENCONTRABA DAÑADA
*INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO UPS
*MEDICIÓN DE CARGAS Y VOLTAJES

CONDICIONES DE OPERACIÓN:
VENTILACIÓN: BUENA
TEMPERATURA: 20.5° NORMAL
HUMEDAD: NO
ILUMINACIÓN: BUENA
ACCEDO AL EQUIPO: COMODO
ASEO: BUENO
CABLEADO GENERAL: BUENO
PROTECCION DE ENTRADA: SI
PROTECCION DE SALIDA: SI
CARCASA DE PUESTA A TIERRA: SI

RECOMENDACIONES Y REGISTRO DE LOG DE EVENTOS

DIAGNOSTICO DE REPUESTOS
*BATERIAS TRABAJANDO EN BUEN ESTADO
*TARJETA ENCENDIO CORRECTAMENTE

NOMBRE DEL TECNICO: CESAR AUGUSTO RAMOS ORJUELA



NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Dirección: Calle 8C No. 87 B – 15 Casa 73
Celular: 3132168316
Correo Electrónico: electroprosas@gmail.com