11/12/2025
IBAGUE, TOLIMA

ACTA DE ENTREGA

Por medio de la presente se realiza las actividades pactadas en el contrato, correspondientes al cambio, revisión, mantenimiento preventivo y verificación del funcionamiento de las dos (2) UPS de 3 KVA instaladas en esta entidad

1. Instalación de baterías nuevas y verificación de las mismas
2. Inspección general de las unidades UPS, en busca de desgaste, daños o componentes defectuosos.
3. Limpieza y mantenimiento de ventiladores y disipadores de calor, asegurando correcto funcionamiento.
4. Revisión de conexiones eléctricas, verificación de ajustes y aseguramiento de buen estado en general.
5. Revisión de ventilación del sistema de cada UPS; inspección de devanados, fusibles y tarjetas electrónicas del procesador de energía.
6. Revisión de voltaje de salida, cargador de voltaje, cargador de corriente y cargador de baterías.
7. Revisión de borneras de entrada y salida, ajuste de bornes y transformadores del sistema.
8. Limpieza de tarjeta de señalización.
9. Limpieza de partes externas e internas de la UPS para eliminar polvo y residuos.
10. Chequeo de aislamiento de conductores, puentes y terminales.
11. Ajuste de conexiones a la porta-fusibles.

Las UPS quedaron instaladas y funcionando correctamente. Se realizaron pruebas de respaldo y simulación de corte eléctrico. No se encontraron fallas posteriores a la instalación.

Para constancia, se firma el 11/12/2025, la presente acta.

Realizado por:
Nombre: Nicolas Esteban Inca Bolaños
Cargo: Representante Legal
Firma: Nicolas Esteban Inca

Recibido por:
Nombre: Leidy Tatiana Garcia Mendoza
Cargo: Asesora de Planeación y Participación ciudadana y líder de TICS
Firma: _____