CRECER BIOMEDICA S.A.S	FORMATO DE REPORTE MANTENIMIENTO TECNICO-ESPECIALIZADO	CÓDIGO:	CRB-FT-GAT-03
		VERSIÓN:	00
		FECHA MODIFICACIÓN:	1/08/2024

CBM-1830-25

DATOS DEL SERVICIO

Nombre del Cliente:	Nombre Del Responsable:	Fecha:
CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE	LEYDI TATIANA GARCIA MENDOZA	11/12/2025
Sede:	**Area:**	**Ubicación:**
IBAGUE	SALA DE CONTROL ELECTRICO	TERCER PISO
Dirección:	**Teléfono:**	**Ciudad:**
Calle 9 # 2-59	3115602986	IBAGUE

Equipo:	Marca:	Modelo:	Serie:	Inventario:
UPS	APS	SUA3000	JS0817014600	0457
Servicio Solicitado:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO			

REPORTE DE SERVICIO

Mantenimiento Preventivo (MP)	X	Mantenimiento Correctivo (MC)		Instalación (IN)		Calibración (CA)		Verificación (VE)	
Contrato		Comodato		Garantía		Tipo de Garantía			
Mes Cronograma				Fecha de Inicio		Hora de Llegada		Hora Salida	
DICIEMBRE				11/12/2025		8:00		17:00	
				Fecha de Término		Hora de Llegada		Hora Salida	
				11/12/2025		8:00		17:00	

DETALLE DE TRABAJO

SE REALIZA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. SE REALIZA VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE EVALUA LA CONDICION FISICA Y EL TIEMPO DE VIDA DE LAS BATERIAS , SE COMPRUEBAN LAS CONEXIONES ELECTRICAS Y LOS BORNES, LIMPIEZA DE VENTILADORES, REJILLAS Y PARTES INTERNAS, SE EJECUTAN PRUEBAS DE OPERACION Y RESPALDO ELECTRICO.

REQUIERE REPUESTOS:	SI	X	NO	REPUESTOS INSTALADOS:	SI	X	NO	

REPUESTO	CANTIDAD	RECIBIDO POR	CODIGO
Baterias de 12v-9ah , Referencia FL1290G	4	LEYDI GARCIA MENDOZA	-
0	0	0	-
0	0	0	-
0	0	0	-

INFORMACION DE ENTREGA:				Servicio Concluido:	SI	X	NO	
En Funcionamiento	X	Con Falla		Fuera de Servicio			Dado de Baja	
OBSERVACIONES:	EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO, SE LE REALIZA EL CAMBIO DE BATERIAS.							

INGENIERO DE SERVICIO	CLIENTE . USUARIO
JESUS ANDRES RUANO	LEYDI TATIANA GARCIA MENDOZA

CRECER BIOMEDICA SAS	FORMATO DE PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO TECNICO-ESPECIALIZADO	CÓDIGO:	CRB-FT-GAT-03
		VERSIÓN:	00
		FECHA MODIFICACIÓN:	1/08/2024

CBM-1830-25

Nombre del Cliente:	**CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE**
Ubicación:	**TERCER PISO**

Equipo:	**UPS**		
Marca:	**APS**	**Modelo:**	**SUA3000**
Serie:	**JS0817014600**	**Inventario:**	**0457**

Actividad	SI	NO	N/A
Inspeccionar el equipo en forma externa.	X		
Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo.	X		
Medir voltaje y estado de carga Y Verificar que no existan fugas o hinchamiento.	X		
Ajustar terminales y bornes Y Verificar cables, enchufes y tomas de tierra.	X		
Verificar completo funcionamiento del equipo.	X		
-			
-			
-			
-			
-			

Fecha de Realización:	11/12/2025



INGENIERO DE SERVICIO