

CLIENTE:	SENA SEDE CUNDINAMARCA	O/C - COT:	COT 482-25
CIUDAD:	FUSAGASUGÁ-CUNDINAMARCA	FECHA:	18/12/2025
CONTACTO:	CLAUDIA PATRICIA GUERRERO SANABRIA	TECNICO:	HAICK BRAVO
CARGO:	COORDINADORA ADMINISTRATIVA CAE	CARGO:	DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO
SERVICIO:	SERVICIO DE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION DE VÁLVULAS ANGULARES EN CABEZAL DE PRUEBA		

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Se procede a ejecutar correctivo en cabezal de prueba:

- Suministro de dos válvulas angulares de 2 1/2" UL/FM para cabezal de pruebas.
- Retiro de válvulas angulares de 2 1/2" presentes en cabezal existente
- Instalación de válvulas angulares de 2 1/2" UL/FM suministradas

AREA DE TRABAJO: CUARTO DE BOMBA
NORMATIVA APLICABLE:

NSR 10: Norma sismo resistente Título J_Título K

NFPA 20: Norma para la instalacion de bombas estacionarias.


NFPA 25: Norma para la inspección, prueba, y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios a base de agua.

REGISTRO FOTOGRAFICO


VALVULAS ANGULARES EXISTENTES



RETIRO DE VÁLVULAS ANGULARES DE CABEZAL



VÁLVULAS ANGULARES RETIRADAS EN CABEZAL



VÁLVULAS ANGULARES SUMINISTRADAS, INSTALADAS EN CABEZAL

El presente informe contiene información confidencial y solo puede ser utilizado por la empresa a la cual va dirigido de manera expresa. No está permitido su utilización, reproducción o alteración por parte de terceros para propósitos diferentes a los establecidos por IPCF SAS y el cliente.


RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Todas las intervenciones y actividades se realizaron, con el fin de preservar la funcionalidad y operatividad de la red contra incendios de SENA SEDE CUNDINAMARCA en Fusagasugá, Cundinamarca. Las siguientes observaciones se relacionan con la ejecución del servicio realizado por IPCF S.A.S, cualquier consecuencia de intervenciones ajena a las actividades presentadas con anterioridad será responsabilidad del cliente:

- Se retiran dos válvulas angulares existentes
- Se instalan válvulas angulares de 2 1/2" UL/FM suministradas

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	OBSERVACION

APROBADO



NOMBRE: Arq. Haick Bravo L. _____
CARGO: Director Tecnico Y Operativo
MIEMBRO NFPA N° 3693228 EN USA

